

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:33:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS SE SOLICITA QUE EL LADRILLO KING KONG 9X12.5X 23 CM TENGA UN RENDIMIENTO DE 38.87 UNID/M2, SIN EMBARGO NO SE PODRÍA CONTABILIZAR DE ESA FORMA EL NUMERO DE UNIDADES POR METRO CUADRADO, YA QUE LAS UNIDADES DEBEN DE CONTABILIZARSE POR LADRILLOS ENTEROS Y TAMPOCO SE ESTARÍA CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES DEL MORTERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS MUROS. YA QUE PARA CONTABILIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS LADRILLOS EN SOGA CON UN MORTERO DE 10 mm EL RENDIMIENTO SERIA DE 42 UNID/M2, PERO, SI EL MORTERO FUERA DE 15 mm EL RENDIMIENTO SERIA DE 39 UNID/M2, POR LO QUE SOLICITA MODIFICAR ESTE REQUERIMIENTO E INDICAR LA CANTIDAD DE UNIDADES POR METRO CUADRADO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEL MORTERO QUE SE UTILIZARA EN OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO b) Y c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, por lo que se suprime el requerimiento técnico de rendimiento de ladrillo de las especificaciones técnicas del proceso de adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprime el requerimiento técnico de rendimiento de ladrillo de las especificaciones técnicas del proceso de adquisición.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:33:09

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE PIDE SUSTENTAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS QUE EN LA FICHA TÉCNICA SE DETERMINE EL PORCENTAJE DE ÁREA DE VACÍOS DE ESTOS LADRILLOS, PERO, NO SE INDICAN LOS PARÁMETROS Y CUANTO ES EL MÍNIMO Y MÁXIMO PERMISIBLE PARA EL LADRILLO KING KONG 9X12.5X23 CM, POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE UN PORCENTAJE DE 47% COMO MÍNIMO A 50% COMO MÁXIMO, DADO QUE ESTE TIPO DE LADRILLO TIENE ESTAS CARACTERÍSTICAS, AL NO TRATARSE DE UNA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO b) Y c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación. Se considerará LADRILLO KING KONG 9X12.5X23 CM tipo IV
El cual deba cumplir NORMA E.070 ALBAÑILERÍA donde se detalla:

Artículo 5. Unidad de albañilería

5.2. Clasificación para fines estructurales

TABLA 1

CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA FINES ESTRUCTURALES (variación de la dimensión, alabeo, resistencia característica a la compresión)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a la observación. Se considerará LADRILLO KING KONG 9X12.5X23 CM tipo IV
El cual deba cumplir NORMA E.070 ALBAÑILERÍA donde se detalla:

Artículo 5. Unidad de albañilería

5.2. Clasificación para fines estructurales

TABLA 1

CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA FINES ESTRUCTURALES (variación de la dimensión, alabeo, resistencia característica a la compresión)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:33:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD NO ESTÁN SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE PROCESO, POR LO QUE NUESTRA CONSULTA RADICA EN QUE SI SERA NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTE CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR UN LABORATORIO RECONOCIDO, PARA ACREDITAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y POR CONSIGUIENTE EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 15 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta. Se deberá cumplir con las especificaciones mencionadas en los términos de referencia del ladrillo King Kong y ladrillo pastelero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a la consulta. Se deberá cumplir con las especificaciones mencionadas en los términos de referencia del ladrillo King Kong y ladrillo pastelero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:33:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE ESTA SOLICITANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICAS LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA O CERTIFICADO DE CALIDAD DEL LADRILLO PASTELERO DE 24X24X3 CM, Y ADEMAS QUE SE ESTA SOLICITANDO UNA PRUEBA DE FLEXOTRACCION, PERO, EN ESTE CASO PARA ESTE TIPO DE LADRILLO EL CERTIFICADO QUE DEBERÍAN DE SOLICITAR ES EL CERTIFICADO DE MODULO DE ROTURA Y NO EL DE FLEXOTRACCION, QUE PARA ESTE TIPO DE UNIDADES DEBE DE SER COMO MÍNIMO 7.50 KG/CM Y MAYOR A 7.50 KG/CM, POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDEREN ESTOS PARÁMETROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, las pruebas de calidad a considerar será el modulo de rotura, según lo indicado en la NTP 331.041.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

las pruebas de calidad a considerar será el modulo de rotura, según lo indicado en la NTP 331.041.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:33:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA SECCIÓN 2.2.1.1 DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, NO SE ESTA SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS, FOLLETOS O CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, LOS QUE SON MENCIONADOS EN EL CAPITULO III DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN EN ESTA SECCION LA PRESENTACION DE ESTOS CATALOGOS, FOLLETOS O CERTIFICADOS DE CALIDAD COMO DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para garantizar el cumplimiento de requerimientos mínimos técnicos, así como la calidad de los materiales solicitados, se admite la presentación de catálogos, folletos y/o certificados de calidad para la admisión de ofertas.

Considerando que esto fue solicitado en el Ítem 6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS de los productos, se solicita, adjuntar fichas técnicas y/o certificados de calidad del ladrillo King Kong y pastelero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observación, para garantizar el cumplimiento de requerimientos mínimos técnicos, así como la calidad de los materiales solicitados, se admite la presentación de catálogos, folletos y/o certificados de calidad para la admisión de ofertas.

Considerando que esto fue solicitado en el Ítem 6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS de los productos, se solicita, adjuntar fichas técnicas y/o certificados de calidad del ladrillo King Kong y pastelero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA: " ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR DISTRITO DE MIRAFLORES-AREQUIPA-AREQUIPA¿

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	21:59:57

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

1.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE TIPO DE LADRILLO ESTAN CONSIDERANDO,EL LADRILLO PASTELERO LA VARIACIÓN DE DIMENSIÓN NO CONSIDERA LA NORMA E-70? PARA EL LADRILLO PASTELERO:

a.- Dice en las Bases Pg. 21 Ladrillo Pastelero la Variación de las dimensiones ancho, altura y largo están considerando + - 3 mm . mínimo que debe cumplir , en la Norma E - 070 LA VARIACIÓN DE DIEMSIÓN,POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR LA CORRECCIÓN DE ACUERDO A LA NORMA E -070.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1.3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se deberá considerar lo indicado en las bases con referencia al ladrillo pastelero, obviando a la Norma E-070 ya que esta no menciona ningún parámetro para este tipo de ladrillo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la observación. Se deberá considerar lo indicado en las bases con referencia al ladrillo pastelero, obviando a la Norma E-070 ya que esta no menciona ningún parámetro para este tipo de ladrillo