

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código : 20549546626

Fecha de envío : 25/04/2024

Nombre o Razón social : CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.

Hora de envío : 10:39:05

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Según el plazo de entrega, los bienes se entregarán en una sola entrega en el plazo 50 días luego de firmado el contrato. Teniendo en consideración las cantidades a suministrar, la longitud del poste y el área que ocuparan, solicitamos que las entregas se realicen o inicien con anticipación de 7 días a los 50 días de lo establecido en las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8      Literal: -      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria confirma lo siguiente: Se aclara que el plazo máximo de entrega es 50 días, se recepcionara entregas anticipadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Falta indicar la distancia o longitud de empotramiento del poste, lo cual es indispensable para la ubicación de la placa del rotulado, razón por lo cual solicitamos se sirvan entregar el plano definitivo con indicación de la longitud de empotramiento así como el detalle o disposición y cantidad de agujeros del poste. La razón que justifica nuestra solicitud obedece a que en la Nota N° 1 de la Tabla de Datos Técnicos se especifica que los planos mostrados solo son referenciales y que la distancia o longitud de empotramiento es un dato indispensable para la fabricación del poste.

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.1Literal: -Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma lo siguiente: La longitud de empotramiento de los postes de concreto se rrige según formula  $H1=0.1(H) + 0.6(m)$  Donde: H1=Longitud de empotramiento H=Altura del poste

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: En la entrega el fabricante deberá presentar a HIDRANDINA la información técnica siguiente:

1.- Tabla de Datos Técnicos de los ductos de concreto .....

2.- Plano a escala con detalle de armadura de cada los ductos .....

Teniendo en consideración lo siguiente;

a).- Las tablas de datos técnicos están siendo requeridos según numeral 2.2.1.1 de la página N° 16, solicitamos suprimir lo requerido en la pagina N° 25.

b).- Del mismo modo solicitamos suprimir lo requerido en punto 2 de la página N° 25 en razón a que los ductos de concreto se fabrican sin armadura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma lo siguiente: Se aclara, según las especificaciones técnicas los ductos no llevan armadura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Retirar termino: armadura

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la columna UNIDAD se consigan KN/m, debiendo ser lo correcto solo KN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma lo siguiente: Se aclara que la longitud del ducto es 1m, por lo tanto la formula es la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:  
En la columna de Características dice: Dimensiones. Sin embargo en la columna de valor requerido especifican: El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Al respecto solicitamos se sirvan suprimir dicho texto en razón a que no guarda relación y no corresponde al caso, Adjuntar nueva tabla de datos técnicos corregido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
En la columna de características técnicas especifican Rotulado y en la columna de valor requerido dice: El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Solicitamos suprimir y en su lugar consignar lo estipulado en el numeral 4 de la página N° 24, es decir; MF Marca del fabricante y XY Año de fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
Están requiriendo la entrega de la tabla de datos técnicos de las ménsulas, es el caso que dicho documento está siendo requerido su presentación según numeral 2.2.1.1 de la pagina N° 16, por lo que debe suprimirse el requerimiento de la página 29.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: -      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la columna de características, dice: Dimensiones y en la columna de valor requerido consignan; El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Sírvanse suprimir dicho texto por no guardar relación ni corresponder al caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la columna de característica técnicas se especifica: Detalle de agujeros y en la columna de valor requerido dice: El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Solicitamos suprimir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la columna de características se consigna: Detalle de agujeros y en la columna de valor requerido dice: El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Sírvanse suprimir dicho texto y alcanzar nueva tabla de datos técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Solicitamos suprimir la Nota N° 1 en razón a que ya esta definido el diámetro de embone en la misma página. Muy al contrario solicitamos se sirban entregar el plano de las ménsulas con indicación del diámetro de los agujeros y sus cantidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma lo siguiente: Se aclara que el embone para las ménsulas solicitadas es de 300 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Modificar: debe decir embone de 300 mm

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la columna de característica se consigna: Dimensiones y en la columna de valor requerido dice: El plano deberá ser entregado al inicio del contrato. Sírvanse suprimir dicho texto y alcanzar nueva tabla de datos técnicos de este material.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria solicita ceñirse a las especificaciones técnicas del concurso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-25-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Postes y accesorios por el Fenómeno El Niño

Ruc/código :	20549546626	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETO CENTRIFUGADO PERU S.A.C.	Hora de envío :	10:39:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir la Nota N° 1 en razón a que ya está definido el diámetro de embone según Nota 2 de la misma página 33. Muy al contrario solicitamos se sirvan entregarnos el plano de dicha ménsula indicando el diámetro de los agujeros y sus respectivas cantidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma lo siguiente: Se aclara que el embone para las ménsulas solicitadas es de 300 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar: debe decir embone de 300 mm