

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-GRU-GR-CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 58 SISTEMAS DE CLORACION PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE BOQUERON CALLERIA CAMPO VERDE CURIIMANA IPARIA MANATAY MASISEA NUEVA REQUENA SEPAHUA Y YARINACocha INCLUIDA EL SISTEMA DE INSTALACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO PADRE ABAD Y ATALAYA EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20603913478	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	Hora de envío :	15:57:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo al anexo B, indican un tanque de polietileno para la solución clorada de 200 L, sin embargo en el anexo C planos, en las especificaciones indican un tanque de polietileno para la solución clorada es de 600 L. El diseño original de sistema de cloración inyección con bomba dosificadora, funciona con un tanque entre 60 a 75 L., se solicita aclarar si el tanque forma parte de los equipos materia del proceso y de ser el caso cual es la medida correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** b y c **Literal:** - **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, dado que el área usuaria la Dirección de Vivienda, Construcción y saneamiento a cargo de la elaboración de los términos de referencia, indica que el tamaño del tanque de polietileno es de acuerdo de las bases Anexo B con una capacidad de 200L, por lo tanto, los postores deberán ceñirse a las mismas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-GRU-GR-CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 58 SISTEMAS DE CLORACION PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE BOQUERON CALLERIA CAMPO VERDE CURIIMANA IPARIA MANATAY MASISEA NUEVA REQUENA SEPAHUA Y YARINACocha INCLUIDA EL SISTEMA DE INSTALACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO PADRE ABAD Y ATALAYA EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO

Ruc/código :	20603913478	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	Hora de envío :	15:57:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo al anexo B, están indicando la caseta de bombeo, sin embargo no indican las especificaciones técnicas, se solicita aclarar si la caseta de bombeo forma parte de los equipos materia del presente procedimiento y de ser el caso precisar especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: b Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, señala que la caseta de bombeo no forma parte de los equipos materia del presente procedimiento ya que actualmente existen casetas de bombeo en cada sistema de agua y que la instalación de los equipos de cloración por inyección con bomba eléctrica será dentro las ellas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null