

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
Nomenclatura :	LP-SM-9-2023-EO-L-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:05:57

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como bienes similares a la venta y/o suministro de equipamiento de sub estación eléctrica

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** B      **Página:** 60  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, en el ítem 3.2 Requisitos de Calificación (Pág. 60).

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	08:39:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De los Documentos para la admision de la oferta (Indice E): De la presentacion de la Tabla de Datos Tecnicos , confirmar si sera obligatorio la presentacion de catalogos y/o brochure de los aisladores donde se evidencie el cumplimiento completo de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
El ítem e) (Pág. 15) Indica que se debe presentar la Tabla de datos técnicos del equipamiento, donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La no presentación y la falta de alguna característica técnica, será motivo de rechazo de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De alcance y descripción de los bienes a contratar, Cuadro N°1: Suministro de Aisladores de vidrio, Aisladores Poliméricos de Anclaje y Aisladores Poliméricos tipo Line Post¿, SE SOLICITA que el comité de selección de este concurso CONFIRME cantidad a requerir porque la publicación de las bases estándar es de mala calidad , ilegible poniendo en riesgo la convocatoria ya que está contraviniendo el principio de Transparencia y el artículo 16.2 del TUO de la ley 30225 y es muy difícil hacer observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 16.2 y Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:

- Ítem 1.00: Aislador de Vidrio Templado 70 kN, Tipo Standar, (Distancia de Fuga=292 mm) = 2880 Unidades
- Ítem 2.00: Aislador de Vidrio Templado 90 kN, Tipo Standar, (Distancia de Fuga=292 mm) = 1188 Unidades
- Ítem 3.00: Aislador Polimérico de Anclaje de 90 kN para 60 kV. = 21 Unidades
- Ítem 4.00: Aislador Polimérico Tipo Line Post 60 kV, Incluye Accesorios de Sujeción, 70 kN = 12 Conjuntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
De marcado, SE SOLICITA MODIFICAR requerimiento de marcado de -fecha de fabricación- por -año de fabricación- como es requerido según normas técnicas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.1.5.7    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: se cambiara el término "fecha de fabricación" por "Año de Fabricación"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, MARCADO.  
En cada aislador se marcarán el nombre del fabricante o la marca de fábrica, el año de fabricación y la carga de ruptura. Las marcas serán estampadas o serán impresas en el Casquillo Metálico, hechas antes del cocido y deberán ser claramente legibles en alto relieve.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De informaciones, la contratista presentara lo siguiente, SE SOLICITA ELIMINAR requerimiento de incluir un ejemplar impreso de la norma de fabricación, por ser una publicación exclusiva con derechos de autor y prohibida su difusión sin permiso, además se estaría contraviniendo el principio de Libertad de concurrencia donde indica que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.1.7    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la ley 30225, numeral A.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: se retirará el texto "El suministro de cada material debe incluir el suministro de un ejemplar impreso de la norma de fabricación." el cual será reemplazado por "Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De garantía, SE SOLICITA MODIFICAR carta de garantía -emitido por fábrica- a por -emitido por el postor ganador- como se ha estado realizando en diferentes concursos debido a que el compromiso sustentado con diferentes declaraciones juradas son firmadas por el postor comprometidos por el Principio de Integridad donde indica que la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.1.8    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la ley 30225, numeral J.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: se modificará el término "El Fabricante emitirá una garantía escrita por los..." por el "El Postor ganador emitirá una garantía escrita por los..."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, GARANTÍA.

El Postor ganador emitirá una garantía escrita por los ¿Aisladores de Vidrio, Aisladores Poliméricos de Anclaje y Aisladores Poliméricos Tipo Line Post¿, por un periodo de cuatro (4) años desde la fecha de entrega a satisfacción de Electro Oriente S.A.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De tablas de datos garantizados, Por principio de Libre concurrencia, Igualdad de trato y Transparencia, SE SOLICITA CONFIRMAR que las tablas contienen requerimientos mínimos y que puede estar sujeto a mejoras

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** 5.1.11      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la ley 30225, numerales A, B y C.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: se retirará el texto: El postor presentara con su oferta la Tabla de Datos Tecnicos Garantizados, debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y posterior control de suministros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLA DE DATOS TECNICOS.

El Postor presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas, firmadas y selladas. También deberá incluir la información siguiente:

En caso que el postor proponga mejoras al de los Valores Requeridos como Valores Garantizados, debera cumplir con las normas y especificaciones internacionales; los mismos que sirvan como factor de evaluación de ofertas. Asimismo el area usuaria establecera rangos de medición en los "Valores Requeridos".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

De tablas de datos garantizados, SE SOLICITA que el comité de selección de este concurso envíe nuevas tablas en formato Word para su llenado, además que su publicación en las bases estándar es de mala calidad, ilegible poniendo en riesgo la convocatoria ya que está contraviniendo el principio de Transparencia y el artículo 16.2 del TUO de la ley 30225 y es muy difícil hacer observaciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.1.11    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 16.2 y Art 2 de la ley 30225, numeral C.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente observación califica como una consulta y será respondida como tal; El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Se adjuntarán las tablas de datos técnicos Garantizados en formado Word.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De información técnica requerida, por Principio de Transparencia para la presentación de etapa de ofertas para los aisladores poliméricos de Anclaje, SE SOLICITA que también se acepten folletos y/o fichas técnicas del suministro por ser considerado como informaciones complementarias junto a los catálogos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2.12 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente observación califica como una consulta y será respondida como tal; El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: La información técnica solicitada en las Bases Administrativas del mencionado proceso son requerimientos Mínimos, si el Ofertante encuentra aspectos que mejoren lo requerido, deberá informarlos y documentarlos con claridad en su oferta. Se entiende que todo el suministro será de la más alta calidad y cumplirá con las normas y especificaciones internacionales para su fabricación y pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

De información técnica requerida SE SOLICITA ELIMINAR requerimiento de incluir un ejemplar impreso de la norma de fabricación, porque se estaría contraviniendo el principio de Libertad de concurrencia donde indica que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2.12    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la ley 30225, numeral A.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: se retirará el texto "El suministro de cada material debe incluir el suministro de un ejemplar impreso de la norma de fabricación." el cual será reemplazado por "Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.

El Postor presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenadas, firmadas y selladas. También deberá incluir la información siguiente:

Catálogos del fabricante en los que se indiquen códigos de los suministros, sus dimensiones, características de operación mecánica, eléctrica y la masa.

En caso que el postor proponga normas distintas a las especificadas, deberá incluir una copia de éstas para su evaluación.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

De requisitos de calificación SE SOLICITA CONSIDERAR como bienes similares a venta y/o suministro de aisladores de vidrio, cerámico y poliméricos en general por ser parte del objeto de la convocatoria, también para una mayor participación de postes por principio de libre concurrencia e igualdad de trato

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.7    **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la ley 30225, numeral A y B

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: se considerará bienes similares: venta y/o suministro de aisladores de vidrio, cerámico y poliméricos en general.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y/o suministro de ferretería eléctrica en general; venta y/o suministro de aisladores de vidrio, cerámico y poliméricos en general, venta y/o suministro de Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	16:24:11

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

De anexo, SE SOLICITA que el comité de selección de este concurso envíe nuevo anexo, por su publicación en las bases estándar es de mala calidad, ilegible poniendo en riesgo la convocatoria ya que está contraviniendo el principio de Transparencia y el artículo 16.2 del TUO de la ley 30225 y es muy difícil hacer observaciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** ANEXO    **Literal:** 4    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 16.2 y Art 2 de la ley 30225, numeral C.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente observación califica como una consulta y será respondida como tal; El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Se adjuntarán los anexos de la pág. 54-59 (Planos de los aisladores) de las Bases Administrativas del mencionado proceso de selección en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:05

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se solicita que las pruebas de inspección y pruebas en fabrica se realice en los talleres de Lima o de forma virtual

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2.11      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:

Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, en el ítem 5.2.11, Capítulo III-Requerimiento (Pág. 35).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20600159098	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PROINGCOM S.A.C.	Hora de envío :	17:53:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita que el plazo de entrega de los suministros sea 120 día

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: plazo Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código : 20600159098

Nombre o Razón social : PROINGCOM S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 17:53:33

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se solicita que los planos de los aisladores se adjunte un archivo mas nativo o el archivo original

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** detalle **Página:** 54-9

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Se adjuntarán los anexos de la pág. 54-59 (Planos de los aisladores) de las Bases Administrativas en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20600159098	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PROINGCOM S.A.C.	Hora de envío :	17:53:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que la garantía por los bienes es por 1 año, contados desde el día siguiente de la conformidad de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4.1 Literal: garantia Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: La garantía para este ítem es por 1 Año (12 meses) contados a partir desde el día siguiente de la conformidad de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20600159098	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PROINGCOM S.A.C.	Hora de envío :	17:53:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita que la inspección, sean realizadas en el taller del Postor y se realice la pruebas de aislamiento y todas pruebas en fabrica sean de manera virtual, y seran registrado en los protocolos de prueba.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.11-5.3 Literal: Inspeccion Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

pagina 35-42

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, en el ítem 5.2.11, Capitulo III-Requerimiento (Pág. 35).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Notamos que la experiencia solicitada es de ferretería eléctrica, sin embargo, solicitamos ampliar la experiencia a suministro de Equipos tales como: Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.7 Literal: 5.7 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: se amplía a bienes similares: venta y/o suministro de Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y/o suministro de ferretería eléctrica en general; venta y/o suministro de aisladores de vidrio, cerámico y poliméricos en general, venta y/o suministro de Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código : 20610113495

Nombre o Razón social : NITRO ORIENTE S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 18:16:49

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Respecto a las tablas de datos técnicos garantizados, solicitamos aclarar que todos los valores garantizados deberán estar definidos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.11      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:

En la Pág. 15 "Tabla de datos técnicos", la columna de Valor Garantizado, corresponde a los valores ofertados por el postor los cuales serán evaluados por el comité de selección y el área técnica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código : 20610113495

Nombre o Razón social : NITRO ORIENTE S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 18:16:49

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Solicitamos aclarar que el plazo de noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, donde no incluye la las pruebas de funcionamiento para la recepción del bien y conformidad, como se indica en el numeral 5.3.22

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.10      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: El plazo de entrega de los bienes es de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, plazo que no incluye pruebas de funcionamiento para la recepción del bien y conformidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20610113495	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	NITRO ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:16:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que se considerara como similar a los Bastidores de F°G° Tipo I, ya que este forma parte de una ferretería eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Aclara: se considerará bienes similares: A la venta y/o suministro de Bastidores de F°G° Tipo I, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

TODO EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA SUBIDO EN MUY BAJA CALIDAD, TENIENDO PARTES ILEGIBLES. SE SOLICITA QUE SE SUBAN LAS BASES INTEGRADAS EN VERSIÓN DIGITAL PARA PODER DISCERNIR SOBRETODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLANOS, ESTOS ÚLTIMOS NO SE VEN EN ABSOLUTO. REVISAR PÁGINAS DES DE LA 19 A LA 59.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:**    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTÍCULO 2, LITERAL "C" DEL TUO DE LA LEY Nº 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se adjuntará información complementaria en formato PDF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA SE INDICAN 90 DÍAS CALENDARIOS, AMPARÁNDONOS EN EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 160 DÍAS CALENDARIO, TENIENDO EN CUENTA LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN, LOS TIEMPOS DE REVISIÓN DE LOS PLANOS, DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACEPTACIÓN DE MUESTRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, pag (50) Plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

EL CUADRO N° 1: SUMINISTRO DE "AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMÉRICOS DE ANCLAJE Y AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO LINE POST" NO ES COMPLETAMENTE LEGIBLE, SOLICITAMOS QUE SE SUBA EN MEJOR CALIDAD.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:**    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTÍCULO 2, LITERAL "C" DEL TUO DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La información solicitada se adjuntará en una mejor resolución y/o formato visible.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL 5.1.5.4 CAPERUZAS Y PERNOS SE HACE REFERENCIA A LA NORMA 16 IEC, CONFIRMAR QUE SE REFIERE A QUE LOS PERNOS SEAN DE TAMAÑO NORMALIZADO 16 SEGÚN NORMA IEC 60120.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.5.4      **Literal:**      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación, el numeral 5.1.5.4 pág. (22) Caperuzas y Pernos, refiere que el tamaño de acoplamiento será 16 según Norma IEC 60120; asimismo se procedera a cambiar el termino "Diametro de los acoples, según IEC 60120." por: "Dimension de los acoples, según IEC 60120."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, sera de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS AISLADOR POLIMERICO DE ANCLAJE:

10.3.2.5 Dimensión de los acoples, según IEC 60120: 16

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL 5.1.5.4 CAPERUZAS Y PERNOS SE HACE REFERENCIA A LA NORMA ASA 29.2.1971 ACÁPITES 52.3 Y 52.5. ESTA NORMA NO SE ENCUENTRA VIGENTE ACTUALMENTE, FAVOR DE ACLARAR CUAL ES LA NORMA VIGENTE DE REFERENCIA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.5.4 **Literal:** **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La norma vigente a considerar será ANSI C29.2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, CAPERUZAS Y PERNOS.

Las caperuzas y los pernos de los aisladores serán normalizadas en conformidad con las recomendaciones IEC 60120.

A fin de permitir la utilización de materiales de suministro de Estados Unidos las caperuzas y pernos de Normas 16 IEC serán compatibles con los prescritos por la Norma ANSI C29.2.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL 5.1.5.7 MARCADO SE HACE REFERENCIA A ESTAMPADOS SOBRE LA PORCELANA O IMPRESIÓN EN EL CASQUILLO METÁLICO, LOS AISLADORES DESCRITOS SON DE VIDRIO Y NO DE PORCELANA. FAVOR DE ACLARAR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.5.7      **Literal:**      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: se cambia el término "Las marcas serán estampadas en la porcelana o impresas en el casquillo metálico. Las marcas en la porcelana serán hechas antes del cocido y deberán ser claramente legibles." por "Las marcas serán estampadas o serán impresas en el Casquillo Metálico, hechas antes del cocido y deberán ser claramente legibles en alto relieve"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, MARCADO.

En cada aislador se marcarán el nombre del fabricante o la marca de fábrica, l año de fabricación y la carga de ruptura.Las marcas serán estampadas o serán impresas en el Casquillo Metálico, hechas antes del cocido y deberán ser claramente legibles en alto relieve.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL 5.1.6.2 PRUEBAS TIPO, SE HACE REFERENCIA A LA PRUEBA DE CORONA SEGÚN NORMAS ASA C-29-1969. ESTA NORMA NO SE ENCUENTRA VIGENTE ACTUALMENTE, FAVOR DE ACLARAR CUAL ES LA NORMA VIGENTE DE REFERENCIA

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.6.2 **Literal:** **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La norma vigente a considerar será ANSI C29.1

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, CAPERUZAS Y PERNOS.

Las caperuzas y los pernos de los aisladores serán normalizadas en conformidad con las recomendaciones IEC 60120.

A fin de permitir la utilización de materiales de suministro de Estados Unidos las caperuzas y pernos de Normas 16 IEC serán compatibles con los prescritos por la Norma ANSI C29.2.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

LAS BASES INDICAN "- LISTA DE REFERENCIA DE AISLADORES DEL MISMO TIPO QUE LOS OFRECIDOS, QUE YA HAYAN SIDO INSTALADOS EN CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE SERVICIOS SIMILARES". SOLICITAMOS SE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO PUESTO QUE NO SE EXPLICA CÓMO SE PUEDE ACREDITAR ESTA INFORMACIÓN, ADEMÁS DE QUE EN MUCHOS CASOS LAS EMPRESAS PROVEEDORAS SÓLO REALIZAMOS SUMINISTROS Y NO INSTALACIONES POR LO QUE ESTO ESTARÍA ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO DE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.7      **Literal:**      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se retira el párrafo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIONES.

La Contratista presentará lo siguiente:

- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas.
- Certificados de las pruebas de tipo.
- Plano detallado, en escala 1:1, con dimensiones de contorno y sección transversal de todos los tipos de aisladores propuestos, con lista de materiales.
- Especificaciones Técnicas, que describen en detalle los métodos de fabricación de las partes aislantes, y métodos y materiales utilizados para cementar las partes metálicas y aislantes.- Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

LAS BASES INDICAN "- ASIMISMO, EL POSTOR REMITIRÁ AL CLIENTE, PARA APROBACIÓN, DOS MUESTRAS DE CADA TIPO DE AISLADOR, COMPLETAS CON ACCESORIOS". SOLICITAMOS SE ELIMINE ESTE REQUERIMIENTO PUESTO QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS NO ES COMPATIBLE CON EL TIEMPO DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE LAS MISMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.7 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se retira el párrafo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIONES.  
La Contratista presentará lo siguiente:

- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas.
- Certificados de las pruebas de tipo.
- Plano detallado, en escala 1:1, con dimensiones de contorno y sección transversal de todos los tipos de aisladores propuestos, con lista de materiales.
- Especificaciones Técnicas, que describen en detalle los métodos de fabricación de las partes aislantes, y métodos y materiales utilizados para cementar las partes metálicas y aislantes.- Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

LAS BASES INDICAN "- EL SUMINISTRO DE CADA MATERIAL DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO DE UN EJEMPLAR IMPRESO DE LA NORMA DE FABRICACIÓN". SOLICITAMOS QUE SE ELIMINE ESTE REQUISITO POR CONSIDERARLO FUERA DEL ALCANCE DE LA LICITACIÓN, CASO CONTRARIO SOLICITAMOS SE ENTREGEN COPIAS DE LOS EJEMPLARES EN FORMATO DIGITAL.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.7 **Literal:** **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: se retirará el texto "El suministro de cada material debe incluir el suministro de un ejemplar impreso de la norma de fabricación." el cual será reemplazado por "Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIONES.

La Contratista presentará lo siguiente:

- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas.
- Certificados de las pruebas de tipo.
- Plano detallado, en escala 1:1, con dimensiones de contorno y sección transversal de todos los tipos de aisladores propuestos, con lista de materiales.
- Especificaciones Técnicas, que describen en detalle los métodos de fabricación de las partes aislantes, y métodos y materiales utilizados para cementar las partes metálicas y aislantes.- Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**  
EN EL NUMERLA 5.1.8 GARANTIA, SE INDICA QUE LA GARANTÍA DEBE SER POR UN PERIODO DE 4 AÑOS, SOLICITAMOS SE REDUZCA ESTE REQUERIMIENTO A 2 AÑOS EFECTIVOS DE GARANTÍA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.8      **Literal:**      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de Selección en coordinación con el área técnica Precisa: El Postor ganador emitirá una garantía escrita por los "Aisladores de Vidrio, Aisladores Poliméricos de Anclaje y Aisladores Poliméricos Tipo Line Post", por un periodo mínimo de cuatro (4) año desde la fecha de entrega a satisfaccion de Electro Oriente S.A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, GARANTÍA.  
El Postor ganador emitirá una garantía escrita por los ¿Aisladores de Vidrio, Aisladores Poliméricos de Anclaje y Aisladores Poliméricos Tipo Line Post¿, por un periodo de cuatro (4) años desde la fecha de entrega a satisfacción de Electro Oriente S.A.



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

EL CRONOGRAMA PROPUESTO NO CONSIDERA FECHA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 5.1.7. SOLICITAMOS SE ACLARE ESTE PUNTO, ASÍ COMO SE INDIQUE CUÁL ES EL PLAZO ASIGNADO A LA APROBACIÓN DE LAS MUESTRAS Y QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN SI LA ENTIDAD NO CUMPLE CON RESPONDER DENTRO ESTE PLAZO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.9.1 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Precisa: El mencionado párrafo en consulta se retirará de las Bases Administrativas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIONES.  
La Contratista presentará lo siguiente:

- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas.
- Certificados de las pruebas de tipo.
- Plano detallado, en escala 1:1, con dimensiones de contorno y sección transversal de todos los tipos de aisladores propuestos, con lista de materiales.
- Especificaciones Técnicas, que describen en detalle los métodos de fabricación de las partes aislantes, y métodos y materiales utilizados para cementar las partes metálicas y aislantes.- Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

LAS BASES INDICAN "ASIMISMO, EL FABRICANTE DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO DE UN EJEMPLAR IMPRESO DE LA NORMA DE FABRICACIÓN". SOLICITAMOS QUE SE ELIMINE ESTE REQUISITO POR CONSIDERARLO FUERA DEL ALCANCE DE LA LICITACIÓN, CASO CONTRARIO SOLICITAMOS SE ENTREGEN COPIAS DE LOS EJEMPLARES EN FORMATO DIGITAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.9.3 Literal: Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: se retirara el texto "El suministro de cada material debe incluir el suministro de un ejemplar impreso de la norma de fabricación." el cual sera reemplazado por "Información y descripción del proceso de fabricacion (Certificación ISO 9001).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, INFORMACIONES.  
La Contratista presentará lo siguiente:

- Tablas de Datos Técnicos, debidamente llenadas.
- Certificados de las pruebas de tipo.
- Plano detallado, en escala 1:1, con dimensiones de contorno y sección transversal de todos los tipos de aisladores propuestos, con lista de materiales.
- Especificaciones Técnicas, que describen en detalle los métodos de fabricación de las partes aislantes, y métodos y materiales utilizados para cementar las partes metálicas y aislantes.- Información y descripción del proceso de fabricación (Certificación ISO 9001).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

SE INDICA: "LA CONTRATISTA REMITIRÁ LOS PLANOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. UNA VEZ SUPERADAS TODAS LAS POSIBLES OBSERVACIONES, SE DARÁ LA APROBACIÓN DEL CASO, LUEGO DE LO CUAL SE PODRÁ DAR INICIO A LA FABRICACIÓN." SOLICITAMOS QUE LA ENTIDAD NOS ENVÍE LOS PLANOS PARA NOSOTROS REALIZAR LA FABRICACIÓN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO. CASO CONTRARIO SOLICITAMOS QUE SE INDIQUE CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA QUE LA ENTIDAD APRUEBE LOS PLANOS E INCLUIR ESTO EN EL CRONOGRAMA A FIN DE EVITAR RETRASOS Y PENALIDADES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.10 Literal: Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Precisa: "La contratista remitirá los planos para su revisión y aprobación, teniendo la entidad como plazo máximo (05) días calendario para la revisión, aprobación y/o emitir observación alguna. Una vez superada todas las posibles observaciones, se dará la aprobación del caso, luego de lo cual se podrá dar inicio a la fabricación", esto se evita si se tiene en cuenta los planos de referencia adjuntos a la presente convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, AISLADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.2.9 EMBALAJE INDICA: "EL POSTOR DEBERÁ SUMINISTRAR UNA RESERVA DE AISLADORES NO MENOR AL 0.5% DEL SUMINISTRO, CUYO COSTO ESTARÁ INCLUIDO EN EL PRECIO COTIZADO". DEBIDO A LA CANTIDAD SOLICITADA DE ESTE ÍTEM, EL 0.5% DEL SUMINISTRO ES MENOR A UNA UNIDAD. SOLICITAMOS ACLARAR SI EN ESTE CASO SE CONSIDERA UNA UNIDAD COMO RESERVA MÍNIMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.9 Literal: Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge parcialmente la observación: El Postor deberá suministrar una reserva de aisladores no menor al 5 % del suministro, cuyo costo estará incluido en el precio cotizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:  
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, EMBALAJE.  
El Postor deberá suministrar una reserva de aisladores no menor al 5 % del suministro, cuyo costo estará incluido en el precio cotizado.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

SE HACE MENCIÓN A LA NORMA IEC 815, CONFIRMAR SI SE HACE REFERENCIA A LA NORMA IEC 60815 Y A QUÉ VERSIÓN DE LA MISMA SE REFIERE.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.3.8.1      Literal: C      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La presente consulta califica como una observación y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Los Discos aislantes deberán tener, preferentemente, un perfil diseñado de acuerdo con las recomendaciones de la Norma IEC 60815.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, DISCOS AISLANTES.

Los discos aislantes serán también hidrófugos, de goma de silicón, y deberán estar firmemente unidos a la cubierta del rodillo, bien sea por vulcanización a alta temperatura o moldeados como parte del recubrimiento del núcleo. Estos deberán ser suaves y libres de imperfecciones, deberán presentar diámetros iguales o diferentes y deberán tener, preferentemente, un perfil diseñado de acuerdo con las recomendaciones de la Norma IEC 60815.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 1,000,000.00 (UN MILLÓN CON 00/100 SOLES), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA. ...". SOLICITAMOS QUE LA EXPERIENCIA DE VENTAS SEA REDUCIDA A 700,000.00 (SETECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) A FIN DE PODER CONTAR CON MAYOR PLURALIDAD DE PARTICIPACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, pág. (49) Requisitos de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A TODO TIPO DE AISLADORES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Aclara: se considerará bienes similares: A los AISLADORES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A TODO TIPO DE SECCIONADORES CUT OUT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: no considerará bienes similares: A los MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA ACTIVA, por NO ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LOS MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA ACTIVA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 5.7 **Literal:** **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: no considerará bienes similares: A los MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA ACTIVA, por NO ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Aclara: se considerará bienes similares: A los INTERRUPTORES DE POTENCIA, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LOS SECCIONADORES DE LINEA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Aclara: se considerará bienes similares: A los SECCIONADORES DE LINEA, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

EL NUMERAL 5.7 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INDICA: "¿ SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA Y/O SUMINISTRO DE FERRETERÍA ELÉCTRICA EN GENERAL". SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LOS PARARRAYOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7 Literal: Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Aclara: se considerará bienes similares: A los PARARRAYOS, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA SE INDICAN 90 DÍAS CALENDARIOS, AMPARÁNDONOS EN EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 160 DÍAS CALENDARIO, TENIENDO EN CUENTA LOS TIEMPOS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN, LOS TIEMPOS DE REVISIÓN DE LOS PLANOS, DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACEPTACIÓN DE MUESTRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.10 Literal: Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA:  
Según el artículo 16 de la LCE y artículo 29 de su Reglamento, el área usuaria de la Entidad es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del mismo. En base a ello, el área usuaria ha formulado el requerimiento de manera objetiva, congruente, razonable y eficiente. Por lo tanto, este colegiado, en coordinación con el área usuaria ratifica en mantener lo solicitado en las bases administrativas, pag (50) Plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ¿AISLADORES DE VIDRIO, ASILADORES POLIMERICOS DE ANCALAJE Y AISLADORES POLIMERICOS TIPO LINE POST¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMICION DE 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, RE

Ruc/código :	20538270041	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	PANELEK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS SE CONFIRME QUE LA ENTIDAD NO PUEDE APLICAR PENALIDAD ADICIONAL EN CASO DE QUE SE ENVÍEN LOS DESCARGOS EN LOS (02) DÍAS HÁBILES OTORGADOS. ASIMISMO SOLICITAMOS SE DEFINA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O DIRECCIÓN DE MESA DE PARTES VIRTUAL Y SU RESPECTIVO HORARIO DE ATENCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.17 Literal: Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica Precisa: De la verificación de los descargos realizados por el contratista la entidad informara a este la decisión a tomar según la evaluación realizada a su documentación presentada. La dirección de mesa es: Calle Miguel Grau N.º118-Yurimaguas-Alto Amazonas-Loreto, horario de atención: L-V 8:00 am a 12:30 pm/ 2:00 pm a 5:00 pm y S: 8:00 am a 1:00 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna