

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC-MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLOS DE ARCILLA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL LA I.E. N°1198 EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"

Ruc/código : 10250027082

Nombre o Razón social : ALVAREZ CONTO JOSE

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 21:35:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA Y POR LA CANTIDAD DE LADRILLO A ENTREGAR CONSIDERAMOS QUE EL PLAZO DE 13 DIAS CALENDARIO ES MUY INCONGRUENTE Y MAS AUN SI EN LA OBRA NO HABRA ESPACIO PARA ALMACENAR LA TOTALIDAD DEL LADRILLO CONVOCADO; POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE UN PLAZO DE 30 DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE LOS LADRILLOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: capitulo 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LITERAL A,B,C,D

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación para garantizar la pluralidad de los postores se ampliara el plazo de entrega Por lo que se modificara las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo

(30) treinta días calendarios computados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC-MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLOS DE ARCILLA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL LA I.E. N°1198 EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10250027082	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	ALVAREZ CONTO JOSE	Hora de envío :	21:35:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE ADMISION DE LAS OFERTAS, se solicita en el literal e) Presentación de ficha técnica del bien a ofertar para la verificación del cumplimiento de las características técnicas; EL COMITE DEBERA VERIFICAR SI LAS FICHAS TECNICAS SON REALMENTE EMITIDAS POR LAS FABRICAS DE LADRILLO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAPITULO 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL A,B,C,D

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE dicha observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL OEC DEBERA VERIFICAR SI LAS FICHAS TECNICAS SON REALMENTE EMITIDAS POR LAS FABRICAS DE LADRILLOS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC-MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLOS DE ARCILLA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL LA I.E. N°1198 EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO"

Ruc/código :	10250027082	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	ALVAREZ CONTO JOSE	Hora de envío :	22:26:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LADRILLO P/TECHO 20X30X30CM; EXISTE UN ERROR CON RESPECTO AL PESO DEL LADRILLO DE 7.8 KG; ASIMISMO DEBEMOS SOLICITAR AL COMITE DE SELECCION QUE CONSIDERE PARA ESTE LADRILLO UN PESO 10KG A 10.50KG. POR OTRO LADO SOLICITAMOS TAMBIEN QUE SE CONSIDERE PARA EL LADRILLO P/TECHO LA CANTIDAD DE HUECOS QUE SEA DE 8 o 12 HUECOS; PUESTO QUE AL SER UN LADRILLO PESADO Y GRANDES LOS HUECOS DEBEN DE SER DE 12 HUECOS PARA MAYOR RESISTENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL A,B,C,D

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE dicha observación. Por lo que se modificara las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PESO DE 10KG A 10.50KG, de 8 a 12 huecos.