


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/09/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ZIGZAG PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE 1, SET CASAGRANDE 2, SET MALABRIGO Y SET STGO. DE CAO							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		OEI 6 de HIDRANDINA: Mejorar la calidad del servicio eléctrico, en lo que se refiere a la calidad de suministro SAIFI – SAIDI.							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		86							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			NO CORRESPONDE				
		Documento que declaró la viabilidad			NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	756-2024-HDNA		Fecha de recepción		04/07/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	13/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Se consigna como paquete dado que las características de los bienes son similares entre sí y cumplen la misma finalidad, como es el caso de la "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES ZIGZAG PARA SET PAIJAN, SET CASAGRANDE 1, SET CASAGRANDE 2, SET MALABRIGO Y SET STGO. DE CAO"				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	10	-	-	-	10	SIGLOG	01/08/2024		
Consulta en TDT: aclaración sobre niveles de aislamiento según tensión nominal, corriente nominal, corriente corta duración, grupo de conexión de transformadores, resistencia de neutro, potencia de transformadores, sobre accesorios del relé buchol y tipo de aceite que usarán, nivel de altura requerida.									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	-	-	-	10	SIGLOG	13/08/2024
	Con motivo de las consultas se modificó la TDT: considerando aclaración en niveles de aislamiento según tensión nominal, corriente nominal, corriente corta duración, grupo de conexión de transformadores, resistencia de neutro, potencia de transformadores, se hizo precisión sobre accesorios del relé bucchol, se señaló el tipo de aceite a usar, y el nivel de altura requerida.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modificó TDT en niveles de aislamiento según tensión nominal, corriente nominal, corriente corta duración, potencia de transformadores, se precisó accesorios del relé bucchol a usar, se señaló el tipo de aceite a usar, y el nivel de altura requerida.						
	-	-						
	-	-						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/09/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	20608979175 SERVAC PERU E.I.R.L 20101351921 COMPAÑIA ELECTROANDINA S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	SERVAC , CEA							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							