

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE PARA LA INTEGRACIÓN DE BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al numeral 10 del capitulo III-Requerimiento de las bases, se establece que los adelabtos seran otorgados previa presentación de Carta Fianza o poliza de caución (adelanto directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, SE CONSIDERE ESTABLECER QUE EL POSTOR ADJUDICADO TENGA LA FACULTAD DE OPTAR COMO MEDIO ALTERNATIVO A PRESENTAR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 10/05/2023, ART. 9 FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge
En merito al artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023-Proceso convocado en el año fiscal 2023, siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con una experiencia mínima de cinco (05) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA de 5 años a 3 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un INGENIERO EN OBRAS CIVILES Con una experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como INGENIERO EN OBRAS CIVILES de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO Con una experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un INGENIERO DE SEGURIDAD Con una experiencia mínima de tres (3) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como INGENIERO DE SEGURIDAD de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De la partida SOPORTES METÁLICOS Y PÓRTICOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN se solicita enviar el Diagrama de Cargas e indicar las cantidades de soportes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El diagrama de cargas se ubica en la sección 2 - planos de ejecución de obra - planos electromecánicos - "2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-021-DiagramaDeCargas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En aras de la transparencia se solicita se envíe el presupuesto en formato Excel el cual se va a presentar para la evaluación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta formato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Confirmar que los tiempos de corte serán por 8 horas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el documentos 2-19-TX-0007-SIN-ETO-E11-CAD-SE-001-PlanDeTrabajosMontaje.pdf y 2-19-TX-0007-SIN-ETO-E11-CAD-EM-001-PlanDeMontajeBypass.dwg, que se adjunta en la sección 4 - Otros documentos del expediente técnico - Plan de cortes. se precisa la cantidad y horas de cortes referencial, Cabe aclarar que la propuesta constituye una línea base o referencia, y durante la ejecución de obra podrá ser optimizada o mejorada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
DOCUMENTO Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
Favor confirmar en detalle la cantidad de entradas y salidas físicas de los relés de protección de línea, en las Tablas de datos técnicos no se encuentra esta información
TABLA DE DATOS TÉCNICOS
IED DE CONTROL Y PROTECCIÓN PRINCIPAL DE LÍNEA (IED 1)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de entradas y salidas será determinada con precisión en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto. Actualmente, la SET Tumán no cuenta con protección diferencial de línea, así como las SETs alledañas, Pomalca y Cayaltí; sin embargo, en el presente proyecto se deberá prever el equipamiento previsto (IED con funciones de control y protección 87L) para una futura implementación de esta funcionalidad.
En tales condiciones, durante la ejecución del proyecto se configurarán las funciones de distancia (21/21N) como protección principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DOCUMENTO Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
Favor confirmar la cantidad de entradas y salidas físicas en las Tablas de datos técnicos de los relés del transformador de potencia (protección principal y protección de respaldo). Indicar si los contactos de señalización son entradas o salidas, se sabe que los contactos auxiliares se consideran como salidas, y confirmar si entradas y salidas lógicas se refieren a que son virtuales. Aclarar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de entradas y salidas será determinada con precisión en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto. Los contactos de señalización podrán ser de entrada o salida según la necesidad, así como la naturaleza de las entradas y salidas lógicas. Las cantidades establecidas en las tablas de datos técnicos son referenciales por el nivel de ingeniería en esta etapa, siendo en la ingeniería de detalle donde se determinarán con precisión para garantizar la operación de los IEDs principal y de respaldo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos del tablero de control, protección y medición de línea se solicita que el visor de vidrio sea serigrafiado. Favor confirmar si es factible ofrecer otras alternativas como instalación de vinilo adhesivo sobre el vidrio. Además, informar que detalles se requiere representar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el visor deberá ser serigrafiado. Los detalles (nombre del tablero, instalación vinculada, funciones características) se muestran de manera referencial en las láminas 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-012-DisposiciónDeTableros2.pdf y 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-012-DisposiciónDeTableros4.pdf; sin embargo, estos se definirán con mayor precisión en la etapa de ingeniería de detalle y el VB de la Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
En la tabla de datos técnicos del tablero de control, protección y medición de línea se solicita calefacción en el tablero. Favor confirmar que, dado que Tuman tiene una temperatura media anual de 24 grados Celsius, la resistencia de calefacción es opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se deberá proveer con resistencia de calefacción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
En la tabla de datos técnicos del Switch Ethernet Industrial se solicitan dos puertos PoE. Favor confirmar que se podrán suministrar un inyector PoE de dos puertos, además del switch, a fin de cumplir con dicha característica solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Será factible proponer alternativas para satisfacer las condiciones de operación fiables, las mismas que serán evaluadas por la Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos del medidor electrónico multifunción (MEM), ítem 2.03 se solicita un software de administración e integrador. Favor confirmar que la funcionalidad de integrador del software solicitado se refiere a la capacidad del software para configurar el medidor de manera que este pueda ser interrogado por un maestro / cliente DNP3 ó IEC61850.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea item 36 solicitan protocolo de comunicación propietario, agradeceremos confirmar que no es necesario que el relé tenga esta característica, debido a que ahora las empresas solicitan protocolos abiertos para una integración mas rápida y sin inconvenientes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los protocolos deberán ser abiertos tal como se precisa en el ítem 35 de la tabla de datos técnicos del IED de protección y control de línea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea Item 49 puertos de comunicación, solicitan dos puertos frontales 01 RS232 y 01 USB, agradeceremos confirmar que solo es necesario uno de los dos puertos, se entiende que es para comunicación local con una PC y actualmente la mayoría de fabricantes de relés cuenta con 01 puerto USB.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que necesariamente deberá contar con puerto USB, siendo opcional contar con puerto RS232 adicional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea Item 49 puertos de comunicación, confirmar que se necesitan 02 puertos de comunicación de cobre RJ45 de 100Mbps, y el puerto de fibra óptica es para tele protección y comunicación entre los relés en ambos extremos de la línea.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea parte ACCESORIOS Item 37 solicitan borneras de pruebas para corriente y tensión; agradeceremos eliminar este item, debido a que estas borneras ya se están solicitando en la tabla de datos técnicos del Tablero.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que las borneras de la tabla de datos técnicos del relé protección, se instalarán en el tablero de acuerdo a la disposición mostrado en el plano "2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-012-DisposiciónDeTableros2" y en el plano "2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-012-DisposiciónDeTableros4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor confirmar la marca y modelo de la RTU existente que se configurará para integrar los nuevos IEDs (en las especificaciones se mencionan una RTU Siemens y otra Schneider Electric).

Se menciona en el documento:

f. Tablero RTU

De marca Schneider Electric, provisto de una plataforma SAITEL DP que integra 01 módulo CPU, 04 módulos de 32 entradas digitales (DI32) y 02

* El tercer nivel (nivel 2):

Es el nivel de Subestación, en el cual, desde un sistema SCADA HMI, se realizan las funciones de control, supervisión y adquisición de datos de toda la subestación. En este punto cabe señalar que la S.E.T. Tumán dispone del Controlador de Datos de Subestación (CDS) o RTU del fabricante Siemens;

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El RTU es de marca Schneider Electric, modelo SAITEL SM_CPU866e

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Favor confirmar a cuantos centros de control se realizará la integración al nivel 3.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se integrará al Centro de Control de Electronorte S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Favor de confirmar, además, que la RTU existente cuenta con las licencias y capacidad necesarias para integrar las nuevas señales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
Favor de confirmar que el sistema SCADA de nivel 3 cuenta con las licencias y capacidad necesaria para integrar las nuevas señales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
Favor confirmar la marca, modelo y numero de parte de los relés de protección de línea (existentes ó en proyecto) al otro extremo de las líneas L-6052 y L-6053 (SE Pomalca y SE Cayalti) y si actualmente realizan teleprotección, señalar el medio de comunicación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En SET Cayaltí: IED de protección primaria SEL-421 e IED de protección secundaria SEL-451.
En SET Pomalca: No tiene. Actualmente se viene realizando el expediente técnico para su implementación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
Favor confirmar si el suministro, instalación o pruebas de los relés de línea en SE Pomalca y SE Cayalti forman parte del alcance del sistema de control y protección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El suministro, instalación o pruebas de los relés de línea en SE Pomalca y SE Cayalti no forman parte del alcance del presente proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Según lo revisado en las bases de la licitación observamos que se está solicitando Una camioneta 4x4 Doble Cabina con una antigüedad no mayor a 3 años, Un Camión Plataforma 5 Ton con una antigüedad no mayor a 3 años, Cuatro equipo de Computo con una antigüedad no mayor a 4 años, Una Mescladora de concreto con una antigüedad no mayor a 3 años y Un Martillo Neumático o Eléctrico 1750 W ¿ 2000W con una antigüedad no mayor a 2 años a la fecha de convocatoria, dicho requisito restringe y afecta el Principio de Libre Concurrencia de postores y el Principio de Igualdad de Trato, toda vez que discrimina y limita la participación de postores, por lo que se solicita suprimir dicho requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte.
Se amplía la antigüedad de la camioneta a 5 años y para el camión plataforma 8 años, el resto de equipamiento se mantiene de acuerdo a lo solicitado en requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se amplía la antigüedad de la camioneta a 5 años y para el camión plataforma 8

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
Solicitamos confirmar la dirección del almacén donde se hará entrega de los materiales y/o equipos a ser desmontados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Almacén de Pomalca ¿ Postes y Accesorios de concreto (Postes MT,BT, ménsulas, etc.)
Dirección: CAR. POMALCA MZ. Y C.P. SAN FELIX LAMBAYEQUE - CHICLAYO ¿ POMALCA

Almacén de Mórrope ¿ Ferretería eléctrica y no eléctrica (cables, aisladores, tableros, llantas, etc.)
Dirección: CAL. TUPAC AMARU NRO. 300 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE.

Los materiales desmontados seran evaluados previamente por la supervisión y el encargado de almacen y se dispondra el internamiento segun corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Referente a las partidas de suministro de soportes metalicos:

2.1.1 Estructura de acero galvanizado para transformador de corriente 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.0000

2.1.2 Estructura de acero galvanizado para transformador de tensión 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.0000

2.1.3 Estructura de acero galvanizado para aislador portabarra 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 3.0000

2.1.4 Soporte metálico para fijación de seccionador a viga de pórtico, inc. accesorios de fijación Cjto 4.0000

2.1.5 Soporte metálico para fijación de pararrayos a viga de pórtico, inc. accesorios de fijación Cjto 6.0000

Solicitamos el peso de dichas estructuras.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los pesos referenciales de los soportes metálicos son:

- * Estructura de acero galvanizado para transformador de corriente 72.5 kV, peso 300 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para transformador de tensión 72.5 kV, peso 300 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para aislador portabarra 72.5 kV, peso 250 kg/und
- * Soporte metálico para fijación de seccionador a viga de pórtico, peso 187 kg/und
- * Soporte metálico para fijación de pararrayos a viga de pórtico, peso 133 kg/und

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Referente a las partidas de suministro de porticos:
2.2.1 Pórtico metálico de celosia para 60 kV, conformado por 6 columnas y 10 vigas, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 1.0000

Solicitamos el peso de dichos pórticos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El peso referencial del pórtico es 14,671 kg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Referente del plano 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-006-DU de SS.AA. en AC_CC, se verifica que se ampliaran en corriente alterna seis circuitos y que cada uno de los circuitos tienen interruptores termomagnéticos: 1 unidad de 3x32A y 5 unidades de 3x20A.

En el suministro principal se verifica que hay 2 unidades de 3x20A.

Solicitamos confirmar entonces que el interruptor de 3x32A y 3 unidades de 3x20A (que son los interruptores faltantes) son existentes de lo contrario serán considerados como suministros adicionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los circuitos Q3(3x32A), Q4,Q7,Q11 de(3x20A) son circuitos existentes y serán reutilizados. Los circuitos Q14,Q15 de (3x32A) son proyectados y son los 2 interruptores que deben ser suministrados.

Lo mencionado se puede observar en el plano 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-006-DU de SS.AA. en AC&CC (Corriente alterna)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Referente del plano 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-006-DU de SS.AA. en AC_CC, se verifica que se ampliaran en corriente continua cuatro circuitos y que cada uno de los circuitos tienen interruptores termomagnéticos: 1 unidad de 2x32A y 3 unidades de 2x16A.

En el suministro principal se verifica que hay 1 unidad de 2x32A.

Solicitamos confirmar entonces que los interruptores 3 unidades de 2x16A (que son los interruptores faltantes) son existentes de lo contrario serán considerados como suministros adicionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los cuatro circuitos son existentes, de los termomagneticos las 3 unidades de 2x16 seran reutilizados y la unidad de 2x32A será suministrado.

Lo mencionado se puede observar en el plano 2-19-TX-0007-SIN-ETO-POE-PLA-EM-006-DU de SS.AA. en AC&CC (Corriente continua)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Referente al monitoreo ambiental, solicitamos el envío de la documentación que nos permita identificar los tipos y cantidades de monitoreos a realizarse en la SE Tuman.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizarán:1 monitoreo de aire y 6 monitoreos de ruido según se describe en el numeral 5.2 Plan de vigilancia ambiental de la Resolución Directoral N° 0090-2023-MINEM/DGAAE.
Esto se detalla en el documento 2-19-TX-0007-SIN-ETO-EC8-ZZZ-EM-001-ResDirec_0090_2023_MINEM_DGAAE.pdf, que se ubica en la Sección 4, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES20231220T234345Z001.rar, carpeta "INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:
Solicitamos confirmar que el CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) será el tipo de cemento a utilizar en las obras civiles tal como se indica en los analisis de precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que se usara CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:34:38

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita se modifique el porcentaje de adelantos en el caso de adelanto para materiales e insumos tiene que ser del 3% debido a que es la incidencia que tiene en el presupuesto y adelanto para equipamiento y mobiliario se considere 17% debido a que el equipamiento tiene mayor incidencia en el presupuesto el cual se puede verificar en el calendario valorizado de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se encuentra definido en el ítem 2.5 del Capítulo II de las Bases; así mismo de conformidad al numeral 180.2 del Reglamento de la ley de Contrataciones los adelantos para materiales e insumos y adelanto por equipamiento y mobiliario no debe superar el 20%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las especificaciones 2-19-TX-0007-SIN-ETO-EOC-PPT-CV-001-EsTec Obra Civiles se habla de concreto f´c = 280 kg/cm2; y en el presupuesto 2-19-TX-0007-SIN-ETO-PRG-PRE-EM-001-Presupuesto de obra se precisa f´c = 210 kg/cm2. ¿Se consulta cuál es el tipo de resistencia que se deberá considerar para el concreto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que debe considerarse f´c = 210 kg/cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita la ficha técnica de CABLE DE COBRE ETHERNET y CONECTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características técnicas del cable de cobre ethernet y conectores se describen en el numeral 7.2 del documento 2-19-TX-0011-SIN-ETO-ECO-PPT-CO-001-EsTecComunicaciones. Se precisa, en concordancia con las partidas presupuestales que el cable ethernet será de tipo FTP ("Foiled Twisted Pair") y categoría 6A con la finalidad de eliminar las interferencias. Con relación al conector será RJ45 apantallado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita la ficha técnica del SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el caso de los SWITCHS ETHERNET INDUSTRIAL que se instalarán en los Tableros de Control y Protección las características técnicas se encuentran en el ítem 2.1 de la tablas de datos técnicos del TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE LÍNEA y TABLERO DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA, que es donde se ubicarán de acuerdo a la arquitectura de comunicaciones.

Para el caso del Switch ethernet industrial capa 3 que se instalará en el rack de comunicaciones existente, sus características se describen en la TABLA DE DATOS TECNICOS SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL, del documento 2-19-TX-0007-SIN-ETO-ECO-PPT-CO-001-EsTecComunicaciones (pág. 11)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita precisar los permisos que tendrá que gestionar el Contratista y además indicar quien asumirá este costo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proyecto no requiere de permisos que demanden costos adicionales a los previstos en el presente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Si en caso el proveedor de un material específico no llega a entregar en el tiempo indicado según el cronograma de obra ¿Se puede sustentar el atraso de dicho material para no incurrir en penalidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los suministros de material deberán ser entregados en el plazo previsto. Cualquier modificación en el cronograma será evaluada por el supervisor de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Confirmar que el galvanizado para la ferretería podrá ser de hasta 100 micras?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El galvanizado para las estructuras, como se especifica en la tabla de datos técnicos de estructuras metálicas, debe ser mínimo 100 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:
Favor de indicar la cantidad de cortes de energía para la conexión y la cantidad de horas previstas por cada corte de energía previsto para el proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de cortes y/o maniobras se especifican en los documentos 2-19-TX-0007-SIN-ETO-E11-CAD-SE-001-PlanDeTrabajosMontaje.pdf y 2-19-TX-0007-SIN-ETO-E11-CAD-EM-001-PlanDeMontajeBypass.dwg, que se adjunta en la sección 4 - Otros documentos del expediente técnico - Plan de cortes. Cabe aclarar que la propuesta constituye una línea base o referencia, y durante la ejecución de obra podrá ser optimizada o mejorada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En caso de discrepancias entre metrado, especificaciones y planos; por favor indicar cuál de estos documentos prevalecerá para la elaboración de la propuesta?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cualquier discrepancia que se presente en obra será evaluada por la supervisión y/o coordinación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Indicar si el propietario suministrará un punto de energía eléctrica a la contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad brindara facilidades para que el contratista ontenga el suministro electrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:10:40

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Para la experiencia en obras similares del personal clave y para el postor en la especialidad, se solicita se considere adicionalmente el tipo de obras en ¿Líneas de Transmisión y/o Subtransmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60kV¿ ya que este tipo de obras también se encuentran directamente relacionadas con el objeto de la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 y B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Los trabajos a realizar solo corresponden en Subestaciones de "Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Respecto a los gastos generales observamos que muchos sueldos estan por debajo del mercado , por ejemplo el Administrador está con 2500 soles incluyendo los beneficios sociales que son cerca al 47% ,por lo cual en realidad su salario es de $2500/1.47 = 1700$ soles , este monto es muy inferior al valor del mercado, por lo que solicitamos se revise todos los sueldos del personal profesional principal , auxiliar y de apoyo y se mejore el precio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
El presupuesto indicado en expediente constituye el valor referencial sobre el cual los postores pueden presentar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En los gastos generales se observa que la participación del Administrador es del 50%, solicitamos se considere el 100% de participación , ya que sus labores serán desde el inicio hasta el final , de la misma manera considerar la participación de todo el personal al 100%.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
La participación de los profesionales han sido considerados previa evaluación y según la necesidad en el proiyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Debido a la coyuntura actual se solicita que la entidad autorice que el postor ganador de la buena pro tenga la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías, la retención del monto total de la garantía correspondiente, tal como se indica en el artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge
En merito al artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023-Proceso convocado en el año fiscal 2023, siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las partidas del presupuesto indican la ejecución sobre las bases de equipos de GROUT CEMENTICIO de 2 cm de espesor, sin embargo las especificacions técnicas señalan que el espesor debe ser de 5 cm, favor de aclarar y corregir lo que corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El GROUT CEMENTICIO tendrá un espesor de 2 cm como se especifica en la partida del presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

El suministro de los pernos de anclaje de las bases están incluidos en el suministro de los soportes de equipos.Por lo que solicitamois adicionar en las obras civiles la Instalación y Nivelación de Pernos de anclaje.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la instalación y nivelación de pernos de anclaje se requiere mano de obra y herramientas manuales, dado que el suministro ya se considera en la sección de obras electromecánicas; por lo tanto, tales demandas adicionales de recursos, están costeadas en la partida ACERO DE REFUERZO f'c=4200kg/cm2, con cuya instalación se deben instalar, previo al vaciado de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:
En los planos señalan que la capa de Balastro Grava es de 20 cm, mientras que en las Especificaciones Técnicas indican que este espesor es de 10 cm. Favor de aclarar y corregir lo que corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El balasto de grava se ha previsto con un espesor de 20 cm, tal como se cuantifica en el Análisis de Costo Unitario. Sin perjuicio de ello, se debe garantizar que la instalación de grava en la ampliación se uniformice adecuadamente con la existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar si las Alcayatas de Tres Niveles, estarán conformadas por una platina de 1" de ancho y tres soportes de fierro corrugado de 5/8" como precisa el APU

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las alcayatas están conformados por una platina de 1" de ancho, pero se aclara que los soportes son de fierro galvanizado de 5/8", y el proceso de galvanizado será posterior al corte y perforacion de agujeros. Las dimensiones serán verificadas en la etapa de ingeniería de detalle.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:02:36

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

De los Adelantos (Adelanto Directo y Adelanto de Materiales). se solicita al Comité de Selección que para la Integración de Bases, se Considere que la Administración de los Adelantos destinados a la Ejecución de la Obra, sea Constituida por un Fideicomiso Conforme a lo Establecido en los Artículos 184 Y 185 del reglamento, sírvase acoger.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al numeral 10 del capitulo III-Requerimiento de las bases, se establece que los adelabtos seran otorgados previa presentación de Carta Fianza o poliza de caución (adelanto directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null