

INFORME N° 06-2023-CE LP-05-2023-EPS.SEDACUSCO S.A.

A : Ing. Yabel Silva Guevara
Gerente General

DE : Ing. Abelardo Lovón Fernandez
Presidente de Comité Especial

ASUNTO : INFORME SOBRE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO "LP 05-2023 EPS. SEDACUSCO S.A."

FECHA : Cusco, 30 de noviembre del 2023



EPS
SEDACUSCO
S.A.

EXP. N° 3197

30 NOV. 2023

HORA 16:15 RECEPCION «Gerencia General»

SEDACUSCO S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

05-2023 4 DIC. 2023

Reg. N° 7528

Firma: 11:47

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted en atención al Proceso de Selección LP 05-2023, Primera Convocatoria, referida a: "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE ACTUADORES ELECTRICOS CON CONTROL INTEGRADO TIPO MULTIVUELTAS PARA COMPUERTAS DESLIZANTES DE TRIPLE HERMETICIDAD Y VALVULAS MARIPOSA A TODO COSTO", a fin de informar sobre la declaratoria de DESIERTO de este proceso de selección, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y el Numeral 65.2 del Art. 65 del RLCE, según el siguiente detalle:

ANTECEDENTES:

- El 27 de setiembre del 2023, mediante MEMORANDUM N°325-20237GG-EPS. SEDACUSCO S.A., se aprobó las Bases Estándar de Licitación Publica N°-05-2023, Primera Convocatoria, referida "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE ACTUADORES ELECTRICOS CON CONTROL INTEGRADO TIPO MULTIVUELTAS PARA COMPUERTAS DESLIZANTES DE TRIPLE HERMETICIDAD Y VALVULAS MARIPOSA A TODO COSTO"
- En fecha 18 de octubre del 2023 se realiza la convocatoria del Proceso de Selección LP 05-2023, mediante la plataforma del SEACE.
- En fecha 19 de octubre del 2023 se realiza la Formulación de Consultas y Observaciones a través de la plataforma del SEACE.
- En fecha 07 de octubre del 2023 se realiza la Absolución de consultas y Observaciones e integración de Bases del Proceso de Selección LP 05-2023, mediante la plataforma del SEACE.
- En fecha 21 de noviembre del 2023 se realiza la presentación de Ofertas,
- En fecha 22 de noviembre del 2023 se realiza la evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro del Proceso LP 05-2023.

ANÁLISIS:

El comité al realizar la verificación y presentación de ofertas electrónicamente por parte de los postores es de la siguiente manera,

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20101009174	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	2023-10-23 14:49:12.0	Válido
2	20336286922	EATHISA PERU S.A.	2023-10-19 10:31:40.0	Válido

Acto Seguido, el Comité procede a revisar la documentación de presentación obligatoria para la admisión:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	ANEXO 01	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	ANEXO 06
1	20101009174	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple
2	20336286922	EATHISA PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple

De conformidad con el numeral 73.2 del Art. 73° del RLCE se procede con la revisión de las Ofertas Técnicas de los mencionados postores, a fin de determinar si las ofertas responden a las condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las Bases, cuyo resultado es como sigue:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESTADO
1	20101009174	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	No cumple	No admitido
2	20336286922	EATHISA PERU S.A.	No cumple	No admitido

De acuerdo a las bases Integradas en la sección específica 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, Documentos de presentación obligatoria, literal e) Presentación de los formularios (tabla de datos técnicos garantizados, es obligatoria para la calificación de las ofertas, así como adjuntar la documentación sustentatoria con la información de los bienes, página 17 de las Bases Integradas

- **CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.**, no cumple con:
TABLA N°1, punto 05.05. valores de corriente en amperios, se solicita 1.3/1.3/4.1/0.42, el Postor oferta **1.5/2.0/6.5/0.52**.
TABLA N°2, Válvula mariposa de 28" (700 mm), numeral 06.03 Velocidad de salida Rpm, se solicita 180 Rpm, el Postor oferta **108 Rpm.**; numeral 07.02 Brida de Montaje a la Válvula, se solicita F10 y F14 de acuerdo a la ISO 5210 y 5211, el Postor oferta **F25**.
TABLA N°2.1, Válvula mariposa de 18" (450mm), numeral 05.05 Valores de Corriente de Amperios, se solicita 6.5/9.8/35/0.54 el Postor oferta **1.7/2.0/4.4/0.48.**; Numeral 06.05 velocidad del Motor Rpm, se solicita 3360 Rpm, el Postor oferta **1680 Rpm.**; Numeral 05.11 Tiempo de Operación; se solicita 22.2s/90°, el Postor oferta **40s/90°**.
TABLA N°04, Numeral 05.05 Altura de Medición Mínima, se solicita 7mt, el Postor oferta **10 mt.**
- **EATHISA PERU S.A.**, no cumple con:
TABLA N°01 y N° 04 no coinciden con las Tablas de las Bases Integradas
Los valores ofertados para las tablas N°01 y N° 02 no coinciden con los catálogos y ficha técnica de fabricante.
Tabla N°03, numeral 06.15 Protocolo de comunicación, se solicita Profibus DP, el postor oferta **MDBUS RTU**.

CONCLUSIONES:

Por lo manifestado y no habiendo una oferta valida, el Comité de acuerdo al Art. 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado declara **DESIERTO** el presente proceso.

Se adjunta:

- Acta de Declaratoria de Desierto de Proceso de Selección LP 05-2023 EPS. SEDACUSCO S.A.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.



ING. ABELARDO LOVON FERNANDEZ
PRESIDENTE COMITÉ



FECHA: 04 DIC, 2023

PASE A: G.A.F.

PARA : Proseguir con el Proceso
En la Etapa que Corresponda,

Cc: Expediente de Contratación

