

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN A TODO COSTO PARA EL POZO N° 01 Y POZO N°02, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

Ruc/código : 20343877294

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Hora de envío : 12:01:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores solicita ampliar el plazo de prestación de servicio a 30 dias calendarios

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y O BSERVACION DE EXTENDER Y/O AMPLIAR EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SE MANTIENE EL TIEMPO Y/O PLAZO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN A TODO COSTO PARA EL POZO N° 01 Y POZO N°02, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:01:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicicta considerar como valido a los profesionales en ingenieria electronica, mecatronica, industrial para el personal clave requerido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA PARA EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO, EN RELACIÓN A AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES Y SE DEBE CONSIDERAR COMO VALIDOS A PROFESIONALES COLEGIADOS Y HABILITADOS EN INGENIERIA ELECTRONICA O INGENIERIA MECATRONICA O INGENIERIA INDUSTRIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA B.3.1. SECCION REQUISITOS DE CALIFICACIÓN EN EL SUB PUNTO B FORMACIÓN ACADEMICA, LA PROPUESTA MINIMA SOLICITADA DEL PROFESIONAL REQUERIDO ES DE 01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO MECANICO O INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS O INGENIERO ELECTRONICO O INGENIERO MECATRONICA O INGENIERO INDUSTRIAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN A TODO COSTO PARA EL POZO N° 01 Y POZO N°02, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:36:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la experiencia del postor en la especialidad

Se indica que se deben presentar servicios similares a la instalación de sistemas de cloración en reservorios y/o cisternas de agua potable en general y obras de cloración de agua potable en general. Sin embargo, de acuerdo a que los proyectos y servicios que se realizan para el sector del agua, cuyo alcance es integral y no específico, solicitamos al comité incluir sevicios de automatización y/o control eléctrico y /o mantenimiento y/o suministro de equipos para plantas de tratamiento de aguas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, SE MANTIENE LO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null