

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 09/08/2024

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 17:23:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACION.- REQUISITOS DE CALIFICACION

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTE:

venta como tableros en general, transformadores en general y equipos electromecánicos en general.

tambien se deberia considerar la venta y/o suministro, instalacion y puesta en servicio y /o funcionamiento de sistemas en media tension, mntenimiento correctivo y/o preventivo en sistemas de media tension.

esto por que se ajusta a lo establecido en el numeral 5.1.1 referido a la prestación principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5.1.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral16.2 del articulo 16 de la decreto legislativo 1341.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El objeto de la Contratación corresponde a una adquisición de "BIENES", por lo que no es posible incluir experiencia en Servicios. Asi tambien, el postor solicita incluir la venta "en sistemas de media tensión", sin embargo, no precisa el bien a considerar, toda vez que esta compuesto por un conjunto de bienes que en algunos casos no guardan relación con el objeto de la contratación (postes, torres, Cables y otros). Por lo tanto, NO SE ACOGE la petición del Postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	17:23:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA.- el transformador de 250KVA va reemplazar a un transformador de 100 KVA.
esto implica que el transformador de 250Kva va a trabajar con el mismo seccionador tipo CUT OUT?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: panel foto Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 16.2 del articulo 16 del decreto legislativo 1341

Análisis respecto de la consulta u observación:

El transformador de 250kva si va a reemplazar al de 100 kva.
Asimismo, es necesario indicar que dicho transformador trabajara en baja tensión 380/220v trifasico. Por este motivo no se necesita cambiar CUT OUT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	19:05:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los accesorios indican que llevara termómetro con indicador de máxima temperatura, para estos transformadores se le pone sensores pt-100 con un controlador de temperatura Tecsystem.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: iv Literal: iv Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere termómetro indicador de máxima temperatura: el proveedor deberá garantizar lo requerido utilizando los sensores y sistemas que considere necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	19:05:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
Confirmar los aisladores en media y baja tensión, de acuerdo con el grupo de conexión deberán ser 4 aisladores en media tensión y 4 en baja tensión

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** iv **Literal:** iv **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que el transformador trabajará en baja tensión 380/220 trifásico, no existiendo aisladores en media tensión. Deberá cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	19:05:32

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Confirmar si se tiene dimensiones máximas del transformador, si en caso se tengan enviarlo para tenerlos como referencias en el diseño

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iv **Literal:** iv **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se tiene dimensión mínimas ni máximas, sin embargo el diseño ofertado por la fabricación deberá ser de tal manera que cumpla con la especificaciones técnicas y pueda garantizar su optimo funcionamiento bajo las condiciones ambientales de la zona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	19:05:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar la salida de los aisladores y el conmutador, serán sobre la tapa o en los laterales

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: iv Literal: iv Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el transformador trifasico de aislamiento requerido trabajará en baja tensión 380/220V; sus aisladores deberán estar dentro del gabinete metálico IP 21 (protección del goteo vertical de agua) toda vez que el equipo requerido es de tipo encapsulado o compacto. No se requiere conmutador en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:16:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos del Transformador 250KVA, se menciona Tensión Nominal Primario 380+/-2x2.5% - 10000. ¿La indicación de 10000 es correcta?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: IV Literal: 3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la tensión nominal en el primario es de 380V. Por error se consigno valores adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprime en las bases -10000

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:16:23

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Deberá especificarse la dirección de cada almacén, dirección del lugar de instalación y dirección de la entrega del transformador por cambiar, para de esta forma brindar una oferta correcta.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 11.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El almacen central de la Red asistencia Jaen está ubicado en la calle capellan Duarez N° 358 distrito y provincia de Jaén departamento de Cajamarca. Asimismo, el equipo se instalará en el Hospital II Jaén que se encuentra ubicado en la Calle Mariano Melgar N° 192 distrito y provincia de Jaén departamento de Cajamarca.

Para Loreto: será instalado en la Sub estación eléctrica tipo biposte del centro de atención primaria II de EsSalud Requena, ubicado en Calle Malecón Bolognesi S/N Requena de la pr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El almacen central de la Red asistencia Jaen está ubicado en la calle capellan Duarez N° 358 distrito y provincia de Jaén departamento de Cajamarca. Asimismo, el equipo se instalará en el Hospital II Jaén que se encuentra ubicado en la Calle Mariano Melgar N° 192 distrito y provincia de Jaén departamento de Cajamarca.

Para Loreto: será instalado en la Sub estación eléctrica tipo biposte del centro de atención primaria II de EsSalud Requena, ubicado en Calle Malecón Bolognesi S/N Requena de la pr

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:16:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Debido al tiempo de fabricación de cada Transformador, tiempo en ruta hasta el lugar de destino y tiempo para la instalación. Se solicita se pueda ampliar el tiempo de entrega a 60 días calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 11.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que debido a la necesidad que cuenta el hospital de Jaén se requiere que la entrega e instalación del bien a adquirir sea dentro del plazo de 45 días como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:16:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El tablero del Transformador 100KVA existente, está acondicionado para instalar un nuevo Transformador de mayor potencia? siendo esta nueva potencia más del doble de capacidad, deberá poseer ITMs y otros para 250KVA 380/220V

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: IV Literal: 3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el tablero existente esta acondicionado para la conexión del nuevo transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-ESSALUD/GCL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO: TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO PARA LA RED ASISTENCIAL LORETO Y JAEN DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD).

Ruc/código :	20332148550	Fecha de envío :	09/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:16:23

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En cuanto al Transformador 100KVA en aceite, por favor podrían especificar el motivo del por qué solicitan cambiar por otro transformador de la misma potencia? Para descartar que se requiera un Transformador de mayor potencia, de ser el caso por ejemplo que el Transformador existente se encuentre quemado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

motivo de cambio del transformador actual 100KVA se encuentra quemado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null