

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SUNASS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUNASS

Ruc/código : 10461355477

Nombre o Razón social : SOTO QUILCA PEDRO

Fecha de envío : 20/01/2023

Hora de envío : 12:25:58

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN INCREMENTAR EL PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 30 DÍAS A 45 DÍAS CALENDARIOS, POR MOTIVOS QUE EN LAS DESCRIPCIONES DE PARTIDAS HAY ELEMENTOS QUE DEMORAN SUS PROCESO DE PRODUCCIÓN (VIDRIO TEMPLADO, ENTRE OTROS)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 1.8      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que, según la indagación de mercado hay proveedores que cumplen con el plazo establecido en las especificaciones técnicas de las bases administrativas. Por lo que se mantendrá el plazo indicado en los términos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguno

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SUNASS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUNASS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	20/01/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:44:34

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Sirvase confirmar que seran aceptados como experiencia similar : servicios de implementacion de cableado estructurado

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** b      **Literal:** EXPERIENCI      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no confirma lo solicitado por el postor; a razón que solamente la partida de cableado estructurado no abarca un servicio similar relacionado al requerimiento; que el cual es un acondicionamiento integral de oficina.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguno

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SUNASS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUNASS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	20/01/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:44:34

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Sirvase precisar que seran aceptados como supervisor de servicio ingeniero de sistemas o electronico

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** A.1.1 **Literal:** SUPERVISOR **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que, no se acepta como supervisor de servicio a un ingeniero de sistemas o electronico; debido que el requerimiento es un acondicionamiento integral de oficina.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguno

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SUNASS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUNASS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	20/01/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:44:34

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Sírvase precisar que las INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO todos los componentes del canal completo y canalización deben ser de un mismo fabricante

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6.13 **Literal:** INSTALACIONES **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los componentes del canal completo y canalización no necesitan ser de un mismo fabricante; siempre y cuando se cumpla con los tipos y calidad solicitadas en los términos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguno

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SUNASS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL PISO 10 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUNASS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	20/01/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:44:34

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, sirvase precisar cual es la categoria a implementar en esta cantidad de puntos de red

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.13      **Literal:** INSTALACIO      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que en los términos de referencia se indica lo siguiente:

6.13 INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO;  
Materiales y Accesorios: Cable certificado UTP Categoría 6A

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
ninguno