

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20603652542	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:31:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En calidad de postor de la Adjudicación Simplificada N° AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023, OBSERVAMOS y SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé en dicho Decreto Legislativo.

Cabe señalar que la mencionada norma refiere textualmente lo siguiente:

Artículo 9. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

9.1. Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

9.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 10 de mayo del 2023, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías correspondientes.

Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En estricto cumplimiento del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1553-2023, que AUTORIZA a las entidades para que en el Año

Fiscal 2023, se

establezcan que el postor adjudicado tiene la FACULTAD

de optar, como medio alternativo a la obligación de

presentar las garantías de fiel cumplimiento y de

fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de

corresponder, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL de la

garantía correspondiente; y, habiéndose verificado que se cumple los 2 requisitos habilitantes, estipulados en el numeral 9.1 del artículo 9, del citado cuerpo legal, estos son: (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a

sesenta (60) días calendario; y, (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos

(02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones

periódicas en función del avance de obra; en consecuencia, SE ACOGE LA OBSERVACION, en la medida que se faculta al postor ganador de buena pro a solicitar la retención del monto total de la garantía; asimismo, se precia que de conformidad con el numeral 9.2 del artículo 9 de la referida norma, se comunicara lo expuesto, en el acta de otorgamiento de la buena pro."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO -
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar: que las celdas GIS para el nivel de 10 kV serán preparadas para el nivel de 22.9 kV, dado que a futuro migrarán a este último nivel, por lo tanto, las celdas GIS estarán preparadas para un nivel de aislamiento de 24 kV.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es conforme, de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.4.1.3 del documento 2. "MEMORIA_DESCRIPTIVA SEPC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que las celdas GIS, incluye transformadores toroidales que irán a la salida de los alimentadores como parte del suministro de los fabricantes de celdas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es conforme, de acuerdo a lo señalado en el documento "SE8B20~1" del expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo: SE8B20~1

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que los Módulo E/S digitales: (2) tarjeta de entrada digital SAITEL, (2) tarjeta de salida SAITEL de Schneider, necesariamente tiene que ser marca Schneider o puede ser otra marca.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que es conforme, de acuerdo a lo señalado en el documento SE-PCEN-ETM-OE-OC-001 EETT de montaje (OEM-OC) el personal especializado que realice los trabajos de configuración y pruebas deberá contar con certificación de fábrica Saitel de Schneider, esto de acuerdo a lo coordinado con ENOSA y la Supervisión del Estudio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Enviar planos y detalle de la colocación de los ducto barra.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el recorrido de planta y cortes de la colocación de los ductos se muestran en el plano SE-PCEN-PL-OE-009 - VISTA DE PLANTA Y DETALLES, el detalle de los mismos deberá ser elaborado en la etapa de Ing. de Detalle. Dicho costo es asumido en la partida 1.1.6 del documento 6. Presupuesto_Obra_Mejora_SEPC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Enviar planos y detalles del Sistema de barras aisladas 12 kV, 2000 A (Entre celdas 10 kV) y Sistema de barras aisladas 12 kV, 3500 A (Transformador 53 MVA hacia celda 10 kV).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el recorrido de planta y cortes de la colocación de los ductos se muestran en el plano SE-PCEN-PL-OE-009 - VISTA DE PLANTA Y DETALLES, el detalle de los mismos deberá ser elaborado en la etapa de Ing. de Detalle. Dicho costo es asumido en la partida 1.1.6 del documento 6. Presupuesto_Obra_Mejora_SEPC .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar en que partida del presupuesto esta el costo de SE-PCEN-ETM-AM 001 - Plan Manejo Residuos sólidos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en la partida 1.1.2.Monitoreo de impacto ambiental del documento 7.-Análisis de Costos Unitarios_Mejora_SEPC, se puede verificar la sub partida de Manejo de residuos solidos y liquidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el documento SE-PCEN-ETM-OE-OC-001A EETT generales-signed.pdf: indica 2.6 De la Aceptación La Aceptación Provisional determinará el inicio del Período de Garantía de un año a cuya conclusión se producirá la Aceptación Definitiva de la Obra. Confirmar que según el RLCE solo aplica la Recepción de la obra.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la aceptación definitiva de la obra, aplicará según el RLCE y previa coordinación con la supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el documento SE-PCEN-ETM-OE-OC-001A EETT generales-signed.pdf: indica 2.6.5 Período de Garantía y Aceptación Definitiva. Confirmar que según el RLCE solo aplica la Recepción de la obra.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
La aceptación definitiva de la obra, aplicará según el RLCE y previa coordinación con la supervisión."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos las eett y tdtts del poste de madera de 13m que se utilizará para el bypass provisional

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Las características principales deberá ser coordinado con ENOSA y la supervisión de Obra en la etapa de ingeniería de detalle con la finalidad de optimizar los tiempos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar al comité de selección de que material será el sistema de barra debido a que ni en la tabla de datos técnicos ni en las especificaciones técnicas indica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
El material será de cobre aislado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos enviar una memoria fotográfica de la subestación

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
El registro fotografico de las instalaciones electromecanicas se muestra en el documento SE-PCEN-MD_MEMORIA_DESCRIPTIVA y de las instalaciones civiles se muestra en el documento SE-PCEN-Evaluación de estructuras existentes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Confirmar donde se hará entrega de los equipos desmontados

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
"Se precisa que,
Todos los equipos desmontados serán transportados al almacén de la Unidad de Negocio de Paita, estos costos son considerados en la partida de desmontaje por ejemplo ítem 1.7.1.1 del documento 7.-Análisis de Costos Unitarios_Mejora_SEPC "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que la partida 1.6.2.1.1 de montaje electromecánico Traslado y descarga de transformador de potencia 30 MVA (Reserva) hace referencia al traslado del transformador de reserva hacia la nueva base de transformador la cual esta al costado de la puerta de ingreso vehicular

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Conforme, es el traslado del transformador de reserva hacia la nueva base de transformador la cual esta al costado de la puerta de ingreso vehicular. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita se envíe un plano de vista de planta de la subestación donde se indique específicamente la ubicación de los transformadores

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
La ubicación en planta de los transformadores se muestran en el plano SE-PCEN-PL-OE-009 - VISTA DE PLANTA Y DETALLES."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Referente a las estructuras soporte de equipos y cables:

- Estructura soporte de seccionador de linea 72,5 kV
- Estructura soporte de seccionador de barra 72,5 kV
- Estructura soporte de transformador de corriente 72,5 kV
- Estructura soporte de transformador de tension 72,5 kV
- Estructura soporte de pararrayo 60 kV
- Estructura soporte de cables (Tipo I, incluye accesorios de fijacion)
- Estructura soporte de cables (Tipo II, incluye accesorios de fijacion)
- Estructura soporte de cables (Tipo III, incluye accesorios de fijacion)

Solicitamos los pesos de dichas estructuras.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Los pesos asumidos para determinar los costos son referenciales, el peso de los mismos deberá ser elaborado en la etapa de Ing. de Detalle. Dicho costo es asumido en la partida 1.1.6 del documento 6.Presupuesto_Obra_Mejora_SEPC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Referente a las estructuras soporte de cables:

Estructura soporte de cables (Tipo I, incluye accesorios de fijacion)

Estructura soporte de cables (Tipo II, incluye accesorios de fijacion)

Estructura soporte de cables (Tipo III, incluye accesorios de fijacion)

Solicitamos las laminas de detalle de dichos soportes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respuesta:

El detalle y especificaciones de los soportes para los cables de control y fuerza se muestran en el plano SE-PCEN-PL-OC-011 1-2 2-2 CANALETAS CABLES DE ENEGÍA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Referente a las terminaciones enchufables GIS:

Terminación enchufable 300 mm2, GIS 24 Kv

Terminación enchufable 240 mm2, GIS 24 kV

Terminación enchufable 120 mm2, GIS 24 kV

Terminación enchufable 25 mm2, GIS 24 kV

Solicitamos la cotización de dichos terminales con las que se realizo el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,

Las cotizaciones se encuentran en la siguiente carpeta: 20. Cotizaciones"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta carpeta "20. Cotizaciones"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo al plano SE-PCEN-PL-OE-005 - DU EXISTENTE Y PROYECTADO-D.U.P, indica dos niveles de corriente en las barras principales de cada lado del interruptor de acoplamiento (2500A y 3150A). Lo comúnmente solicitado es la misma capacidad de corriente a ambos lados del interruptor de acoplamiento. Favor de confirmar

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Ceñirse a lo indicado en los planos y EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo al plano SE-PCEN-PL-OE-005 - DU EXISTENTE Y PROYECTADO-D.U.P, indica el uso de ducto barras a la llegada del panel GIS (10kV) del transformador 1TP6001 53/8/45 MVA (ONAF) y entre el panel de acoplamiento y panel de remonte del tren de celdas GIS (10kV). Confirmar que no es parte del alcance de este proyecto la provisión de estos ductos barras. Confirmar si en lugar de conectar ducto barras entre estos paneles se puede proponer acceso con terminales de media tensión.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es parte del alcance la ingeniería del ducto barra, el suministro y montaje se encuentra presupuestado en la partida 1.2.6.4 Ductobarras del Anexo 01 Presupuesto. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, indica que los paneles GIS requeridos deben ser de 24kV para una migración futura. Confirmar que o se incluye los VTs con tensión primaria de 22.9kV.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Ceñirse a lo indicado en los planos y EETT del proyecto, el TT deberá tener en lado primario 10 kV, y en la migración futura se deberá suministrar un nuevo TT con el nivel de tensión correspondiente a otro estudio. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, 44 y 45, indica que algunos los paneles GIS y AIS deben contar con un espacio para implementar un switch de comunicaciones. Confirmar que no forma parte de la provisión de estos paneles ningún switch de comunicaciones, ni ningún cable de comunicaciones. Si se conoce ya el modelo de switch que el cliente desea instalar, se solicita que se envíe.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
En la MD se indica que para el suministro de las celdas se debe tener en consideración el espacio correspondiente para la instalación de los swtich, está ubicación se puede visualizar en el plano SE-PCEN-PL-TC-001 - SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES-A2, así mismo el suministro de estos swtich y cables de comunicación se encuentran en otras partidas del presupuesto. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, 44 y 45, define características de pararrayos y CTs toroidales. Confirmar que estos accesorios puedan ser definidos en etapa de ingeniería, esto debido a que cada fabricante de pararrayos tiene definido valores de MCOV y Ur diferente entre marcas, así como los CTs toroidales usados generalmente son de 0.5VA y clase 10P10.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se considera lo señalado en los planos, memorias de calculo y EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 45, indica el uso de 01 Medidor Electrónico Multifunción en el panel de medición. Confirmar si basta con solo colocar un voltímetro con su respectivo conmutador en lugar de este medidor electrónico multifunción.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se considera lo señalado en la EETT del medidor TDT - B - Medidor Digital Multifunción."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar si las celdas GIS de 10kV deberán tener las barras completamente aisladas en gas SF6.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es conforme, las barras serán aisladas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Indicar si las celdas de 22.9kV serán AIS o GIS

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Las celdas de 22.9 kV serán del tipo AIS de acuerdo a lo señalado en el documento SE-PCEN-ETS-OE 011 - Celdas Metal Clad MT."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si para las celdas de MT se podrán suministrar pararrayos clase 1 en lugar de pararrayos clase 2, puesto que los pararrayos clase 1 son para distribución.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos, memorias de calculo y EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si la celda de remonte para el acoplamiento entre la barra de 22.9kV proyectada y la existente forma parte del suministro, así como la instalación de esta?, de ser así favor de confirmar la marca y modelo de las celdas existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en el suministro y montaje de la celda de remonte de 22.9kV forma parte del alcance del proyecto, se considera en la partida 1.6.3.1.2.4 del Anexo 01 Presupuesto. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Confirmar si la celda de medida en las barras de 10kV puede ser suministrada como módulo de medición con el PT instalado en la parte superior de las barras de la celda de SS.AA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos y EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE, CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el área Usuaria indica que la empresa contratante no brindará los adelantos a través de fideicomisos.

Lo correspondiente a adelantos se registrá según lo estipulado en el numeral 8 (Capítulo III, Requerimiento) de las Bases estándar"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

De acuerdo al Art. 9 del D.L. N°1553 del 10/05/2023, Se Autoriza a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente. Sírvasse acoger.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En estricto cumplimiento del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1553-2023, que AUTORIZA a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, se establezcan que el postor adjudicado tiene la FACULTAD de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL de la garantía correspondiente; y, habiendose verificado que se cumple los 2 requisitos habitantes, estipulados en el numeral 9.1 del artículo 9, del citado cuerpo legal, estos son: (i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, (ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra; en consecuencia, SE ACOGE LA OBSERVACION, en la medida que se faculta al postor ganador de buena pro a solicitar la retención del monto total de la garantía; asimismo, se precia que de conformidad con el numeral 9.2 del artículo 9 de la referida norma, se comunicara lo expuesto, en el acta de otorgamiento de la buena pro."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En relación al plantel profesional clave:

Se solicita eliminar al profesional:

-Gerente de obra

Como lo establecen las bases estándar para licitaciones públicas: "No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave." Por lo tanto, el gerente de obra realiza funciones administrativas por lo tanto no es un personal que debe ser incluido como personal clave.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge a la observación, el profesional ""Gerente de obra"" se eliminará del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; asimismo, se precisa que se deberá presentar la documentación al inicio de Ejecución Contractual."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El profesional "Gerente de obra" se eliminará del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos extender 15 días más la entrega de las ofertas, por la envergadura del proyecto y porque las fabricas se están demorando en la confirmación de los precios de los suministros y esto hace que no se puedan presentar las ofertas en el tiempo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De manera preliminar, señalamos que el literal c) del 89 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases; en este sentido, se ACOGE la observación parcialmente, por ende el plazo se ampliará a siete (7) días hábiles, contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases, a fin de fomentar la mayor participación de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 3, solicita que los paneles GIS garanticen pérdidas de gas SF6 no mayores a 0.5% por año. Creemos que este valor aun es alto, por lo que solicitamos que los fabricantes garanticen una pérdida de gas no mayor a 0.1% por año.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que, es conforme
se acepta la mejora. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Solicitamos que la tecnología de los relés de protección se puede aceptar alternativa al software propietario de cada fabricante.

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en la EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Confirmar que no es necesario incluir una lista de repuestos para los paneles GIS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se debe incluir una lista de los repuestos recomendados para un período de operación de 5 años, indicando el precio de cada ítem."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita colocar el factor de aclaramiento para los interruptores. Solicitamos el retiro de esta, debido que no es un punto que impacta en el diseño general de todos los fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,

Se debe incluir una lista de los repuestos recomendados para un período de operación de 5 años, indicando el precio de cada ítem."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita colocar los tiempos de ruptura a diferentes porcentajes de corriente de ruptura. Solicitamos la aclaración de este punto

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado podrá ser coordinado y completado con el fabricante y la supervisión en la etapa de ejecución de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Referente al poste de madera 13m se verifica que el tiempo de entrega estimado por ENOSA es de 60 días. Sin embargo, de tratarse de un poste de madera importado el tiempo de entrega seria de 6 meses a más.

Solicitamos se pueda en la etapa de elaboración de ingeniería de detalle en coordinación con la supervisión y ENOSA proponer otro tipo de poste de tal manera que cumpla la función de by pass y de esa manera poder cumplir con los tiempos y no se afecte la ruta crítica del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es conforme, las características principales deberá ser coordinado con ENOSA y la supervisión de Obra en la etapa de ingeniera de detalle con la finalidad de optimizar los tiempos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:22:35

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Referente al poste de madera 13m se verifica que el tiempo de entrega estimado por ENOSA es de 60 días. Sin embargo, de tratarse de un poste de madera importado el tiempo de entrega seria de 6 meses a más.

Solicitamos que ENOSA pueda suministrar dicho poste de tal manera que cumpla la función de by pass y de esa manera poder cumplir con los tiempos y no se afecte la ruta crítica del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es conforme, las características principales deberá ser coordinado con ENOSA y la supervisión de Obra en la etapa de ingeniera de detalle con la finalidad de optimizar los tiempos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 18:22:35

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

solicitamos el cronograma de obra al no encontrarse en el expediente tecnico

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el documento: 9.-Cronograma de obra_Mejora_SEPC se encuentra en el expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo al plano SE-PCEN-PL-OE-005 - DU EXISTENTE Y PROYECTADO-D.U.P, indica dos niveles de corriente en las barras principales de cada lado del interruptor de acoplamiento (2500A y 3150A). Lo comúnmente solicitado es la misma capacidad de corriente a ambos lados del interruptor de acoplamiento. Favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos y EETT del proyecto."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo al plano SE-PCEN-PL-OE-005 - DU EXISTENTE Y PROYECTADO-D.U.P, indica el uso de ducto barras a la llegada del panel GIS (10kV) del transformador 1TP6001 53/8/45 MVA (ONAF) y entre el panel de acoplamiento y panel de remonte del tren de celdas GIS (10kV). Confirmar que no es parte del alcance de este proyecto la provisión de estos ductos barras. Confirmar si en lugar de conectar ducto barras entre estos paneles se puede proponer acceso con terminales de media tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es parte del alcance la ingeniería del ducto barra, el suministro y montaje se encuentra presupuestado en la partida 1.2.6.4 Ductobarras del documento 6. Presupuesto_Obra_Mejora_SEPC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, indica que los paneles GIS requeridos deben ser de 24kV para una migración futura. Confirmar que o se incluye los VTs con tensión primaria de 22.9kV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos y EETT del proyecto, el TT deberá tener en lado primario 10 kV, y en la migración futura se deberá suministrar un nuevo TT con el nivel de tensión correspondiente a otro estudio. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, 44, 45 y 46, indica que los paneles GIS deben usar CTs y VTs con valores entre 25VA y 15VA. Debido a que los modernos equipos electrónicos de protección y medición pueden trabajar con valores muy pequeños de VA, se solicita que se acepte valores menores de VA que aseguren el correcto funcionamiento de los relés y medidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos y EETT del proyecto, de haber alguna modificación de mejora deberá ser sustentada ante la supervisión y ENOSA en la etapa de ejecución de Obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, 44 y 45, indica que algunos los paneles GIS y AIS deben contar con un espacio para implementar un switch de comunicaciones. Confirmar que no forma parte de la provisión de estos paneles ningún switch de comunicaciones, ni ningún cable de comunicaciones. Si se conoce ya el modelo de switch que el cliente desea instalar, se solicita que se envíe.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
En la MD se indica que para el suministro de las celdas se debe tener en consideración el espacio correspondiente para la instalación de los swtich, está ubicación se puede visualizar en el plano SE-PCEN-PL-TC-001 - SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES-A2, así mismo el suministro de estos swtich y cables de comunicación se encuentran en otras partidas del presupuesto. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 43, 44 y 45, define características de pararrayos y CTs toroidales. Confirmar que estos accesorios puedan ser definidos en etapa de ingeniería, esto debido a que cada fabricante de pararrayos tiene definido valores de MCOV y Ur diferente entre marcas, así como los CTs toroidales usados generalmente son de 0.5VA y clase 10P10

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en los planos y EETT del proyecto, de haber alguna modificación de mejora deberá ser sustentada ante la supervisión y ENOSA en la etapa de ejecución de Obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

El documento 2._MEMORIA_DESCRIPTIVA_SEPC_20230810_174838_498.pdf página 45, indica el uso de 01 Medidor Electrónico Multifunción en el panel de medición. Confirmar si basta con solo colocar un voltímetro con su respectivo conmutador en lugar de este medidor electrónico multifunción.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en la EETT del medidor TDT - B - Medidor Digital Multifunción."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 3, solicita que los paneles GIS sean totalmente modulares y con busbar encapsulado en tanque de gas. Se solicita aclarar que el suministro requerido para celdas de media tensión en tecnología GIS, corresponde a tecnologías de segregación completa, es decir que tanto el compartimento del interruptor, como el compartimento de barra sean aisladas en SF6 modulares panel por panel (sin posibilidad de compartir el bus de barras por más de un panel).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
El compartimiento del interruptor y el compartimiento de barra serán aisladas en SF6."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 3, solicita que los paneles GIS estén preparados para futuras ampliaciones sin necesidad de interrupción de servicio. Se solicita que se acepte por un tema de seguridad siempre se trabaje sin tensión el busbar para cualquier intervención o ampliación de paneles, es importante indicar por otro lado que la tecnología Plug-in ofrecida en nuestra oferta minimiza los tiempos de intervención debido a que no hay manejo de gas en sitio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
La celda deberá ser prevista para la instalación de adecuaciones sin necesidad de interrupcion de servicio sin embargo ENOSA decidira en su momento los trabajos con tensión. Asi mismo se acepta recomendación de mejor forma de instalar, y que incluye facilidad de mantenimiento y uso de accesorios en general, la mejora en equipamiento e instalación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Solicitamos que el tipo de celda GIS requerida no necesite intervención de llenado de gas en sitio para su instalación, lo que incrementaría la probabilidad de fallo durante su instalación ya que esta operación corresponde a un procedimiento de reparamiento o reemplazo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado deberá ser coordinado de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes para el cumplimiento de las garantías brindadas al equipo. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 3, solicita que los paneles GIS garanticen pérdidas de gas SF6 no mayores a 0.5% por año. Creemos que este valor aun es alto, por lo que solicitamos que los fabricantes garanticen una pérdida de gas no mayor a 0.1% por año

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es conforme, se acepta la mejora. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 5, indica que la combinación del uso del seccionador de tres posiciones y el interruptor de potencia servirá para aterrizar el alimentador. Esta operación asegura el mejor performance del panel en situaciones de cortocircuito. Se solicita que los fabricantes aseguren un aproximado de 50 operaciones en estado de cortocircuito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Es conforme, se acepta la mejora. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc página 12, 16, 20, 24, indica un periodo mínimo para recarga de SF6 de 10 años,creemos que esto compromete el correcto funcionamiento de los paneles GIS, los cuales luego de 10 años de operación tendrían la necesidad de cargar gas SF6. Se solicita que los paneles GIS no requieran cargar gas SF6 durante su tiempo de operación, sino que los tanques de gas sean de libre mantenimiento y sellados desde fábrica sin necesidad de manipuleo durante su montaje, asegurando las capacidades de estanquidad de fábrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
En la especificación tecnica se indica un periodo minimo de recarga, el postor deberá garantizar que no requiera cargar gas SF6 durante su tiempo de operación de la celda GIS se acepta la mejora."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Solicitamos aceptar la normativa IEEE Std 693, Recommended Practice for Seismic Design of Substations, que garantiza los parámetros de aceleración y oscilaciones para el diseño de equipos en subestación eléctricas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
El proyecto deberá cumplir la normativa nacional e internacional optando por la más critica. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solicitamos incluir dentro de la TDT la cantidad mínima de operaciones del interruptor. Garantizando como mínimo 20000 operaciones bajo corriente nominal de acuerdo con el estándar IEC 62271-100.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, es conforme

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita que para la entrega de las ofertas se pueda tener un plazo hasta el 15 de Setiembre

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De manera preliminar, señalamos que el literal c) del 89 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases; en este sentido, se ACOGE la observación parcialmente, por ende el plazo se ampliará a siete (7) días hábiles, contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases, a fin de fomentar la mayor participación de postores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Indicar que la tecnología de los relés de protección tiene que incluir acceso de gestión por WebServer, como alternativa al software propietario de cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se acepta recomendación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Solicitamos que la experiencia del proveedor de la celda GIS demuestre representación local de la marca, así como especialistas certificados de por lo menos 10 años de experiencia.

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se acepta recomendación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se solicita que la marca de los relés de protección sea la misma del fabricante de la celda GIS de MT, tomando en cuenta que las bases de las especificaciones técnicas solicita que este sea además el propio controlador de bahía de la celda.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
De acuerdo a la Especificación técnica de las celdas, el proveedor de la celda estará a cargo del suministro del rele."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Se requiere incluir dentro de las especificaciones la certificación IAC ALFR para las celdas de media tensión en gas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado, se muestra en la tabla de datos tecnicos de las celdas GIS. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Garantizar que las celdas requeridas sean de tecnología Plug-in, esto minimiza lo tiempos de instalación y la NO utilización de herramientas especiales para su instalación y/o mantenimiento.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se acepta recomendación de mejor forma de instalar, y que incluye facilidad de mantenimiento y uso de accesorios en general, la mejora en equipamiento e instalación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

El documento SE8B20_1.doc, no indica incluir una lista de repuestos para los paneles GIS. Favor de indicar si se debe incluir y para cada cuantos años de operación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se debe incluir una lista de los repuestos recomendados para un período de operación de 5 años, indicando el precio de cada ítem."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita colocar el factor de aclaramiento para los interruptores. Solicitamos el retiro de esta, debido que no es un punto que impacta en el diseño general de todos los fabricantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Esto podrá ser coordinado en la etapa de ejecución de obra. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita colocar el factor de aclaramiento para los interruptores. Solicitamos la aclaración de este punto o el retiro de esta, debido que no es un punto que impacta en el diseño general de todos los fabricantes

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado podrá ser coordinado y completado con el fabricante y la supervisión en la etapa de ejecución de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita colocar los tiempos de ruptura a diferentes porcentajes de corriente de ruptura. Solicitamos la aclaración de este punto o el retiro de esta, debido que no es un punto que impacta en el diseño general de todos los fabricantes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado podrá ser coordinado y completado con el fabricante y la supervisión en la etapa de ejecución de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita un poder de corte en un circuito inductivo con una constante de tiempo $L/R = 40$ ms para los contactos auxiliares del interruptor. Solicitamos la aclaración de este punto o el retiro de esta, debido que no es un punto que impacta en el diseño general de todos los fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Lo indicado podrá ser coordinado y completado con el fabricante y la supervisión en la etapa de ejecución de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita que los transformadores de corriente sean diseñados para que soporten un lcc de 25kA -1s. Solicitamos que el valor de lcc que se solicite sea 15kA ¿ 1s.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en la EETT del equipo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, indica que los interruptores de potencia sean entregados con 10 NA y 10 NC. Se solicite que solo se acepte 7NA + 7NC en el interruptor de potencia, más señales se pueden obtener de los outputs del relé de protección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
Se deberá considerar lo señalado en la EETT del equipo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, requiere el valor de la resistencia de contacto del circuito primario. Se solicita que este valor sea entregado durante las pruebas de rutina del panel correspondiente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, es conforme

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, requiere el valor de la resistencia del devanado secundario de los CTs. Se solicita que este valor sea entregado durante las pruebas de rutina de los CTs correspondientes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, es conforme

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

El documento SE1307_1.doc, solicita entregar con los paneles un switch ethernet. Confirmar si se puede entregar este switch de forma suelta de manera de que el cliente disponga su instalación en otro lugar fuera del panel

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que,
La partida contempla el suministro y montaje del switch."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se solicita que para la calificación de la experiencia del postor y profesionales se considere tambien la experiencia en lines eléctricas de media tensión 10kV y 22.9kV y/o líneas eléctricas de hasta 60kV

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge observación.
Para la calificación de la experiencia del postor y profesionales, tambien se considerará la experiencia en lineas eléctricas de media tensión 10kV y 22.9kV y/o líneas eléctricas de hasta 60kV"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la calificación de la experiencia del postor y profesionales, tambien se considerará la experiencia en lineas eléctricas de media tensión 10kV y 22.9kV y/o líneas eléctricas de hasta 60kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : REMODELACIÓN DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHÍA EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA,

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:47:36

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Se acepta la figura del fideicomiso para garantizar los adelantos directo y por materiales?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.0 Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el área Usuaría indica que la empresa contratante no brindará los adelantos a través de fideicomisos.

Lo correspondiente a adelantos se registrará según lo estipulado en el numeral 8 (Capítulo III, Requerimiento) de las Bases estándar"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null