

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:35:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CUADRO DE REQUERIMIENTO (PAG 14) HAY CONTRADICCIONES RESPECTO A LOS CALIBRES, COLORES, Y TIPOS DE CABLES, CON EL CUADRO DEL REQUERIMIENTO CON LA PAG 23 AL 25, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR DICHOS ERRORES (EN TODOS LOS ÍTEMS)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, SE RESPETA EL APARTADO 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA SU OFERTA ECONOMICA Y TÉCNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EL CUADRO DE REQUERIMIENTO DE LA PAG. 14

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:35:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL ÍTEM 1 AL 6 DEL CUADRO DEL REQUERIMIENTO, HAY ERRORES EN LA DESCRIPCIÓN POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITÉ CORREGIR DICHOS ERRORES

Y CONFIRMAR LOS METRADOS DEL CUADRO DEL REQUERIMIENTO DEL ÍTEM 1 AL 8

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, SE RESPETA EL APARTADO 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA SU OFERTA ECONOMICA Y TÉCNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EL CUADRO DE REQUERIMIENTO DE LA PAGINA 14

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 16:35:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

A FIN DE REALIZAR NUESTRA OFERTA ECONÓMICA, QUE CUADRO DE REQUERIMIENTO SE TOMA EN CUENTA? EL CUADRO DE LA PAG. 14 O EL CUADRO DE LA PAG 23 AL 25?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, SE RESPETA EL APARTADO 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA SU OFERTA ECONOMICA Y TÉCNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EL CUADRO DE REQUERIMIENTO DE LA PAGINA 14

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 16:35:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR DE 03 A 10 DÍAS CALENDARIOS, DEBIDO A LA CANTIDAD QUE SE TIENE QUE FABRICAR, Y POR EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA PARA LOS POSTORES QUE SOMOS DE LIMA Y/O PROVINCIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VIII **Literal:** VIII **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA: SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA SOLICITUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EL PLAZO DE ENTREGA DE 03 A 10 DIAS CALENDARIOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20117330347

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Fecha de envío : 16/04/2024

Hora de envío : 16:35:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE LSOH, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SU TEMPERATURA DE OPERACIÓN, SI EN EL CASO ES DE 80°C LA DENOMINACIÓN DEL CABLE DEBERÍA SER LSOH-80 Y SI LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN ES DE 90°C LA DENOMINACIÓN DEL CABLE DEBERÍA SER LSOHX-90

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SERÁ DE 90°C, POR TANTO LA DENOMINACION DEL CABLE ES LSOHX-90

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LSOHX-90 DEL ITEM 1 AL 8 DE LA PAG 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 16:35:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL CASO SE OBTENGA LA BUENA PRO, SE SOLICITA AL COMITÉ QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA SE RESPETE LA DENOMINACIÓN DEL CABLE, EL CALIBRE Y COLOR (EN ESTE CASO LSOH-80 O LSOHX-90 Y N2XOH) A FIN DE EVITAR CONTINGENCIAS CONTABLES.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 2.5

Literal: 2.5

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SE GENERARA LA ORDEN DE COMPRA TAL COMO CONSTA EN LA TABLA 01 DE LAS PAGINAS 23, 24 Y 25.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES EN LA TABLA 01 DE LAS PAG 23,24 Y 25

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20604473722

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : GRUPO NOVA PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:36:38

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV DESCRIPCION DE LOS BIENES NO SE SOLICITAN NORMAS VIGENTES O CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ISO, IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SE SOLICITA INTEGRAR NORMAS NACIONALES COMO: NTP-IEC 60228-2010, NTP-IEC 60502-1, CONSIDERANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** TABLA 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: SE AGREGARÁ LA NORMA NTP-IEC 60228-2010 QUE HACE REFERENCIA A CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA DEL ITEM 9 AL 17 DE LA PAG. 24 LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TECNICA QUE EL CABLE DEBE CUMPLIR, LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD SE DETALLA EN EL PUNTO VIII DE LA PAG 26

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20604473722

Nombre o Razón social : GRUPO NOVA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 16/04/2024

Hora de envío : 18:36:38

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV DESCRIPCION DE LOS BIENES NO SE SOLICITAN NORMAS VIGENTES O CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ISO, IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SE SOLICITA INTEGRAR NORMAS INTERNACIONALES COMO: IEC 60228, IEC 60502-1 2010, IEC 60332-1-2, UL 2556, IEC 60332-3-24, IEC 60684-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, CONSIDERANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CADA UNO DE LOS ITEM 9 AL 17

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** TABLA 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: DEBIDO A QUE SÓLO ALGUNAS NORMAS DE FABRICACIÓN SON NECESARIAS DE ACUERDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO. SE CONSIDERAN NECESARIOS LAS SIGUIENTES NORMAS: IEC 60228 "CONDUCTORES PARA CABLES AISLADOS", IEC 60502-1 2010 "CABLE DE ENERGIA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO PARA TENSIONES NOMINALES DESDE 1 KV HASTA 30KV", UL 2556 "ENSAYO DE PROPAGACION DE LLAMA" Y POR ULTIMO IEC 60684-2 "METODOS DE PRUEBA PARA ASILANTES FLEXIBLES".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA DEL ITEM 9 AL 17 DE LA PAG 24 LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TECNICA QUE EL CABLE DEBE CUMPLIR, LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD SE DETALLA EN EL PUNTO VIII DE LA PAG 26

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20604473722	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO NOVA PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:36:38

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV DESCRIPCION DE LOS BIENES NO SE SOLICITAN NORMAS VIGENTES O CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ISO, IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SE SOLICITA INTEGRAR NORMAS NACIONALES COMO: NTP 370.250; NTP 370.252; UL 2556, CONSIDERANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CADA UNO DE LOS ITEM

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** TABLA 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO QUE LAS NORMAS INDICADAS NO HACEN REFERENCIA AL TIPO DE CABLE SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20604473722

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : GRUPO NOVA PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:36:38

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV DESCRIPCION DE LOS BIENES, SE SOLICITA AL AREA USUARIA INTEGRAR CADA UNO DE LOS ITEM 18-20 NORMA VIGENTE NACIONAL NTP 370.251

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: TABLA 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE AGREGA LA NORMA NACIONAL NTP 370.251.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA DEL ITEM 18 AL 20 DE LA PAG. 25, LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA TECNICA QUE EL CABLE DEBE CUMPLIR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20604473722

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : GRUPO NOVA PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:36:38

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV DESCRIPCION DE LOS BIENES, SE SOLICITA INTEGRAR QUE TIPO DE TENSIÓN NOMINAL SE SOLICITA YA QUE HAY VARIACIONES, SE SOLICITA INTEGRAS EN LAS BASES TENSIÓN NOMINAL: UO/U(UM)=0.6/1 O 1.2KV, PARA PODER GENERAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CADA UNO DE LOS ITEM 9 AL 17

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** TABLA 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE AGREGA COMO NECESARIO QUE LA TENSION NOMINAL DEL CABLE DEBE SER UO/U(UM)=0.6/1 O 1.2KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGA DEL ITEM 9 AL 17 DE LA PAG. 24 LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TENSION NOMINAL QUE EL CABLE DEBE CUMPLIR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20604473722

Fecha de envío : 16/04/2024

Nombre o Razón social : GRUPO NOVA PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:36:38

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN LAS BASES QUE EN EL CAPITULO IV PLAZO DE ENTREGA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 10 DIAS DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VIII **Literal:** TABLA 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 10 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EN EL PUNTO VIII DE LA PAG 26 EL PLAZO DE ENTREGA DE 03 A 10 DIAS CALENDARIOS.