

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-PECH-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	17:22:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar que para el Sistema de Cromatografía de Gases es válida la verificación operacional (Certificado de Operatividad) ya que es un equipo instrumental no un instrumento de medición como es el caso de otros equipos como buretas , micropipetas , densímetros entre otros que si nos emiten certificado de calibración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Sobre ello, la contratista deberá adjuntar el Certificado de Calibracion y/o Certificado de Operatividad del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-PECH-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	17:22:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el caso de la Bureta considerar que su accionamiento es mediante pistón y en el certificado de calibración se indica de esa manera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a los Términos de Referencia. Item B.1 : Requisitos Equipo empleado para realizar titulaciones volumétricas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-PECH-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	17:22:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar que para el Sistema de Cromatografía Liquida de Alto Rendimiento (HPLC) es válida la verificación operacional (Certificado de Operatividad) ya que es un equipo instrumental no un instrumento de medición como es el caso de otros equipos como buretas, micropipetas , densímetros entre otros que si nos emiten certificado de calibración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Sobre ello, la contratista deberá adjuntar el Certificado de Calibracion y/o Certificado de Operatividad del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-PECH-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	17:22:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Nuestro equipo de medición DTL Marca Baur determina factor de disipación y resistividad en aceites aislantes como está indicado en su certificado de calibración, el valor que se reporta es comúnmente conocido como factor de potencia y la permitividad es la constante dieléctrica del aceite.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el equipo de medicion DTL Marca Baur determina el Factor de Disipacion o (Factor de Potencia) y resistividad o (Permitividad)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-PECH-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20392871617	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TJ H2B LATINA S.A.C.	Hora de envío :	17:22:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al espinterómetro , nuestros certificados indican Equipo para medición de rigidez dieléctrica porque es el nombre correcto para referirse a estos equipos, el nombre de espinterómetro es similar o equivalente y se refiere al mismo equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el espinterometro es un Instrumento empleado para medir la rigidez dieléctrica o tensiones de ruptura de un material

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-PECH-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20611592958	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATACIONES 360 E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores Entidad, la presente contratación es para el SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC; sin embargo, en las bases han considerado como servicios SIMILARES el contar con experiencia en SERVICIO DE INTERNET.

CONFIRMAR que aceptarán como requisito de calificación experiencia del postor, el haber ejecutado SERVICIOS DE INTERNET.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisar que se consideran servicios similares a servicios de analisis de aceites lubricantes y grasas y/o servicios de tratamiento de aceite dielectrico de transformadores y/o servicios de analisis de aceite dielectrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null