

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	10461952742	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CHIPANA ROJAS ROGER	Hora de envío :	17:02:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

de la experincia del postor donde menciona,"SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN GENERAL", para mayor concurrencia se sugiere denotar como:"VENTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN GENERAL"..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5 , 5.1; literal H)LIBERTAD DE CONCURRENCIA... De la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por ser adquisición de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	10461952742	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CHIPANA ROJAS ROGER	Hora de envío :	17:02:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
DEL MATEARIAL TIPO A, TIPO B, TIPO C, no se indica las especificaciones tecnicas de la suspensiones (principal, secundario, terciario), así

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
articulo 5, 5.1 ; literal g) Publicidad

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara su consulta, debido a que en las especificaciones técnicas no se detalla dichos elementos de soporte estructural debido a que estos elementos no son parte del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	10461952742	Fecha de envío :	23/05/2025
Nombre o Razón social :	CHIPANA ROJAS ROGER	Hora de envío :	17:02:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar si el bien a contratar incluye instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5, 5.1 ; literal g) Publicidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, debido a que el requerimiento no incluye instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y PLANCHA DE FIBROCEMENTO . SIN EMBARGO EN EL PUNTO 5.1.8 INDICA ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACION. GENERANDO INCONSISTENCIA DE ACUERDO AL PROCESO DE ADQUISICION. POR LOS EXPUESTO SOLICITAMOS CONFIRMAR SI LA ADQUISICION INCLUYE LA INSTALACION O SOLO SERA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, Según el punto 5.1.8, INDICA ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACION, el cual debe decir ACONDICIONAMIENTO PARA LA RECEPCION donde el proveedor deberá tomar las previsiones para que los bienes a almacenar en obra no sufran daños contando estos con un elemento de protección que resguarde el producto durante su almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SOLICITA UNA BALDOSA TIPO A SANITAS 02 CON PERFORACION, CON CARACTERISTICAS DE LA MARCA OWA. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE NO SE ESTA CONSIDERANDO OTRAS ESPECIFICACION IMPORTANTE COMO NIVEL DE RIESGO, LA CINETICA DE DESCONTAMINACION DE PARTICULAS, LIMPIEZA MICROBIOLOGICA. POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BALDOSAS DE FIBRA MINERAL A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES SIN ALTERA SU USO HOSPITALARIO.

DEBIENDO DECIR :

SALA BLANCA ISO 4 según EN ISO 14644-1

NIVEL DE RIESGO Zona 4 (Riesgo muy alto) según NF S 90-351:2013.

LIMPIEZA MICROBIOLOGICA M1 según NF S 90-351:2013

DEACONTAMINACION DE PARTICULAS CP(0,5)5 según NF S 90-351:2013

ESPESOR 15 MM

MEDIDAS 610 M X 610 MM

Características

antimicrobianas Ensayado contra: Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a su observación, adicionando:

SALA BLANCA ISO 4 según EN ISO

14644-1

NIVEL DE RIESGO Zona 4 (Riesgo muy alto) según NF S 90-351:2013.

LIMPIEZA MICROBIOLOGICA M1 según NF S 90-351:2013

DEACONTAMINACION DE PARTICULAS CP(0,5)5 según NF S 90-351:2013,

Cabe especificar también que dicho material esta destinado para la instalación de salas de internamiento (habitaciones de pacientes) como se indica en las EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE BALDOSA DE FIBRA MINERAL TIPO B CON CARACTERISTICAS NRC0.65 REACCION AL FUEGO A2-S, RESISTENCIA AL FUEGO REI 180. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE CLARAMENTE SE ESTARIA DIRECCIONANDO A UNA DETERMINADA MARCA . AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LAS BALDOSAS PARA USO HOSPITALARIO SE FABRICAN SIN PERFORACIONES JUSTAMENTE PARA EVITAR LA ACOMULACION DE BACTERIA. ASIMISMO INDICAR QUE EN EL MERCADO NACIONAL SE COMERCIALIZAN BALDOSA DE CALIDAD CON CERTIFICACION EUROPEA. POR LO EXPUESTO SOLICITO REPLANTEAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBIENDO CONSIDERAR LAS SIGUIENTE ESPECIFICACIONES.

Absorción acústica NRC = 0,20 de acuerdo a ASTM C 423,
Reacción al fuego
Euroclase A2-s1, d0 conforme a EN 13501-1
Clase A conforme a ASTM E 84,
NIVEL DE RIEGO Zona 4 (Riesgo muy alto) según NF S 90-351:2013
ESPESOR 15 MM
MEDIDAS 610 MM X 610 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a su observación, adicionando: Euroclase A2-s1, d0 conforme a EN 13501-1
Clase A conforme a ASTM E 84,
NIVEL DE RIEGO Zona 4 (Riesgo muy alto) según NF S 90-351:2013, se aclara que para uso sector salud también se fabrica baldosas para con micro perforaciones con tratamiento sanitas 2, el cual es empleado en cuartos húmedos facilitando su ventilación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:09

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SUSPENSION ANTISISMICA RX. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE EL SISTEMA DE SUSPENSION DE FABRICA DE ACUEDO A LA NORMA ASTM C635/E580. POR LO QUE SOLICITAMOS SUPRIMIR EL TERMINO RX. YA QUE GACE REFERENCIA A LA MARCA AMSTRONG. POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LA SUSPENSION ANTISISMICA

Suspensión para trabajo pesado ¿HEAVY DUTY¿ de acuerdo a la norma americana ASTM C 635 y europea EN 13964. Tiene una capacidad de carga de hasta 24.6 Kg/m2, reacción al fuego A1 (no combustible) de acuerdo a la norma EN 13501.

La normativa antisísmica según las recomendaciones de CISCA en base a la norma ASTM E 580. POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, debido a que no se requiere la adquisición de suspensión antisísmica, por ello no se detalla sus especificaciones de dichas suspensiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BALDOSAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU DE LA PROVINCIA DE MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	26/05/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	23:38:09

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BALDOSA DE FIBRA MINERAL TIPO C . CON CARATERISTICAS QUE CLARAMENTE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE SE REFIERA A UNA MARCA. AL RESPECTO SOLICTAMOS AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES, DEBIENDO CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Clasificación al fuego: A2-s1,d0 según EN 13501-1 Re 1, incombustible (IRAM 11.910-1)

Absorción acústica: EN ISO 354 $\alpha_w = 0,60$ según EN ISO 11654 NRC = 0,55 según ASTM C 423

Aislamiento acústico: $D_{n,f,w} = 34$ dB según EN ISO 10848 (15 mm espesor)

Reflexión a la luz: Ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 88%

Conductividad térmica: $\lambda = 0,052$ $\lambda = 0,057$ W/mK según DIN 52612

Estabilidad a la humedad: Hasta 95% Humedad Relativa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a su observación, adicionando :
EN ISO 11654 NRC = 0,55 según ASTM C 423

Absorción acústica: EN ISO 354 $\alpha_w = 0,60$ según

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null