

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código : 99000022787

Fecha de envío : 15/05/2023

Nombre o Razón social : GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.

Hora de envío : 16:06:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente una prórroga de 10 días para el envío de las consultas y observaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** Cronograma **Literal:** Fecha **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que lo solicitado no es procedente, toda vez que ya culmino esta etapa del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente una prórroga de 30 días para la entrega de la propuesta

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** Cronograma **Literal:** Fecha **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria y con la finalidad de propiciar una mayor pluralidad de postores, modifica el cronograma del procedimiento de selección en la plataforma del SEACE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir los informes de las pruebas de rendimiento y potencia de las (02) ruedas Pelton de la marca ANDRITZ HYDRO, adquirido en 2015?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ruedas Pelton de la marca ANDRITZ, de perfil hidráulico mejorado y tecnología de fabricación íntegra

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Dado que la documentación requerida es de carácter reservado, los informes de pruebas serán entregados al postor adjudicado con la buena pro, previa autorización de la gerencia de producción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El desgaste se debe a la cavitación o a erosión debido a la presencia de sedimentos en el agua?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

5 años en operación y teniendo en cuenta el nivel de desgaste acumulado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: El desgaste es principalmente erosivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir los informes de cualidad del agua?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** Bases **Literal:** Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: Se comparten los informes de calidad del agua realizados en el último año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir los documentos de Control Desgaste de los Rodetes actuales?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: Se comparten los documentos de control de desgaste de los rodetes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Podrian informar quantos kg de material hay sido removido de los rodets de Andritz al largo de los 5 anos de operación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Aproximadamente 200 kg +/- 5 kg por rodete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Por favor, confirmar que se requiere prueba termodinámica en um rodete para coprobación del rendimiento promedio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma a ser seguida de acuerdo a la norma IEC 60041 ¿Método termodinámico para determinar el

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: Sí, se requiere prueba termodinámica; además, se aclara que, el procedimiento para la medición del rendimiento hidráulico luego de la reparación de los dos rodets será de acuerdo a lo descrito en la norma IEC 41, Pruebas de aceptación en campo para determinar la eficiencia hidráulica de turbinas hidráulicas, bombas de almacenamiento y turbinas bombas, utilizando el método termodinámico descrito en el capítulo 14

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir se los taps de presión y la tubería en acero inoxidable para las pruebas de termodinámicas están disponibles y en buen estado de conservación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a) Todos los equipos necesarios para la medición del rendimiento de la turbina deberán ser ...

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Los equipos necesarios para realizar las pruebas termodinámicas serán suministrados por el contratista; asimismo, también se aclara que, las tomas para los equipos de presión necesarios para las pruebas se encuentran en buen estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La potencia a garantizar, y sujeta a penalización, es la potencia de, al menos, 58MW para el salto neto de 679 m. Por favor confirme la comprensión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Contratista deberá garantizar una potencia al eje de la turbina (PG) no menor a 58 MW para una...

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: es correcto lo indicado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El rendimiento a garantizar, y sujeto a penalización, es el rendimiento medio ponderado de la turbina de acuerdo con la tabla del anexo 1. Por favor confirme la comprensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Contratista deberá garantizar un rendimiento medio ponderado de la turbina no menor a 91.45%

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: es correcto lo indicado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Por favor, podrían compartir cual fue la tolerancia en las pruebas de 2015?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Bases **Literal:** Bases **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Para efectos de aceptación se tendrá en cuenta la incertidumbre de la medida, admitiéndose una

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Dado que la documentación requerida es de carácter reservado, los informes de pruebas serán entregados al postor adjudicado con la buena pro, previa autorización de la gerencia de producción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Por favor, podrían informar se la puente grua e los dispositivos entarán certificados hasta el inicio de los trabajos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

b. SAN GABAN S.A. proveerá un puente grúa de 110/10 Tn y dispositivos de traslado hasta el recinto..

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Los equipos de izamiento de CC.MM. (Puente grúa de 110/10 Tn) están operativos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para fines de equalizacón de las propuestas, cuantas inspecciones se estima hacer durante el período de garantías?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Durante este periodo el rodete será inspeccionado periódicamente (control no destructivo), de acuerd

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, con la finalidad de que aclarar mejor la garantia por desempeño, modifica el segundo parrafo del punto 18.4 de las especificaciones tecnicas del capitulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Durante este periodo el rodete será inspeccionado periódicamente (control no destructivo), de acuerdo con la propuesta técnica del Contratista. Tales inspecciones deberán ser de responsabilidad del Contratista, quien en base a su experiencia y conocimiento de las condiciones de diseño y fabricación, establecerá un cronograma de inspección en base a las horas de operación de cada uno de los rodetes, las mismas que en ningún caso podrán ser menos de 4 inspecciones y deberán ser efectuadas bajo los mismos criterios de aceptación especificados en la norma CCH-70-4 y/o DIN/EN 10228, utilizados en rodetes terminados en fábrica

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Por favor, podrían confirmar cual las herramientas especiales están disponibles y cuales se deben suministrar?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** Bases **Literal:** Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Las herramientas especiales disponibles para el montaje/desmontaje del rodete, tales como equipos hidráulicos de pretensado de pernos, estrobos y pernos de izamiento, puente grúa de 110/10 ton serán suministrado por san gabán S.A; en tanto que los equipos y las herramientas necesarias para las pruebas de rendimiento termodinámico, serán facilitadas por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir cual son los niveles de operación de aguas abajo e arriba?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** Bases **Literal:** Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Los datos de la planta están detallados en el numeral 3 de los presentes Términos de referencia, de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Por favor, informar cuales son los rangos operacionales originales del rodete actual como salto neto mínimo y potencia mínima requerida.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Los datos de la planta están detallados en el numeral 3 de los presentes Términos de referencia, de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por favor, podría compartir un registro fotográfico de los inyectores, principalmente la aguja y la boquilla?
¿Cuál es el estado de conservación dichos componentes?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Bases Literal: Bases **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: El estado de conservación de agujas y boquillas es bueno, se realizan mantenimientos periódicos de los mismos, de manera que se garantiza el estado de conservación de los mismos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	16:06:59

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Debido no haber disponibilidad de informes de la cualidad del agua contiendo datos detallados (granulometría, materiales, concentración, variación de la concentración de los sedimentos al largo del año, contenido de las partículas, etc,) , que son necesarios para hacer una análisis de erosión del rodete en este 01 ano, solicitamos mantener solamente la garantía de cavitación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Bases Literal: Bases Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

18.5. Garantía por Erosión y/o Cavitación.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que: Se comparten los informes de calidad del agua realizados en el último año

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el punto ¿10.2 Alcances¿ al punto h) indica solo supervisión del montaje, pruebas y puesta en servicio, no incluyendo el montaje en sí; mientras al punto ¿11 ACTIVIDADES¿ se incluyen trabajos de desmontaje de los rodets actuales y montaje de los suministrados a cargo del Contratista. Confirmar que se requiere cotizar desmontajes, montajes, supervisión de montajes, pruebas y puesta en marcha.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 10.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma que: Si, se requiere cotizar desmontajes, montajes, supervisión de montajes, pruebas y puesta en marcha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si los equipos de izaje que proporcionará San Gabán S.A., según el punto 11.5 "Obligaciones de San Gabán", son todos los indicados en el plano T109.083.300.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11.5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma que: son todos los indicados en el plano de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar sin San Gabán S.A. proporcionará la llave hidráulica para el apriete de los pernos del rodete, según el punto 11.1 "Montaje y puesta en servicio"

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 11.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: san gabán s.a. proporcionará las herramientas necesarias para el apriete de los pernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Indicar costos indicativos para alojamiento y alimentación, según el punto 11.6.a "Obligaciones del contratista"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 11.6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se informa que: Los costos estimados son:

Alojamiento: S/ 60.00 por noche

Desayuno: S/27.00

Almuerzo: S/28.00

Cena: S/24.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Indicar si el alojamiento incluye lavandería, según el punto 11.6.a "Obligaciones del contratista"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 11.6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: el alojamiento incluye lavandería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Indicar si el personal del contratista podrá tener acceso a los baños de la central, según el punto 11.6.a "Obligaciones del contratista"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 11.6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: el personal del contratista podrá tener acceso a los servicios higiénicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:23:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Indicar si San Gabán S.A. facilitará una oficina para el Staff del Contratista con escritorios, sillas, estanterías, acceso internet, luz y tomas de corriente, según el punto 11.6.a "Obligaciones del contratista"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11.6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: San gabán s.a. proporcionará acceso a internet y mobiliario de ser necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:33:05

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Experiencia del Postor: De acuerdo con el articulo numero 2; con la finalidad de que exista mayor pluralidad de postores y una libre concurrencia solicitamos ampliar la potencia aceptada de 45 MW a 30 MW. Ya que tal como esta planteado actualmente restringe la libre concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: en merito a que los trabajos de reparación necesarios para la ejecución del servicio, son de alta especialización y requieren experiencia en servicios de similares características, establecidas en los rangos detallados.
Por lo tanto, no se acoge lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) RODETES PELTON PARA LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	23:37:57

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Experiencia del postor

Solicitamos modificar el monto facturado equivalente de \$ 4,000,000.00 a \$ 2,000,000.00 el valor actual esta sobre estimado con respecto al valor real del mercado .

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: El importe consignado se encuentra dentro del parámetro establecido en las bases estándar.

Por lo tanto, no se acoge lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null