

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:11:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

N° 1.-INODORO DE UNA SOLA PIEZA (LOSA VITRIFICADA) INCLUYE TAPA.
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS MEDIDAS LO DIRECCIONAN AL MODELO NOVARA DE TREBOL.
SOLICITO MODIFICAR LAS MEDIDAS, PARA MAS O MENOS PARA PODER PRESENTARNOS CON OTRAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria debe asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE la observación, debido a que todos los ambientes que corresponden a los servicios higiénicos están culminados, enchapados en piso y zócalo, instalar inodoros de otra medida generaría incompatibilidad con el fluxómetro y los puntos de agua ejecutados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"

Ruc/código : 20492730701

Fecha de envío : 20/06/2024

Nombre o Razón social : HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 15:11:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

N° 2.-INODORO PARA DISCAPACITADOS.

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGUN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS SON DIRECCIONADAS PARA UN MODELO LLAMADO ADA DE TEBOL, CABE RESALTAR QUE ESTE MODELO YA QUEDO DESCONTINUADO EN LE MERCADO NACIONAL, POR EL CUAL YA NO LO PRODUCEN

SOLICITAMOS PRESENTARNOS CON OTRA MARCA, PERO DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PROFUNDIDAD 664-730MM. YA QUE DE ESA PROFUNDIDAD SOLO ES EL MODELO ADA SOLICITADOS POR USTEDES.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observación del participante, el área usuaria NO ACOGE la observación, debido a que las medidas solicitadas tienes un rango de variación de ± 10 mm. Con ello mas de una marca cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-SEDECENTRAL-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:11:28

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

N° 3.-LAVATORIO OVALIN PARA SOBREPONER.

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DON 02 MODELOS QUE SOLICITAN CON LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS 459X517X199MM QUE PERTENECE AL MODELO PORTOFINO DE VAINSA, EN CUAL QUEDO DESCONTINUADO EN EL MERCADO NACIONAL DE IGUAL MANERA LA MEDIDA 475X566XX209MM EL CUAL PERTENECE AL MODELO MEDITERRANE DE VAINSA, QUE TAMBIEN ESTA DESCONTINUADO.

EL MODELO ACTUAL SE LLAMA BALI DE VAINSA, QUE CUENTAS CON LAS MEDIDAS 415X455X190, EL CUAL SE ASEMEJA A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE Y QUE ESTAN DESCONTINUADOS, O EN TODO CASO AMPLIAR EN OTRAS MEDIDAS OTROS MODELO QUE SI SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria teniendo en cuenta la observacion del participante y tener una mayor participacion de postores ACOGE PARCIALMENTE la observación. por lo que al momento de la integración de las bases, se Incluirá las medidas Largo (L): 420mm, Ancho (A): 475mm. Altura (H): 210mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la tabla 3, en el punto medidas, se modificara las dimensiones, quedando de la siguiente forma: Largo (L): 459mm, Ancho (A): 517mm, Altura (H): 199mm,
Largo (L): 475mm, Ancho (A): 566mm. Altura (H): 209mm ó
Largo (L): 420mm, Ancho (A): 475mm. Altura (H): 210mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-88-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"

Ruc/código : 20492730701

Fecha de envío : 20/06/2024

Nombre o Razón social : HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 15:11:28

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

N° 4 LAVADERO DE LOZA PARA SOBREPONER (CUADRADO).

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SON DIRECCIONADAS AL MODELO GENOVA DE VAINSA, QUE EN EL MERCADO NACIONAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO.

SOLICITAMOS +O- EN 10MM PARA PODER PRESENTAR EN OTRAS MARCAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO NACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACOGE la observacion del participante, por lo que, al momento de la integración de las bases se incluirá un rango de variación de ± 10 mm. Con ello mas de una marca cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la tabla 4, en el punto medidas, se modificara las dimensiones, quedando de la siguiente forma: Largo: 421mm ± 10 mm, Ancho: 420mm ± 10 mm, Altura: 180mm ± 10 mm.