

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código : 20610281258

Fecha de envío : 28/04/2023

Nombre o Razón social : DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C

Hora de envío : 11:20:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA POSTOR SE SOLICITA SOLO VENTA DE CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO DE AGUA Y DESAGÜE.

AL RESPECTO DEBO MENCIONAR QUE HAY VARIOS MATERIALES DE CONCRETO COMO SON POSTES, ADOQUINES DE CONCRETO Y OTROS DERIVADOS DE CONCRETO. EN ESTE SENTIDO SOLICITO SE CONSIDERE COMO EXPERIENCIA POSTOR LA VENTA DE ADOQUINES DE CONCRETO Y POSTES CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR APERTURA DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: B

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria SE ACOGE la consulta a fin de dar mayor apertura de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CAJAS DE CONCRETO DE REGISTRO DE DESAGUE Y AGUA, ADOQUINES DE CONCRETO Y POSTES.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el detalle de especificaciones indica CAJAS DE CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO PARA REGISTRO DE AGUA, indica normalizado y al revisar las medidas largo 0.59m altura 0.25m ancho 0.36m y espesor 0.03 la norma NTP 334-081 precisa las siguientes medidas Largo 0.60 altura 0.3 m ancho 0.40 y espesor 0.05 lo cual garantiza la calidad del producto en el tiempo. Favor de indicarnos si serán aceptadas las medidas que contempla la normativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 334-081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria, el termino "Normalizado" hace referencia al material "Concreto Simple Normalizado" mas no en referencia directa a la norma NTP 334-081. En ese sentido NO SE ACOGE las medidas de la NTP 334-081, puesto que la ENTIDAD utiliza las medidas señaladas en el requerimiento elaboradas por el área usuaria.

NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el detalle de especificaciones indica CAJAS DE CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO PARA REGISTRO DE DESAGUE, indica normalizado y al revisar las medidas largo 0.59m altura 0.25m ancho 0.36m y espesor 0.03 la norma NTP 334-081 precisa las siguientes medidas Largo 0.70 altura 0.3 m ancho 0.40m y espesor 0.05 m m lo cual garantiza la calidad del producto en el tiempo. Favor de indicarnos si serán aceptadas las medidas que contempla la normativa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1.1. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 334-081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria, el termino "Normalizado" hace referencia al material "Concreto Simple Normalizado" mas no en referencia directa a la norma NTP 334-081. En ese sentido NO SE ACOGE las medidas de la NTP 334-081, puesto que la ENTIDAD utiliza las medidas señaladas en el requerimiento elaboradas por el área usuaria. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, se muestra plano con medidas de la caja de desagüe lo cual hay una vista del marco y la base pero en los TDR indica que no se requiere la base, asimismo indicar si se requiere marco y tapa de la caja de desagüe. Indicamos las medidas según norma del marco ancho 0.46m largo 0.76m altura 0.15m resistencia 175 kg/cm2 y la tapa ancho 0.35mx0.65m altura 0.05m resistencia 210 kg/cm2 reforzado con fierro de 1/4".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria con respecto a las cajas de registro de desagüe, no se requiere la base, y no se requiere el marco y tapa.
Las imágenes corresponden a las medidas del perímetro de la caja, mas no a la base ni al marco y tapa de la caja de registro de desagüe.
En ese sentido NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el cuadro de plazo de entrega indica 15 días calendarios a partir de la firma de contrato lo cual indicamos que el curado de concreto es a 28 días para obtener el 100% de la resistencia, solicitamos una ampliación de plazo de 30 días la primera entrega. Para garantizar la calidad del producto en cumplimiento de la normativa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 334-081

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria corresponde acoge la observación. Toda vez que para obtener una mejor calidad del bien SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios para la PRIMERA ENTREGA contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el cuadro de especificaciones indica una resistencia de 175 kg/cm2 a fin de garantizar la resistencia solicitamos que se agregue en los TDR, ensayo de rotura de probeta a fin de garantizar dicha resistencia. Esto debido a que hay en el mercado productos por debajo de la resistencia solicitada y por ende costos por debajo de un producto de calidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME Nº 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del area usuaria NO SE ACOGE la consulta. Puesto que para otorgar la conformidad la Entidad realizara las pruebas de ensayo de rotura de probeta a fin de garantizar dicha resistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código : 20609104997

Nombre o Razón social : DINABA COMPANY S.A.C.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 10:19:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en el cuadro de plazo de entrega de la 2da, 3era, hasta la ultima entrega, el plazo indica 30 días calendarios al día siguiente de la primera entrega. favor de aclarar si la fecha es a 30 días después de cada entrega.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria SE ACOGE la consulta y se aclara que la fecha es a 30 días después de cada entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Y de cada una de las entregas siguientes serán de 30 días calendario contados del día siguiente de la entrega anterior.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Contratación de cajas de concreto simple normalizado de agua y desagüe conexiones domiciliarias de agua para conexiones domiciliarias

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	10:19:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de evaluación, en cuanto a la experiencia indican bienes similares caja de agua y desagüe, solicitamos que se considera como bine similares tapas de concreto para buzón de desagüe, lo cual es un producto de prefabricado de concreto como la caja de agua y desagüe.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según INFORME N° 026¿2023¿ DIV MANT. EMUSAP ABANCAY S.A. del área usuaria SE ACOGE la consulta a fin de dar mayor apertura de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes. TAPAS DE CONCRETO PARA BUZÓN DE DESAGÜE.