




## 1. TABLERO ELÉCTRICO CON PLANCHA F°G°

- |     |        |                   |
|-----|--------|-------------------|
| 2.- | COLOR  |                   |
| -   | CUERPO | : GRIS RAL 7035   |
| -   | ZÓCALO | : GRIS RAL 7035   |
| -   | FASE R | : ROJO            |
| -   | FASE S | : NEGRO           |
| -   | FASE T | : AZUL            |
| -   | TIERRA | : AMARILLO/VERDE. |

- 4.- **NORMATIVA**  
Interruptores Riel Din.
- IEC/EN 60947-2
  - IEC/EN 60898-1
- Interruptores Caja Moldeada.
- GB/T 14048.2
  - EN/IEC 60947-2
  - JIS C8201-2-2

- LOS TABLEROS ELÉCTRICAS DEBER SER EVALUADOS Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL SERVICIO Y/O PERSONAL DE LA ENTIDAD.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR LOS PLANOS MECÁNICOS PARA SU REVISIÓN.
- EL CONTRATISTA, PARA SU INFORME DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS PLANOS MECÁNICOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO ELECTRICISTA Y/O ELECTRICISTA.



<div>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</div> <div></div> <div>HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES</div> <div>HOSP. LAS MERCEDES</div>	DIVISION:	PROYECTO:			PROFESIONAL:
	DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"			LAMBAYEQUE <div>IE-14</div>
	AREA:	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"			
	UNIDAD FORMULADORA	EXPECA/DISEÑO:	PROYECTO:	REALIZADO:	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	DETALLE DEL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN EN EL SIG	S.J.Q.T.		
	FECHA:	OCTUBRE 2024	FECHA:	OCTUBRE 2024	
	UBICACIÓN:	AV. LUIS GONZALES NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO			ESCALA: 1/25