



LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA (m)
	TUBERÍA CONDUIT: - TUBERÍA CONDUIT EMT SAP - 1 1/4" - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA	...
	SALIDA CAJA DE PASO - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA - CAJA METÁLICA RECTANGULAR - SAP DE 300x300x100mm DE 1.5 mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP - EN C/U DE LAS CAJAS DE PASO, SE INSTALARÁ UNA PLACA METÁLICA EN EL CUAL SE PUEDA IDENTIFICAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO CIRCUITO Y NOMBRE DE TABLERO E. - INSTALACIÓN: CON REMACHES EN LA PARTE EXTERIOR DE CADA CAJA DE PASO.	ADOSADA A LA ESTRUCTURA METÁLICA Y/O MURO

B.I.: BASE INFERIOR

<div>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</div> <div></div> <div>HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"</div> <div>HOSP. LAS MERCEDES</div>	DIVISION:	<div>PROYECTO:</div> <div>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.</div>				PROFESIONAL:	
	<div>DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO</div> <div>UNIDAD FORMULADORA</div>	PROPIETARIO:	<div>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"</div>				<div>LAMBAYEQUE</div> <div>IE-07</div>
		ESPECIALIDAD:	PLANO:	REALIZADO:	FECHA:	<div>ESCALA:</div> <div>1/25</div>	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	DISTRIBUCIÓN TUBERÍA CONDUIT PARA EL TD-01	S.J.Q.T.	OCTUBRE 2024		
		UBICACION:	Av. LUIS GONZALES NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO				