



LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA (m)
	TUBERÍA CONDUIT: - TUBERÍA CONDUIT EMT SAP - 1 1/4" - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA	...
	SAIDA CAJA DE PASO - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA - CAJA METÁLICA RECTANGULAR - SAP DE 300x300x100mm DE 1.5 mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP - EN C/U DE LAS CAJAS DE PASO, SE INSTALARÁ UNA PLACA METÁLICA EN EL CUAL SE PUEDA IDENTIFICAR EL NOMBRE Y/O NÚMERO CIRCUITO Y NOMBRE DE TABLERO E. INSTALACIÓN: CON REMACHES EN LA PARTE EXTERIOR DE CADA CAJA DE PASO.	ADOSADA A LA ESTRUCTURA METÁLICA Y/O MURO

B.I; BASE INFERIOR

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES
HOSP. LAS MERCEDES

DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

UNIDAD FORMULADORA

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ÍTAR MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FECHA: OCTUBRE 2024

VERIFICACIÓN: Av. LUIS GONZÁLES NRO. 635
DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO

PLANO: DISTRIBUCIÓN TUBERÍA CONDUIT PARA EL STG

REALIZADO: S.J.Q.T.

FECHA: OCTUBRE 2024

ESCALA: 1/50

PROFESIONAL:

IE-10