

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿cuántos tanques con aceite ISO VG46 e ISO VG68 se tratarán y de qué volúmenes (en litros)?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la capacidad, esta ya fue determinada, verificar el ítem 6.2 Características Técnicas del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿cuál es el grado de limpieza objetivo según la norma ISO 4406:1999 que se desea alcanzar con la implementación de este equipo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Verificar ítem 6.2 Características Técnicas del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Podrían compartir el/los analisis de aceite por conteo de partículas con un contador de particulas según la norma ISO 4406:1999 tanto para el aceite ISO VG46 e ISO VG68?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es factible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿en qué sistemas usan el aceite ISO VG46 e ISO VG68?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Verificar ítem 4. Antecedentes del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿hay algún tiempo estimado, deseado o limitado para realizar el tratamiento del aceite con el equipo purificador por tanque de lubricación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la capacidad, esta ya fue determinada, verificar item 6.2 Características Técnicas del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Especificar "equipo móvil". ¿Esto quiere decir que debe tener los anclajes para izarlo con un montacargas? o ¿debe ser montado sobre una plataforma con ruedas? En todo caso, si es necesario trasladarlo de un punto (tanque 1) hacia otro tanque (tanque 2), ¿cuál sería el mecanismo/medio para el transporte?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.6 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Equipo móvil, que puede trasladarse de un lugar a otro al mismo nivel sobre una plataforma con ruedas, a distintos niveles con anclajes para izaje, el medio de transporte que se cuenta, son: puentes grúa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Facilitar fotos del lugar fisico donde estará ubicado el equipo tanto en la fase I PELTON y la fase II FRANCIS.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.6 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo no es estacionario, este debe ser posible movilizarlo a distintas zonas de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES

Ruc/código :	20100006538	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MARCO PERUANA S A	Hora de envío :	22:51:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Posibilidad para realizar una visita al lugar entre los días 15 y 17 de junio. Cuanto con SCTR pension y salud, tambien con un examen medico anexo 16 vigente a la fecha.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.14 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la visita se requiere Exámenes Médico Ocupacionales y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, los cuales deberán ser aprobados por el área de Seguridad y Salud Ocupacional, así como contar con los Elementos de Protección Personal correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null