

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO |
| Nomenclatura : | AS-SM-30-2024-OEC-MDS-C-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE GRASS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600528743 | Fecha de envío : | 13/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONISUR CON GEN E.I.R.L. | Hora de envío : | 21:34:01 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Quisiera saber si el tiempo de entrega puede ser modificado ya que el tiempo de fabricación de estos bloques de concreto es por lo menos de 15 días y adicional a ello necesitamos un tiempo de curado al ser bienes de concreto, sugerimos 30 días de plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE ACOGER PARCIALMENTE A LA CONSULTA POR LO QUE EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIARA A 10 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE GRASS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10717326798 | Fecha de envío : | 13/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ MORALES GIULIANA | Hora de envío : | 21:49:06 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerando la cantidad de metros cuadrados del bien, la calidad en la resistencia, el tiempo de entrega de 5 días calendarios y que estos bloques deben ser entregados listos para su instalación (con la resistencia requerida 210 kg/cm2 como minimo), lo apropiado seria trabajar directamente con una fabrica y no con intermediarios, para de esta manera asegurar todos los aspectos requeridos en las bases, y garantizar la calidad del producto. Por ello lo recomendable seria pedir todas las formalidades del caso como licencias de funcionamientos y otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE ACOGER PARCIALMENTE A LA OBSERVACION CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL BIEN OFERTADO SE SOLICITARA AL POSTOR LA PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA, CATALOGO, BROCHURS Y OTRO DOCUMENTO ORIGINAL DEL FABRICANTE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERITICAS TECNICAS DEL BIEN OFERTADO Y LA FABRICACION DEL BLOCK GRAS DEBE SER DE FABRICACION INDUSTRIAL. ASI MISMO SE AÑADE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE GARANTIA DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, Y SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE GRASS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10717326798 | Fecha de envío : | 13/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ MORALES GIULIANA | Hora de envío : | 21:52:30 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Seria recomendable la verificación de los materiales antes del traslado hacia la obra, para poder corroborar la calidad del producto antes de su llegada a la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LA OBSERVACION YA QUE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMEINTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACEN Y SE REALIZARA SEGUN LO INDICADO EN EL ITEM 9. CONFORMIDAD ESTA A CARGO DEL RESIDENTE DEL PROYECTO Y CON EL VISTO BUENO DEL INSPECTOR). TODO ELLO PREVIA VERIFICAION DE LOS MATERIALES (CATIDAD Y CALIDAD SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS). SE ACLARA LA FORMA DE ENTREGA Y CONFORMIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE GRASS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600528743 | Fecha de envío : | 13/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONISUR CON GEN E.I.R.L. | Hora de envío : | 21:59:25 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se podría considerar atender el mismo producto, con la misma resistencia, la cantidad de 1600 m2, pero con dimensiones mas comerciales como son block grass tipo michi de 30 x 30 x 10 cm o block grass tipo michi de 35 x 35 x 10 cm. ?????

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA Y CON LA FINALIDAD DE OBTENER MAYORES POSTORES SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE ACEPTARA ITEM 4 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR) SE ACEPTARA LAS SIGUIENTE DIMENCIONES: 40x40x10 CM Y/O 35x35x10 CM Y/O 35x35x0.9 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SE INCORPORA EN LAS BASES INTEGRADAS