

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-MDH/A-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO, MAMPARAS CON SISTEMA PROYECTANTES Y VENTANAS DE ATENCION INCLUYE MATERIALES A TODO COSTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO" con CUI: 2271151

Ruc/código :	20528002855	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIOALUMINIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:13:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que se viene solicitando aluminio en 1.35 mm sin embargo esto es incorrecto ya que dicho material no es comercial y no existe en el mercado local, solicitamos que la entidad considere el aluminio en medida 1.30 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: s/l Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, SE OPTARA POR EL MATERIAL CON UN ESPESOR INMEDIATO SUPERIOR A LOS 1.35MM PROPUESTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null