

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-169-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CERAMICO GRESS para la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20138651917	Fecha de envío :	18/12/2024
Nombre o Razón social :	SANICENTER S.A.C.	Hora de envío :	15:51:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados el producto que nos presentaremos es un gres Tecnico Ind, Color rojo liso, en las en las características solicitan Color Terracota, el cual asumo que es rojo oscuro, y solicitan absorcion de agua 0.5esa medida nominal pertenece aun Porcelanato, y las medidas nominales en estos productos es de 3% <Eb < 6.0 % para el Ceramico Gres.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el color de ceramico gress color terracota rojoo color rojo liso, se acepta. en cuanto a la absorcion del agua se acepta al 0.5% o al 3% <Eb <6.0% para ceramico gres

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null