

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 18:02:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO)

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.4

Literal: A)

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SUPRIME EL LITERAL (a) DEL 2.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 15

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
PARA EL CABLE NLT 3X14MM2, SE SOLICITA AL COMITÉ ACEPTAR EN SU MEDIDA ESTÁNDAR QUE EL 3X14

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ACEPTA SU MEDIDA ESTANDAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PAGINA 20

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONFIRMAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y METRADO PARA EL CABLE N2XOH 10MM2, N2XOH 16MM2 N2XOH 6MM2

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA PARA EL CABLE N2X0H 10mm2 SE REQUIERE 40 mts, PARA EL CABLE N2X0H 16mm2 SE REQUIERE 15 mts y PARA EL CABLE N2X0H 6mm2 SE REQUIERE 50 mts,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 21

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
CONFIRMAR EL CALIBRE DEL CABLE N2XOH 16MM2, DEBIDO A QUE HAY CONTRADICCIÓN CON EL CALIBRE ESTABLECIDO EN LAS EETT

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LA CONSULTA, EL CABLE REQUERIDO ES EL N2XOH 25 mm2 SEGUN ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
PAGINA N° 21

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONFIRMAR LA TENSIÓN DE TRABAJO O NOMINAL DEL CABLE COAXIAL RG-6

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: IMPEDANCIA 75 Ohms SOPORTA UNA DISTANCIA DE HASTA 600 METROS SIN PERDIDA DE SEÑAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 19

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE FPL ALARMA CONTRA INCENDIOS 4X18AWG, ACLARAR SI ESTÁN SOLICITANDO CERTIFICACIÓN UL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS? SI LA RESPUESTA ES SI, SE SOLICITA AL COMITÉ SUPRIMIR DICHO REQUISITO YA QUE RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE LOS POSTORES AL PROCESO, YA QUE ES UN DOCUMENTO INTERNACIONAL QUE NO ESTÁ AL ALCANCE DE LA MAYORÍA DE LOS POSTORES

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE SUPRIME DICHO REQUISITO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME DE LA PAGINA N° 20

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI N° 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	18:02:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PARA EL CABLE N2XOH 10MM2 Y N2XOH 25MM2, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI LA PRESENTACIÓN SERÁ EN 4 CONDUCTORES O 3 CONDUCTORES? YA QUE HAY CONTRADICCIÓN CON LAS

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, LA PRESENTACION PARA LOS CABLES N2XOH 10 mm2 Y N2XOH 25 mm2, SERÀ DE 04 CONDUCTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 21