

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
Nomenclatura :	AS-SM-61-2024-MPP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA REPARACION DE VEREDA; EN EL (LA) CALLE CONCORDIA DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

Ruc/código :	20606333731	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES JM E.I.R.L	Hora de envío :	23:51:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LA PARTIDA 01.04.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175KG/CM2 SEMIPULIDO EN VEREDAS DE CONCRETO CUENTA EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON EL INSUMO CONCRETO PREMEZCLADO F´C=175KG/CM2 CON CEMENTO TIPO V , PERO A LA ACTUALIDAD EL MATERIAL CEMENTO TIPO V ESTA DESCONTINUADO, EN ESE SENTIDO, TENIENDO EN CUENTA LO ANTES EXPUESTO, SOLICITAMOS A VUESTRA ENTIDAD ACLARAR DICHO PUNTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre el particular, el área usuaria en consulta con el proyectista este indica que el presente proyecto se ha elaborado en base a cotizaciones de insumos existentes en el mercado, los cuales están adjuntos al expediente técnico. el postor adjudicado en la etapa de ejecución de obra deberá sustentar con la documentación correspondiente que el insumo en consulta no esta en el mercado, para tal caso es en la etapa de ejecución de obra que la entidad deberá evaluar el cambio de insumo de ser el caso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null