

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG TIPO IV PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALMABRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código : 20532830126

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L.

Hora de envío : 16:01:23

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En las especificaciones Técnicas el requerimiento es LADRILLO KING KONG TIPO IV (24X13X9 CM) solicitan un ladrillo con peso de 2.90kg, que tenga área de vacío del 30%. características que no se encuentra en la zona

Según ficha Técnica de la marca Maxx el producto solicitado que cumple con el 30% de vacío, y resistencia a la compresión mayor a 140,kg/cm2 tiene un peso de 3.95 kg. en promedio.

Solicitamos revisar la característica técnica específica con productos similares en la zona.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta la precisión, y se modificará la especificación técnica

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el numeral 4.1 del capítulo III Requerimiento de las bases, deberá indicar lo siguiente:

Peso: De 3.5 Kg. a 4 Kg

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG TIPO IV PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALMABRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20532830126	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L.	Hora de envío :	16:01:23

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

PERFIL DE PROVEEDOR Debo presentar una declaración jurada con la dirección de local de venta del material ofertado y adjuntar mi ficha RUC donde consigna ese establecimiento anexo en la localidad que convoca el proceso?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL comité de selección aclara al participante lo siguiente:

Bastará la sola presentación del Anexo N° 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas indicado en las bases, para acreditar lo requerido en el numeral 7 de las especificaciones técnicas, contenidos en el capítulo III Requerimiento de las bases, conforme lo indica la nota importante de las bases estándar del OSCE aprobado por Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG TIPO IV PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALMABRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20532830126	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L.	Hora de envío :	16:01:23

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

PERFIL DEL PROVEEDOR

SE PRESENTA UNA DECLARACIÓN JURADA? para indicar Disponibilidad inmediata. Además podemos adjuntar inventario con el producto ofertado?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL comité de selección aclara al participante lo siguiente:

Bastará la sola presentación del Anexo N° 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas indicado en las bases, para acreditar lo requerido en el numeral 7 de las especificaciones tecnicas, contenidos en el capitulo III Requerimiento de kas bases, conforme lo indica la nota importante de las bases estandar del OSCE aprobado por Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG TIPO IV PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALMABRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20532830126	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L.	Hora de envío :	16:01:23

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**  
GARANTÍA DEL BIEN - 12 MESES  
Tenemos que adjuntar una declaración Jurada con la garantía del bien y de reposición en caso de fallas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara al participante lo siguiente:  
EL proveedor entregará una declaración jurada de garantía por los bienes suministrados que garantice la obligatoriedad de la reposición de algún bien por fallas de fabricación o por mala calidad del bien suministrado, por cada entrega programada según cronograma de entregas.

En ese contexto corresponde modificar la sección PRODUCTOS A OBTENER (ENTREGABLES) según detalle adjunto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
PRODUCTOS A OBTENER (ENTREGABLES)  
(...)  
Para la 1ra Armada

Declaración jurada de garantía por los bienes suministrados que garantice la obligatoriedad de la reposición de algún bien por fallas de fabricación o por mala calidad del bien suministrado

Para la 2da Armada

Declaración jurada de garantía por los bienes suministrados que garantice la obligatoriedad de la reposición de algún bien por fallas de fabricación o por mala calidad del bien suministrado

Para la 3ra Armada

Declaración jurada de garantía por los bienes suministrados que garantice la obligatoriedad de la reposición de algún bien por fallas de fabricación o por mala calidad del bien suministrado  
(...)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-CS-SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG TIPO IV PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROMUVI XI DE LA PAMPA INALMABRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	21:51:41

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

EN LA SOLICITUD DEL LADRILLO 9X13X24 CM, ESTÁN INDICANDO QUE EL PESO QUE DEBE TENER ESTE PRODUCTO ES DE 2.70 KG, ESTE PESO PARA ESTE TIPO DE LADRILLO NO EXISTE EN EL MERCADO, YA QUE AL TRATARSE DE UNA UNIDAD SOLIDA EL PESO OSCILA ENTRE 3.50 KG Y 4.00 KG, POR LO QUE SOLICITAMOS SE HAGA LA RECTIFICACIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO N°2 INCISO c)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se modificará la especificación técnica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el numeral 4.1 del capítulo III Requerimiento de las bases, deberá indicar lo siguiente:

Peso: De 3.5 Kg. a 4 Kg