

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	16:07:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA 18 ESTRUCTURAS PARA 18 PANELES ,
CONSULTA: LAS ESTRUCTURAS IRAN EN TECHO?, SI FUERA ASI QUE TIPO DE TECHO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LAS ESTRUCTURAS IRÁN EN CAMPO ABIERTO NIVELADO DE CADA USUARIO, PARA QUE PUEDAN SER INSTALADOS Y CIMENTADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	16:07:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE TODOS LOS EQUIPOS SEAN INSTALADOS.
CONSULTA PODRIA MENCIONAR LOS LUGARES EXACTOS DONDE SE HARA LA INSTALACION?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 6.1.7 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA ENTREGA E INSTALACIÓN SERA EN LA LOCALIDAD DE PAMPA SITANA DEL DISTRITO DE LOCUMBA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	16:07:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA TUBO CORRUGADO.

CONSULTA: MENCIONAR DE QUE MEDIDA ES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA MEDIDA ES TUBO CORRUGADO DE 1/2" CONDUIT LIVIANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20562613898	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	OCASOL PERU S.R.L.	Hora de envío :	16:07:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN FACTORES DE EVALUACION SE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS CON UN PUNTAJE DE 10 PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE TACNA , Y, 5 PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE MOQUEGUA. ESTO HACE PENSAR QUE SE ESTARIA BULNERANDO LA PARTICIPACION DE EMPRESAS CON DIRECCION EN OTROS LUGARES Y DE ESA MANERA FAVORECIENDO A EMPRESAS DEL LUGAR YA QUE CADA EMPRESA PUEDE REPONER LOS EQUIPOS EN CORTO TIEMPO. TENEINDO ESTO COMO DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN EL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: E Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS EN TACNA O MOQUEGUA, SE ESTA CONSIDERANDO CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD TENGA LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS CERCA A LOS BENEFICIARIOS, LO CUAL SERA BENEFICIOSO EN EL TIEMPO DE ATENCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O ACCESORIOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO ANTE CUALQUIER AVERÍA Y/O FALLA, IGUALMENTE SE HACE CONSTAR QUE NO SE VULNERA LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES, PUESTO QUE ES UN FACTOR DE EVALUACIÓN Y NO DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20602793029	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	TESGA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la sección de "Características mecánicas" de la estructura de soporte de paneles solares, se brinda detalle del tipo de tubo de fierro galvanizado, sin embargo no se brinda detalles de altura promedio, largo y ancho de la estructura. Se indica que la capacidad deber ser mayor o igual a 18 paneles, sin embargo más adelante en el apartado 6.1.7. se indica que el alcance del servicio no es de 18 paneles sino de 18 kits fotovoltaicos de bombeo solar para electrobombas de 2 a 3 HP para riego tecnificado de cada usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/N Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA ESTRUCTURA TENDRÁ DOS ALTURAS, DELANTERA Y TRASERA, LA DELANTERA NO DEBE SER MENOR A 60CM, LA TRASERA DEPENDERÁ DEL ANGULO DE INCLINACIÓN Y DISEÑO QUE ES OFERTADO POR CADA EMPRESA. DE IGUAL MANERA EL ANCHO Y LARGO. CADA KIT CONTARÁ CON 10 PANELES SOLARES PARA 18 USUARIOS DANDO UN TOTAL DE 180 PANELES, CADA ESTRUCTURA TENDRÁ LA CAPACIDAD PARA 10 PANELES SOLARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20602793029	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	TESGA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se detalla que el metrado a considerar de cable fotovoltaico negro y rojo es de 540 metros lineales, al igual que la tubería corrugada metálica. Este metrado es para cada KIT de bombeo o es el metrado total que deberá ser repartido entre los 18 sistemas de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: ES EL METRADO TOTAL QUE SERÁ DIVIDIDO ENTRE LOS 18 SISTEMAS DE BOMBEO PARA CADA USUARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20602793029	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	TESGA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica que se deberá suministrar 18 unidades de "VARILLA DE COBRE PARA CONECTOR A TIERRA", la varilla de cobre para que pueda ser funcional requiere de la construcción de un sistema de puesta a tierra, el cual está compuesto por otros materiales como: Tierra de chacra, bentonita, cemento conductor o dosis gel, etc. Se solicita se brinde mayor alcance técnico de las especificaciones técnicas constructivas del sistemas de puesta a tierra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SE REQUIERE LAS 18 VARILLAS DE COBRE, UNA VARILLA DE COBRE PARA CADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20602793029	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	TESGA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el numeral 6.1.7. de las especificaciones técnicas "Acondicionamiento, Montaje o Instalación" se indica que los sistemas fotovoltaicos serán acondicionados en 18 módulos de la AEO COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES del anexo PAMPA SITANA, indicándose textualmente lo siguiente: "Los sistemas son independientes por que las instalaciones se realizarán en distintos puntos. Cada kit fotovoltaico podrá alimentar una electrobomba de 2 a 3hp". De lo indicado se entiende que el alcance de esta licitación no se refiere a 01 KIT de 18 paneles solares, sino a 18 KITS de bombeo solar. Se solicita sea aclarado el alcance dado que en el punto 6 de las especificaciones técnicas en el RESUMEN Y DETALLE DE LA COMPRA se indica solamente la denominación PANEL SOLAR (18 UND).

En la aclaración de este alcance se deberá detallar lo siguiente:

1. ¿Cuántos KITS de bombeo son para bombas de 2hp y cuántos para bombas de 3hp? Una potencia u otra puede incrementar el tamaño de cada kit en un 50%.
2. ¿El KIT solicitado es un KIT OFF GRID que estará compuesto por paneles solares + controlador de carga + baterías + estructuras, o se trata de un KIT DE BOMBEO SOLAR DIRECTO que estará compuesto por paneles solares + variador solar + estructuras?
3. ¿El kit debe contemplar el suministro e instalación de la bomba o esta ya es una bomba existente? De tratarse de kits de bombeo solar directo estos normalmente son para bombas trifásicas.
4. De tratarse de sistemas off grid con baterías, deberá indicarse a parte de la potencia de bomba, las horas de funcionamiento diario, esto define la cantidad de paneles y baterías.
5. Ubicación y coordenadas de los 18 puntos a instalar y detalle de los caminos de acceso.

Se recomienda que se adjunte el diagrama unifilar, memoria de cálculo de los sistemas fotovoltaicos solicitados y especificaciones de los equipos de control y/o almacenamiento accesorios a estos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SON 18 KIT O SISTEMAS DE BOMBEO (PARA 18 USUARIOS), CADA KIT COMPRENDE 10 PANELES SOLARES, LOS 10 PANALES TENDRÁN LA CAPACIDAD DE HACER FUNCIONAR A MÁXIMA POTENCIA UN MOTOR DE 2HP, UNO DE LOS DOS MOTORES. 2.- SERA UN KIT DE BOMBEO SOLAR DIRECTO QUE ESTA COMPUESTO POR PANELES SOLARES VARIADOR SOLAR MAS ESTRUCTURA. 3.- ES PARA UNA BOMBA TRIFÁSICA YA EXISTENTE DE 2HP. 4.- NO SERÁ OFF GRID 5.- ES EN EL C.P. PAMPA SITANA DISTRITO DE LOCUMBA, LATITUD SUR :17° 34' 43.1" S (-17.57863678000), LONGITUD OESTE :70° 51' 20.2" W (-

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20602793029	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	TESGA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:55

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad contratante si se ha realizado un pre-diseño de los sistema solicitados, dado que las especificaciones carecen de varios detalles técnicos. De existir un estudio de mercado previo, hay que tener en cuenta que un sistema de bombeo solar de 2 HP está compuesto como mínimo por 8 a 10 paneles solares de la potencia solicitada y un sistema de 3 HP por 14 paneles solares de la misma potencia. Y de ser un sistema off grid que requiera más de 5 horas de funcionamiento diario la cantidad puede ser mayor, además del suministro de baterías cuyo costo es hasta 3 veces superior que el de los paneles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE MERCADO PREVIO PARA PODER REALIZAR ESTE REQUERIMIENTO, DONDE SE DEMUESTRA QUE LO REQUERIDO TENDRÁ LA CAPACIDAD PARA HACER FUNCIONAR UN MOTOR DE 2HP TRIFÁSICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Un cordial saludo, Confirmar si son 18 sistrmas solares independientes de 8 kWp cada uno o si es solo un sistema de 8 kwp.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SON 18 KIT O SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR INDEPENDIENTES, CADA KIT CONTARA CON 10 PANELES SOLARES PARA CADA USUARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Saludos, Confirmar si el sistema es On grid o Off Grid?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: EL SISTEMA SERA OFF GRID, EL CUAL TRABAJARA COMO BOMBEO SOLAR DIRECTO. NO SE OCUPARÁN BATERÍAS O OTRAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA QUE NO SEAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Saludos, por favor Confirmar si se puede proponer un sistema mas actualizado ya que existen paneles de mayor capacidad mas modernos, manteniendo el mismo tamaño del sistema (8kwp)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SI SE PUEDE OFERTAR PANELES DE MAYOR CAPACIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Saludos por favor confirmar si el sistema fotovoltaico contempla baterías?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: EL SISTEMA NO LLEVARA BATERÍAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Saludos, Por favor en que trabajan los equipos, si en 220V o 380v, trifásico o monofásico, con el fin de determinar las características del inversor

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: EL VOLTAJE DE TRABAJO SERÁ EN 220V TRIFÁSICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20606066482	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	GREEN SERVICES & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	15:00:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Saludos, Confirmar si la instalación de los sistemas sera realizada en suelo, o en techos, siendo el caso de techos o azoteas, por favor confirmar que cuentan con las condiciones necesarias para soportar el peso de los paneles.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN CADA PARCELA DE CADA USUARIO EN CAMPO ABIERTO NIVELADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20612150061	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	MOLITEC SOLAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:04:00

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección, En las especificaciones de conector MC4 pide con una corriente nominal de 50A, el amperaje no seria adecuado para la corriente que soportara el MC4 el cable es de 4mm2 mas que suficiente 30A, se solicita opción de presentar MC4 con 30A corriente nominal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: CON EL FIN DE BUSCAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SI SE PUEDE PRESENTAR MC4 CON CAPACIDAD DE 30A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE IMPLEMENTARA EN LA INTEGRACIÓN DE BASES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20601297541	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA ENERGIAS RENOVABLES E INGENIERIA E.I.R.L. - CONERI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

se solicita panel solar de 450 Wp, al tratarse de sistemas de bombeo solar, es necesario tener conocimiento de la tensión y corriente de trabajo de las otros componentes (bomba, variador solar),

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: LA BOMBA O ELECTROBOMBA TRABAJARA EN 220V TRIFÁSICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20601297541	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA ENERGIAS RENOVABLES E INGENIERIA E.I.R.L. - CONERI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se puede ofertar paneles solares de mayor potencia, ya que al solicitar panel solar de 450 wp, se estaría restringiendo la participación a varios postores que contamos con paneles solares de mayor potencia y podrían cumplir con el propósito de lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: SI SE PUEDE OFERTAR PANELES DE MAYOR CAPACIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20601297541	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA ENERGIAS RENOVABLES E INGENIERIA E.I.R.L. - CONERI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

solo se esta solicitando la componente de generacion panel solar, pero sin embargo para la prueba de funcionamiento se solicita realizar la prueba de funcionamiento uno por uno, nuestra responsabilidad es solo la prueba de funcionamiento de la componente generadora que se verificara con los parámetros de funcionamiento del panel solar, mas no es responsabilidad nuestra si el sistema kit de bombeo solar no funciona como tal,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: 11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: EL KIT INSTALADO TENDRÁ QUE TENER LA CAPACIDAD PARA HACER FUNCIONAR A MÁXIMA POTENCIA UN MOTOR TRIFÁSICO DE 2HP EN TRIFÁSICO 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20601297541	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA ENERGIAS RENOVABLES E INGENIERIA E.I.R.L. - CONERI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:44

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
que profesión y/o especialidad debe ser el especialista ingeniero (definir la profesión), técnico (definir la profesión) , se recomienda ajustar los requerimientos a especialistas que tengan relación con lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** c **Literal:** c **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LA CONSULTA: SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA QUE PUEDA ACREDITAR EL ESPECIALISTA, MUY INDEPENDIENTE DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA QUE TENGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA