

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	10434255576	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	FARFAN APAZA MIRKO	Hora de envío :	12:22:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

de la revisión de las EETT respecto a la solicitud de la experiencia en la especialidad, consideran como bienes similares: venta e instalación de mamparas y/o muro cortina con vidrio laminado y/o templado, al respecto se observa lo requerido como instalación puesto que el proceso es la contratación de bienes, en ese entender se solicita suprimir la instalación y se propone ampliar los bienes similares la venta de todo tipo de vidrios en general conforme a las bases estándar vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE CONSIDERA VENTA DE MAMPARAS Y/O MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO Y/O TEMPLADO Y/O VIDRIOS EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VENTA DE MAMPARAS Y/O MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO Y/O TEMPLADO Y/O VIDRIOS EN GENERAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	20606778431	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	JOCAVA PERU SAC	Hora de envío :	18:03:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE PONE EN CONOCIMIENTO AL AREA USUARIA QUE EL TIEMPO DE CULMINACION DEL SERVICIO DE 30 DIAS CALENDARIO ES IMPOSIBLE SU ENTREGA EN ESE PLAZO TODA VEZ QUE EL PROCESO DEL LOS VIDRIO TEMPLADOS COMO MINIMO ES DE 25 DIAS CALENDARIO, 5 DIAS DE EMBALAJE Y TRANSPORTE, 15 DIAS DE INSTALACION Y 5 DIAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LA SUMATORIA TOTAL DE LOS DIAS SERIA EN 50 DIAS CALENDARIO POR TAL RAZON SE SOLICITA INCREMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA A 50 DIAS CALENDARIO, A FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DURACION DEL SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONADAS, SE CONSIDERA 30 DIAS DE EJECUCION YA QUE LA OBRA TIENE UN PLAZO DE ENTREGA DETERMINADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	20606778431	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	JOCAVA PERU SAC	Hora de envío :	18:14:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL AREA USUARIA ACLARAR EL TIPO DE VIDRIO A UTILIZAR, VIDRIO INCOLORO TEMPLADO+LAMINA DE SEGURIDAD PEGADA DE 4MICRAS O VIDRIO LAMINADO TIPO SANDWICH QUE CONSISTE EN 2 VIDRIO INCOLORO CRUDOS DE 5MM + PVB + 5MM, POR FAVOR ACLARAR EL TIPO DE VIDRIO A

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACLARA EN LAS MANPARAS:

- VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM. ARENADO EN EN MANPARA FIJA.
 - VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM. ARENADO CON DISEÑO EN PUERTA DE 01 HOJA.
 - VIDRIO TEMPLADO 10 MM. TIPO ESPEJO COLOR AZUL LAGO (PUERTA DE 02 HOJAS)
- SE ACLARA, EN EL MURO CORTINA:
- VIDRIO TEMPLADO DE 8MM. TIPO ESPEJO COLOR AZUL LAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	20606778431	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	JOCAVA PERU SAC	Hora de envío :	18:36:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL AREA USUARIA ACLARAR EL TIPO DE VIDRIO A UTILIZAR SOLO INDICA EN MAMPARAS VIDRIO TEMPLADO DE 10MM NO ESPECIFICA EL COLOR TODA VEZ QUE PUEDE SER INCOLORO, GRIS O BRONCE, DE LA MISMA MANERA EL VIDRO PARA EL MURO CORTINA SOLO INDICA VIDRIO TEMPLADO DE 8MM MAS NO INDICA SI ES INCOLORO, BRONCE, GRIS O REFLEJANTE. SE SOLICITA ACLARAR EL COLOR DEL VIDRIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACLARA EN LAS MANPARAS:

- VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM. ARENADO EN EN MANPARA FIJA.
 - VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM. ARENADO CON DISEÑO EN PUERTA DE 01 HOJA.
 - VIDRIO TEMPLADO 10 MM. TIPO ESPEJO COLOR AZUL LAGO (PUERTA DE 02 HOJAS)
- SE ACLARA, EN EL MURO CORTINA:
- VIDRIO TEMPLADO DE 8MM. TIPO ESPEJO COLOR AZUL LAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	20606778431	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	JOCAVA PERU SAC	Hora de envío :	19:19:39

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ADJUNTAR LOS PLANOS EN AUTOCAD CON TODOS LOS CORTE Y ELEVACION PARA DE ESA MANERA TENER MAS CLARO LO SOLICTADO POR EL AREA USUARIA Y REALIZAR LA PROPUESTA ECONOMICA EXACTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL OEC EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SE ACOGE; SE ADJUNTA PLANOS EN DWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTA PLANOS EN DWG

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
en las especificaciones técnicas pagina 27 (6.2. MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM.) menciona que el tipo de sistema a usarse es TIPO STICK., Que se contradice con los planos adjuntos, ya que en los cortes de los planos se aprecia perfiles de aluminio del muro cortina SISTEMA FRAME.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE ADJUNTA PLANOS EN EL TDR Y EN FORMATO DWG, EN LAS CUALES SE DETALLAN EL SISTEMA STICK A EMPLEAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTA PLANOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	10440653371	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	TORRES ORCON DANIEL ALAN	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

en los planos adjuntos de las bases estándar; en la lámina PLANO DE DETALLE DE MURO CORTINA, se visualiza unos cortes de SECCION ¿ VERTICAL, SECCION (a), SECCION (b), SECCION (2) Y SECCION (e) donde detalla los tipos de perfiles de aluminio a emplearse y la forma de ensamble. Siendo estos perfiles para muro cortina sistema FRAME. Estos perfiles de aluminio solicitado en los planos no existen en el mercado nacional por lo que solicito se cambien con perfiles aluminio que existan en el mercado nacional y para ello podrían tomar como referencia los catálogos de aluminio de las empresas corporación Limatambo, corporación corrales, corrales cia, corporación cristalum, etc. Esto con la finalidad de que el área usuaria defina los perfiles adecuados para los muros cortinas con insumos que si existan en el mercado nacional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE ADJUNTA PLANOS EN EL TDR Y EN FORMATO DWG, EN LAS CUALES SE DETALLAN EL SISTEMA STICK A EMPLEAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA PLANOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	22:20:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES ACLARAR LA ESPECIFICACION TECNICA: EN LA DENOMINACION MENCIONA :SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 8MM

Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONA:

MAMPARAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MMN

ACLARAR CUAL DE LOS VIDRIOS VA EN MURO CORTINA-TEMPLADO DE 8MM O LAMINADO DE 8MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; SE ACOGE LA OBSERVACION, PRECISANDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAMPARAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MMN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MAMPARAS CON VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8MMN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	22:20:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES INCREMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN A 45 DIAS CALENDARIOS, POR MOTIVO QUE LOS VIDRIOS SERAN TEMPLADOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA Y LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN ESTAS FECHAS SON FUERTES (LLUVIAS Y HAYCOS), LO QUE DEMORARÍA EN LLEGAR LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL DE PROYECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA; NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MENCIONADAS, SE CONSIDERA 30 DIAS DE EJECUCION YA QUE LA OBRA TIENE UN PLAZO DE ENTREGA DETERMINADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-281-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO DE 10 MM - CUI: 2471756 - (META: 0083-2025)

Ruc/código :	20455444439	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AREQUIPA SUR GLASS E.I.R.L. - AQP SUR GLASS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:37:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION, SE OBSERVA EN LAS MAMPARAS VIDRIO DE 10 MM COLOR AZUL LAGO , CABE INDICAR QUE EN EL MERCADO SOLO EXISTE VIDRIO TEMPLADO AZUL LAGO DE 8MM COMO MAXIMO DE ESPESOR, SE SOLICITA CAMBIAR DE ESPESOR, ESTO BENEFICIARA AL CONCURSO DADO QUE HABRA MAS CONCURRENCIA DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL OEC, EN MENCIÓN DE LA ABSOLUCION EMITIDA POR EL ÁREA USUARIA SEÑALA: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE LO SOLICITADO SON ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, existe pluralidad de postores que cumplen las características mínimas solicitadas por parte del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null