

PLANTA 1er NIVEL

ESC. 1:50

BLOQUE S3

LEYENDA

SEÑAL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
SEÑALES DE EVACUACION		
SALIDA DE EMERGENCIA	ACCESO DE SALIDA EMERGENCIA	Cartel eléctrico 0.30x0.20m (autonomía 2 horas)
SALIDA	ACCESO DE SALIDA	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.30 x 0.20 m
SALIDA / SALIDA	ACCESO DE SALIDA	Señal Colgante fotoluminiscente 0.80 x 0.30 m
ZONA DE SEGURIDAD SISMICA	CARTEL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
SALIDA SALIDA	DIRECCION DE SENTIDO DE EVACUACION	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
S	ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA	Señal pintada en piso
SALIDA SALIDA	BAJA ESCALERA	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
NO ES SALIDA	NO ES SALIDA	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.30 x 0.20 m
EQUIPOS CONTRA INCENDIO		
	LUZ DE EMERGENCIA	Ver Instalaciones eléctricas
H	DETECTOR DE HUMO EN FALSO CIELO RASO	Ver Instalaciones comunicaciones
H	DETECTOR DE HUMO EN LOSA	Ver Instalaciones comunicaciones
T	DETECTOR DE TEMPERATURA EN FALSO CIELO RASO	Ver Instalaciones comunicaciones
	PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
AVISADOR SONORO	AVISADOR SONORO CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
PUERTA CORTAFUEGO	PUERTA CORTAFUEGO	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
PQS	EXTINTOR PQS 6KG Rating UL 3A:20B:C Polvo químico seco	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
K	EXTINTOR TIPO K - 2 1/2 Galones Rating UL 2A:K Acetato de Potasio	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
H2O	EXTINTOR H20 - 2.5 Galones Rating UL 2A:C Agua Pulverizada - Desionizada	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
C.A.C.I	CENTRAL CONTRA INCENDIO	Ver Instalaciones eléctricas
SEÑALES DE PROHIBICION		
NO FUMAR	CARTEL DE PROHIBIDO FUMAR	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO	PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
SEÑAL DE ADVERTENCIA		
ATENCION RIESGO ELECTRICO	ATENCION: RIESGO ELECTRICO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
ATENCION RIESGO BIOLOGICO	ATENCION: RIESGO BIOLÓGICO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
POZO A TIERRA	ATENCION: POZO A TIERRA	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
	POZO A TIERRA PINTADA EN PISO	Señal pintada en piso Ver instalaciones Electricas
OTROS		
	CARTEL PARA INDICAR EL NIVEL DE EDIFICACION	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
PUNTO DE REUNION	ZONA DE SEGURIDAD PUNTO DE REUNION	Señal Tipo Poste 0.20x0.30m
AFORO MAXIMO	CARTEL PARA INDICAR EL AFORO POR AMBIENTE	Señal autoadhesiva 0.30x0.20m

	DESCRIPCION
	CERRAMIENTO RESISTENTE AL FUEGO RF. 60MIN. MARCOS Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO Y A PRUEBA DE HUMOS.
	CERRAMIENTO RESISTENTE AL FUEGO RF. 120MIN. MARCOS Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO Y A PRUEBA DE HUMOS.
	CERRAMIENTO RESISTENTE A LA RADIACIÓN

NOTA:

- La información contenida en todos los planos de esta especialidad se complementa con lo indicado en sus memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas; siendo obligatorio para el contratista la construcción y/o instalación y/o puesta en marcha de materiales, sistemas y equipos si están indicados en cualquiera de los documentos señalados.

- En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de esta y otras especialidades; éstas serán aclaradas por el consultor. solo el consultor podrá autorizar cambios de especificaciones técnicas de materiales, sistemas y/o equipos.

PUERTAS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
POF-01	PUERTA METALICA CON SELLO CORTAHUMO ANCHO=0.90m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-01	PUERTA METALICA CON SELLO CORTAHUMO ANCHO=0.90m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-02	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-02	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-02	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
POF-03	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.20m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-03	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.20m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
POF-04	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-04	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
POF-05	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
POF-06	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.60m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
POF-06	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
POF-07	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.60m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
CPH	CIERRA PUERTA HIDRAULICO
BAP	BARRA ANTIPÁNICO
PAR	PUERTA CON PROTECCIÓN ANTI RADIACION

Las puertas, marcos, accesorios e instalacion deberán ser certificadas y cumplir con los estándares ANSI / UL10C y/o ANSI / UL10B y/o BS 476 y/o UNE-EN 1634. Estas puertas deberán contar con etiqueta (en la hoja y/o marco) que certifique que son cortafuego. Esta etiqueta es emitida por el laboratorio certificador de prueba y colocada por el fabricante.
Ver detalles de puertas cortafuego en la lamina D-23, D-24, D-25 "Detalle Carpinteria y puertas".

NOTAS:

1. *Previo al servicio de ejecución de los trabajos, los niveles y medidas serán verificadas en obra por el proveedor.*
2. *El nivel ±0.00m, corresponde al nivel ↑+269.25 msnm) según el levantamiento topográfico.*
3. *En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta u otras especialidades; estas serán aclaradas por el Residente e Inspector/Supervisor de la obra.*

NORTE MAGNETICO

PLANO CLAVE



ENTIDAD:

Gobierno Regional MADRE DE DIOS CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:

SEGURIDAD

DESCRIPCION:

PLANTA SEÑALIZACIÓN - PRIMER PISO

UBICACION:

Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

LÁMINA: SE-03

ESCALA:	FECHA:	ETAPA:
1/50	DICIEMBRE 2023	1ER ENTREGABLE