CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

CALLE BRASIL

CALLE LORETO

PROPIEDAD MUNICIPAL

PROPIEDAD MUNICIPAL

SALUD AMBIENTAL

CASA DE FUERZA

ANATOMIA PATOLOGICA

TRANSPORTE

INTERVENCIONES

NUTRICION Y DIETETICA

HOSPITALIZACION

CENTRO OBSTETRICO

EMERGENCIA

FARMACIA

GESTION DE LA INFORMACION

CEYE

CADENA DE FRIO

LAVANDERIA

CUARTO DE BOMBAS

ALMACEN

CONSTRUCCION EXISTENTE
COMO PARTE DEL PROYECTO
(2 NIVELES)

ZS-03
Total : 48 Personas
Ruta N° 04 : 38 Personas
Ruta Directa : 10 Personas

ZS-01
Total : 89 Personas
Ruta Nº 01 : 06 Personas
Ruta Nº 02 : 29 Personas
Ruta Nº 05 : 53 Personas
Ruta directa :01 Persona

ZS-02
Total : 44 Personas
Ruta N° 03: 15 Personas
Ruta Nº 06: 29 Personas

SALIDA Nº 04
RUTA DE EVAC. : N°04
CAPACIDAD : 130 Personas
EVACUANTES : 38 Personas
Cumple con el ancho de puerta

ESCALERA Nº 02
ESCALERA TIPO : INTEGRADA
RUTA DE EVAC. : Nº 06
CAPACIDAD : 80 PERSONAS
CANT. DE PERS. : 29 PERSONAS

SALIDA Nº 05
RUTA DE EVAC. : N°06
CAPACIDAD : 130 Personas
EVACUANTES : 38 Personas
Cumple con el ancho de puerta

ESCALERA Nº 01
ESCALERA TIPO : INTEGRADA
RUTA DE EVAC. : Nº 05
CAPACIDAD : 120 PERSONAS
CANT. DE PERS. : 53 PERSONAS

RUTA Nº 03
Hacia SALIDA N°03
Dist. desfavorable: 32.52m

RUTA Nº 01
Hacia SALIDA N°01
Dist. desfavorable: 16.25m

RUTA Nº 04
Hacia SALIDA N°04
Dist. desfavorable: 39.35m

RUTA Nº 02
Hacia SALIDA N°02
Dist. desfavorable: 29.74m

SALIDA Nº 03
RUTA DE EVAC. : N°03, 06
CAPACIDAD : 130 Personas
EVACUANTES : 44 Personas
Cumple con el ancho de puerta

SALIDA Nº 01
RUTA DE EVAC. : Nº01
CAPACIDAD : 77 Personas
EVACUANTES : 06 Personas
Cumple con el ancho de puerta

SALIDA Nº 02
RUTA DE EVAC. : Nº02, N°05
CAPACIDAD : 130 Personas
EVACUANTES : 82 Personas
Cumple con el ancho de puerta

ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA
(Señal pintada en piso)

ZONA DE REUNION

ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA PINTADO EN EL PISO

LEYENDA

- Ruta área sin techar
- Ruta vertical
- Ruta Directa
- Cerramiento resistente al fuego rf. 60min. marcos y puertas resistentes al fuego y a prueba de humos.
- Cerramiento resistente al fuego rf. 120min. marcos y puertas resistentes al fuego y a prueba de humos.
- Cerramiento resistente a la radiación

RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
RNE. A-130 art. 20 y otros

Ruta	1 PISO Longitud	Evacuantes por ruta	Puertas Factor	Capacidad	(proyecto)	(requerida)	cumple / no cumple
Ruta Nº 01, longitud	16.25m.	06	0.013m/pers.	77 pers.	1.00 m	1.00	cumple
Ruta Nº 02, longitud	29.74m.	29	0.013m/pers.	130 pers.	1.70 m	1.00	cumple
Ruta Nº 03, longitud	32.52m.	15	0.013m/pers.	130 pers.	1.70 m	1.00	cumple
Ruta Nº 04, longitud	39.35m.	38	0.013m/pers.	130 pers.	1.70 m	1.00	cumple
Ruta directa a zona segura		17	0.013m/pers.	---	---	---	cumple
Total.		105					

AFORO TOTAL HOSPITAL

1º PISO	=	105Pers.
2º PISO	=	82Pers.
TOTAL	=	187Pers.

NOTA:

- La información contenida en todos los planos de esta especialidad se complementa con lo indicado en sus memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas; siendo obligatorio para el contratista la construcción y/o instalación y/o puesta en marcha de materiales, sistemas y equipos si están indicados en cualquiera de los documentos señalados.

- En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de esta y otras especialidades; éstas serán aclaradas por el consultor. solo el consultor podrá autorizar cambios de especificaciones técnicas de materiales, sistemas y/o equipos.

NOTAS:

1. *Previo al servicio de ejecución de los trabajos, los niveles y medidas serán verificadas en obra por el proveedor.*
2. *El nivel ±0.00m. corresponde al nivel +269.25 msnm) según el levantamiento topográfico.*
3. *En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta u otras especialidades; estas serán actuadas por el Residente e Inspector/Supervisor de la obra.*

Luis Carlos Alvarado Vásquez
ARQUITECTO
CAP. 16414

NORTE MAGNETICO

PLANO CLAVE

ENTIDAD:
Gobierno Regional
MADRE DE DIOS
CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:
SEGURIDAD

DESCRIPCION:
PLAN EVACUACIÓN - PRIMER PISO

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

LÁMINA:
EV-01

ESCALA: 1/50
FECHA: DICIEMBRE 2023
ETAPA: 1ER ENTREGABLE

PLANTA 1er NIVEL
ESC. 1:100

SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA