

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20610021230	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIALMAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo a lo indicado en las bases el presente requerimiento es bajo la modalidad de llave en mano, donde no solo se requiere la entrega de los equipos, sino también su instalación y puesta en funcionamiento, sin embargo, en el numeral XI PLAZO DE ENTREGA se puede ver que su entidad solo ha considerado un plazo de entrega e instalación, sin considerar el plazo para su puesta en funcionamiento, por lo cual, se solicita ACOGER nuestra observación a fin que se indique lo siguiente: ¿El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento será de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.¿, asimismo, indicar si en el anexo 4 debe disgregarse el plazo y si queda a criterio del postor establecer los plazos parciales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XV Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tras considerar la observación del participante y revisar la Carta N.º01-2024-SM-CSAS17-2023-CS EPS ILO S.A., emitido por el Área Usuaria, se indica que el período de 120 días calendario solo incluye la entrega del bien, dado que el equipo no amerita la instalación.

Por otro lado, en relación con la disgregación del plazo en el Anexo 4, no es aplicable; ya que el presente procedimiento de selección no corresponde la modalidad de ejecución:llave en mano.

Conforme lo expuesto, este órgano colegiado ha decidido, por unanimidad, no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

XV. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de será de 120 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra al proveedor para la entrega del bien.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20610021230	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIALMAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOBRE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en los literales del g) al n) se pueden diversas exigencias que, en algunos casos no corresponden debido a las condiciones del presente procedimiento de selección y/o no fueron indicados en el requerimiento del área usuaria a fin que sean presentados en dicha etapa, por lo cual, solicitamos se ACOJA nuestra observación a fin que sean suprimidos por las consideraciones indicadas líneas arriba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3. Literal: g-n Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 02 de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la observación realizada por el participante, se aclara lo siguiente:
Con respecto a los literales g) e i), según lo indicado en la nota a pie de página de las bases, estos requisitos son indispensables; por lo tanto, es necesario presentarlos para el perfeccionamiento del contrato.
En cuanto al literal h), este será eliminado, dado que el presente requerimiento consta de un único ítem.
Para el literal i), también se procederá a su eliminación, ya que el documento correspondiente será presentado durante la entrega del bien en la Oficina de Almacén Central, tal como establecen las especificaciones técnicas.
En lo que respecta a los literales j) y k) tras revisar las especificaciones técnicas, se ha confirmado que no se mencionan tales exigencias; por lo tanto, se elimina la necesidad de cumplir con estos requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
Finalmente, con respecto al literal n), este también será eliminado, dado que el documento correspondiente será presentado durante la entrega del bien, según lo estipulado en las especificaciones técnicas.

Conforme lo expuesto, este órgano colegiado ha decidido, por unanimidad, acoger parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime los literales h), i), j). K) y n) del numeral 2.3 "REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO" del capítulo II de las bases.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20610021230	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIALMAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOBRE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De acuerdo a lo indicado en la exigencia de los bienes similares se está solicitando en venta e INSTALACIÓN, es decir, no basta el documento donde se demuestre la venta de motobombas o electrobombas, sino que debe acreditarse su instalación, por lo cual, consultamos si será posible acreditar dicha condición a través de documentos complementarios y si es así qué tipos de documentos o qué consideraciones se deben tener sobre estos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: XVII Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tras considerar la consulta del participante y revisar la Carta N.º01-2024-SM-CSAS17-2023-CS EPS ILO S.A., emitido por el Área Usuaria, se aclara que el postor solo debe presentar experiencia en venta y no en instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:04:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pag 21, Punto 6.3 CARACTERISTICAS DE LA BOMBA

En las bases Indica: altura de Succión y de Descarga.

Solicitamos al comité que proporcione el dato ADT(m) que es un dato requerido para la selección de la motobomba.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tras recibir el Informe n.º 038-2024-AMC-ODR-GO-EPS ILO S.A., el área usuaria indica que que la medida ADT (m) debe ser de un mínimo de 10 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:04:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag 21, Punto 6.2 CARACTERISTICAS DEL MOTOR

En las bases Indica Potencia 55HP como mínimo con Turbo

Solicitamos al comité que se acepte 55HP como valor referencial, ya que hacer mención que sea CON TURBO estaría limitando la participación de los postores y fábricas, poniendo barreras para la participación de los mismos y yendo en contra de los principios de libre competencia e igualdad de trato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la consulta efectuada por el participante y tras revisar el pronunciamiento del área usuaria, se indica que el equipo será sometido a trabajos exigentes de extracción de sólidos, incluyendo arena, basura, palizada menor, entre otros y, por ello, se requiere un equipo de alta potencia. En ese sentido, la potencia es 55HP como mínimo con Turbo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:40:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos aclaración con referencia al numeral 6.2 característica de motor, donde se indica la potencia del motor de 55 HP como mínimo con turbo.

Por ello, aclarar la potencia del motor es 55 HP o 5.5 HP, siendo que la potencia indicada en las especificaciones técnicas no concuerda con el diámetro de descarga.

Agradeceremos con la aclaración lo antes mencionado, con la finalidad no generar confusiones en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud a la consulta formulada por el participante y visto el Informe n.º038-2024-AMC-ODR-GO-EPS ILO S.A., se ratifica la potencia de 55 hp.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:45:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las motobombas en tráiler por las dimensiones y formas especiales, no llegan embaladas en madera desde fabrica. Cito como ejemplo los vehículos; estos equipos son rodantes. Al embalar en una caja de madera la motobomba pierde maniobrabilidad, ya que evita poder acceder fácilmente al punto de izaje que es considerado por el fabricante como su centro de gravedad para facilitar su transporte el no tener acceso a ese punto, dificultaría el transporte seguro del equipo; En función a esto. Se solicita retirar el requisito del embalaje de madera, o en su defecto especificar qué tipo de embalaje se requiere.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del participante, se tiene el Informe n.º038-2024-AMC-ODR-GO-EPS ILO S.A., mediante el cual, el área usuaria indica que es crucial destacar que cualquier equipo de dimensiones y peso regulares viene equipado con uno o más ganchos fijos que facilitan su izaje, asegurando el "centro de gravedad" para un levantamiento adecuado. Asimismo, indica que debe llevar un embalaje primario, ya sea en una caja de madera u otro material protegido contra golpes, según lo determine el fabricante. Conforme lo expuesto, este órgano colegiado ha decidido, por unanimidad, no acoger la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:45:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Los equipos de bombeo son requeridos para transportar un determinado caudal a una altura dinámica, teniendo cada fabricante un diseño hidráulico que determina la eficiencia y la potencia requerida. En el caso de dar una potencia mínima de 55 Hp, se estaría limitando la participación de equipos más eficientes en su diseño hidraulico, que requerirían una potencia menor a la indicada como mínima, obteniendo un mejor consumo de combustible y un menor impacto medio ambiental. Por ende, Se solicita eliminar el requisito de potencia y que esta sea en función al diseño hidraulico de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta presentada por el participante y tras revisar el informe N.º038-2024-AMC-ODR-GO-EPS ILO S.A., donde el área usuaria especifica que la Motobomba "traga sólidos" se destinará a tareas de alta exigencia, es por ello, se solicita que la potencia sea de 55 Hp. Por otro lado, al examinar el expediente de contratación, se nota una diversidad de marcas que cumplen con esta característica durante el proceso de indagación de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-CS/EPS ILO SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 MOTOBOMBA TRAGA SOLIDOS 6" X 6" PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:52:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Modalidad de ejecución: LLAVE EN MANO

En la modalidad llave en mano, se exige detallar:

- 1)plazo de entrega
- 2) instalación
- 3) puesta en funcionamiento

El plazo establecido en el numeral 1.9 página 15 es de 120 días calendario, mas no detallan las tres etapas indicadas.

Se solicita al comité de selección MODIFICAR Y/O PRECISAR las TRES etapas indicadas que se deben detallar bajo la modalidad de llave en mano (plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento).

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tras considerar la observación del participante y revisar la Carta N.º01-2024-SM-CSAS17-2023-CS EPS ILO S.A., emitido por el Área Usuaría, se indica que el período de 120 días calendario solo incluye la entrega del bien, dado que el equipo no amerita la instalación.

Por otro lado, en relación con la disgregación del plazo en el Anexo 4, no es aplicable; ya que el presente procedimiento de selección no corresponde la modalidad de ejecución:llave en mano.

Conforme lo expuesto, este órgano colegiado ha decidido, por unanimidad, no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

XV. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de será de 120 días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra al proveedor para la entrega del bien.