

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MDY/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar, si el pago por conexión a la concesionaria es parte de nuestro alcence

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: el pago por conexión será por parte de la empresa ejecutora que realice el trabajo de electrificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar, si el estudio de coordinación de protecciones es parte de nuestro alcance.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: Para el presente proyecto no se realizará el estudio de coordinación de protecciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar, si el pago de permisos municipales es parte de nuestro alcence.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: El pago por permiso municipales será asumido por la empresa ejecutora que realice el trabajo de electrificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI Nº 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar, el cliente facilitará oficina, almacén, ss.hh, comedor.

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: Los gastos por oficina,almacén,SS.HH, comedor y otros gastos, están considerados dentro de los gastos generales del presupuesto del expediente técnico, por lo cual la empresa contratista ejecutora será la encargada de asumir los gastos que estos ameriten

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar, el cliente facilitará oficina, almacén, ss.hh, comedor.

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta fue absuelta en la consulta numero 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si se encuentra saneado la franja de servidumbre

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: En el presupuesto del proyecto, esta considerado una partida de estudio de saneamiento de franja de servidumbre, el cual se realizara durante la ejecución de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Remitir la ficha técnica de los pozos a tierra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: El expediente técnico aprobado por concesionaria Hidrandina S.A el cual se proporcionara, ya contempla una lámina de detalle de los pozos a tierra en el cual se describe todo lo necesario para su suministro y montaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar el porcertanje en baja tensión para la tensión de 460 V y 230 V

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: El postor no especifica a que porcentaje en baja tensión se refiere, sin embargo se indica que al tratarse del porcentaje de caída de tensión permitida será del 5% de acuerdo al código eléctrico nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar el nivel de tensión para la red de media tensión

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: El nivel de tensión para la media tensión es de 22.9 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si la varilla de puesta a tierra será de copperweld o cobre.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: Según expediente técnico, suministro y lamina de detalle la varilla de puesta a tierra será de copperweld 16 mm Ø (5/8¿)x2.40 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si se debe considerar guardavías , viga H o bloque de concreto para cada estructura

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: a      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: Según el expediente técnico no contempla guardavías , viga H o bloque de concreto para cada estructura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI Nº 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Remitir el diagrama unifilar de los tableros de fuerza y de control

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: en la seccion de expediente tecnico de obra se cargado toda la informacion respecto ETO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indiciar los msnm de lugar de trabajo

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: La ejecución del proyecto de electrificación se realizará a 700 msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Indicar si es parte de nuestro alcance, el suministro e instalación del medidor electronico y murete para la red secundaria

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: a      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: El suministro e instalación de medidor electrónico y murete esta dentro del presupuesto de redes secundarias, por lo cual la empresa contratista ejecutora será la encargada de asumir los gastos que estos ameriten

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ¿CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR PUNCHAYHUACA ZONA I DEL DISTRITO DE YAUTAN ¿ PROVINCIA DE CASMA ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CUI N° 2555451

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	19:15:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Remitir el expediente técnico a probado por la concesionaria.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: a      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que: respecto al ETO ha sido colgado en el SEACE seccion ETO, asi mismo las bases indican el lugar y el costo que tiene el expediente tecnico de obra en version impresa y digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null