

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A LOS CAMIONES ELEVADORES AISLADOS DE LA GERENCIA TÉCNICA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20607692689	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL DISEÑO Y EDIFICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Que, de acuerdo con el art. 39 del RLC: Relación de ítems, lotes o tramos. Menciona lo siguiente:

39.1. La Entidad puede realizar un procedimiento de selección según relación de ítems para contratar bienes, servicios en general, consultorías u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a ocho (8) UIT, siempre que el órgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de dicha posibilidad. Cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondientes al principal, con las excepciones previstas en el Reglamento.

Ante lo expuesto, se solicita confirmar si el procedimiento de selección es por ítem o se debe presentar una sola oferta por el paquete total.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 14/08/2023, se precisa:

Se aclara al participante que el procedimiento es por paquete mas no por ITEM en concordancia con el resumen ejecutivo. Se debe presentar una sola oferta por todo el paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A LOS CAMIONES ELEVADORES AISLADOS DE LA GERENCIA TÉCNICA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20607692689	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL DISEÑO Y EDIFICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con relación al Item I - Servicio de Contraste y Calibración de cuarenta y cinco (45) equipos de medición: b) Cantidad del Requerimiento, precisa que está conformado por 45 equipos. Sin embargo en la Tabla N°01: Relación de equipos del bloque N°01 sólo se visualiza un listado de 22 equipos e igualmente en la Tabla N°02: Relación de equipos del bloque N°02 sólo se visualiza un listado de 22 equipos.

Por lo cual, se solicita confirmar si el Item I está conformado por un total de 45 equipos o únicamente por un total de 44 equipos de acuerdo a la Tabla N°01 y Tabla N°02.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 14/08/2023, se precisa:

Se confirma que el Item I está conformado por 45 (cuarenta y cinco) equipos.

En el numeral 5.1. a) de las bases se especifica que el postor ganador debe considerar 01 medidor de conductividad que forma parte del equipamiento instalado en la unidad móvil de hidrolavado de placa EAG-104, y que debe ejecutarlo en los ambientes de Saenz Peña 1750, a diferencia de los 44 equipos restantes que deben recogerlos y llevarlos a sus instalaciones o laboratorios para realizar el servicio de contraste y/o calibración de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A LOS CAMIONES ELEVADORES AISLADOS DE LA GERENCIA TÉCNICA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20522095797	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DESARROLLO Y MEDICION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TDEM S.R.L.	Hora de envío :	22:44:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

A fin de permitir pluralidad de postores, solicitamos reducir el monto de la experiencia en la especialidad, más aún sabiendo que en el año 2022, para el mismo servicio el monto de la experiencia fué el 50 %.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 14/08/2023, se precisa:

Se acepta lo solicitado por el participante. Solo se solicita como experiencia del postor la suma de 50,000 soles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, inciso C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 100,000.00 CIEN MIL Y 00/100 SOLES S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE, CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A LOS CAMIONES ELEVADORES AISLADOS DE LA GERENCIA TÉCNICA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código :	20522095797	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DESARROLLO Y MEDICION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TDEM S.R.L.	Hora de envío :	22:44:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice.: Servicios de calibración y certificación de equipos e instrumentos de medición. Confirmar que se trata de equipos de medición en general, como equipos de verificación de medidores de energía ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 14/08/2023, se precisa:

Se aclara al participante que sólo el ítem I corresponde al servicio de contraste y calibración de 45 equipos de medición (incluye 01 medidor de conductividad instalado en la unidad móvil de hidrolavado y 44 equipos de medición portátiles más).

El ítem II corresponde al servicio de ensayo de rigidez dieléctrica de 06 elevadores móviles.

El ítem III corresponde al servicio de medición del aislamiento de 39 mantas aislantes.

El ítem IV corresponde al servicio de medición del aislamiento de 45 cobertores de línea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null