

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:22:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PODEMOS OBSERVAR QUE LA POTENCIS STAND BY ES DE 100 KW / 125 KVA, SIN EMBARGO, NO INDICAN SI ES POTENCIA EFECTIVA A LA ALTITUD DEL LUGAR A INSTALAR O ES A NIVEL DEL MAR. EN CASO DE SER POTENCIA EFECTIVA A LA ALTITUD DEL LUGAR, INDICAR LA ALTITUD DE LA ZONA EN DONDE SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 23 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de analizar la observación conjuntamente con el área usuaria determina que las condiciones técnicas se encuentran establecidas de acuerdo a criterios técnicos que la misma entidad y realizo las indagaciones en el mercado, consecuentemente se le hace de su conocimiento al postor que la instalación está determinado a la altitud que tiene el distrito de la oroya que se encuentra a más de 3700 msnm, consecuentemente este colegiado NO ACOGE la observación y debe ceñirse estrictamente a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:22:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan que la regulación de voltaje cuente con protección UFRO, lo cual solo lo tiene una marca en particular, el cual es STAMFORD. Cabe indicar, que la ley de contrataciones con el estado prohíbe que el requerimiento este dirigido a marcas en particular. Por lo que, solicitamos al comité de selección suprimir dicha solicitud, para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 23 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de haber realizar las indagaciones técnicas determina ACOGER la observación con motivo de integración de bases se modificará a lo siguiente Auto regulado AVR con protección al sistema en general no siendo necesario una determinada marca, la protección que debe realizar en la regulación del voltaje será de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Auto regulado AVR con protección al sistema

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:22:50

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección ampliar el grado de protección del alternador desde ip21 a ip23.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 23 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección realizo las indagaciones con respecto a la observación por parte de los postres en la que se determina que el IP es la protección que tiene el alternador en una maquina motivo del presente proceso de selección y al considerarse una menor cantidad de IP estaríamos reduciendo la calidad técnica de la misma, consecuentemente NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:22:50

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR POTENCIA MAYORES A 100 KW/125 KVA, YA QUE NO SIEMPRE ES EXACTA LA POTENCIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 23 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección conjuntamente con el área usuaria realizo las indagaciones en el mercado a consecuencia de esta se determina que la potencia requerida es exacta discrepando con la posición que tiene el postor en la observación, por lo que este colegiado NO ACOGE la observación y recalca que la potencia es siempre pre establecida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:22:50

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR EL METRAJE DE CABLE A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 23 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección al respecto de la observación determina que el metraje de cable a utilizar será de acuerdo a cada fabricante, considerando la existencia de diversas marcas en el mercado local, consecuentemente NO SE ACOGE la observación y se le informa a los postores considerar en su oferta lo que el fabricante determine.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:26:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan como jefe de instalación y prueba a un ingeniero mecánico, cabe indicar que otros profesionales, tales como ingenieros electricistas e ingenieros electromecánicos, pueden realizar la misma función para supervisar la instalación y las pruebas correspondientes del equipo. Por lo antes mencionado, solicitamos al comité de selección considerar como jefe de instalación y prueba a un ingeniero electricista y/o ingeniero electromecánico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección previa coordinación con el área usuaria y en cumplimiento al principio de trato igualitario determina ACOGER Parcialmente la observación y con motivo de la integración de bases se adicionara que el jefe de instalación será un ingeniero mecánico y/o electromecánico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Antecedentes:
El postor debe adjuntar a su propuesta para la admisibilidad FICHA TECNICA del producto a ofrecer, donde se pueda acreditar el cumplimiento de las principales características y funciones del bien, previstos en las especificaciones técnicas.

Señores miembros del Comité de Selección, a fin de propiciar una mayor concurrencia de postores y de que ambas partes, tanto el contratista como la entidad puedan tener la mayor cantidad de información posible sobre los bienes ofertados en el presente proceso;

Considerando los aspectos que, por su intrascendencia en relación al grupo electrógeno los fabricantes no consignan en los catálogos pero se pueden verificar en inspección y contrastar con lo indicado por el postor o postores.

Considerando también que la declaración jurada es una manifestación voluntaria efectuada por el postor que afirma cumplir con determinado requisito, con lo cual es una garantía real para la entidad que se le está ofertando lo que realmente requiere.

Solicitamos que en las bases integradas se modifique conforme al siguiente detalle:

¿El postor debe adjuntar a su propuesta para la admisibilidad FICHA TECNICA del producto a ofrecer, donde se pueda acreditar el cumplimiento de las principales características y funciones del bien, previstos en las especificaciones técnicas. Para aquellos aspectos técnicos que no se encuentren detallados la ficha técnica del producto, el postor podrá sustentarlos mediante una declaración jurada. La entidad se reserva el derecho de verificación posterior.¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. II **Literal:** 2.2.1.1) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN DESPUES DE VERIFICAR LAS OBSERVACIONES POR EL POSTOR ACOGE Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, EL POSTOR DEBE DE ADJUNTAR A SU PROPUESTA PARA LA ADMISIBILIDAD FICHA TECNICA DEL PRODUCTO A OFRECER DONDE SE PUEDA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARA AQUELLOS ASPECTOS TECNICOS QUE NO SE ENCUENTRAN DETALLADOS LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EL POSTOR PODRA SUSTENTARLOS MEDIANTE UNA DECLARACION JURADA. LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICACION POSTERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) El postor debe adjuntar a su propuesta para la admisibilidad FICHA TECNICA del producto a ofrecer, donde se pueda acreditar el cumplimiento de las principales características y funciones del bien, previstos en las especificaciones técnicas, para aquellos aspectos técnicos que no se encuentran detallados la ficha técnica del producto el postor podrá sustentarlos mediante una declaración jurada

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Antecedentes:
FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO A CUENTA, distribuidos de la siguiente manera: Se pagara de FORMA UNICA.

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que genera confusión si el pago será a cuenta o en forma única. En ese sentido, en aplicación del principio de transparencia de la Ley de contrataciones del Estado, solicitamos que se modifique conforme al siguiente detalle:

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de instalación y puesto en funcionamiento del GRUPO ELECTROGENO, suscrito por el responsable del área usuaria, especialista del postor ganador Ing. Mecánico Eléctrico del área de supervisión.
- Garantía Comercial del BIEN.
- Protocolo de Pruebas.
- Comprobante de pago ¿ FACTURA.
- Guía de remisión.

Dicha documentación se debe presentar en OFICINA DE MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD, SITO EN JR. TARMA NRO. 275. (horario 8:00 a.m. a 4:00 pm).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de analizar lo observado aclara que por error involuntario se ha considerado en el primer párrafo un pago a cuenta y posteriormente pago único, acogiendo la observación determina que la forma de pago es un solo pago único, a la entrega del bien y los requisitos exigidos en el 2.5 de la página 19 de las bases estándar, con motivo de integración de bases se suprimirá el párrafo de pago a cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación, previa conformidad del área usuaria.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité de selección, se solicita la adquisición de un grupo electrógeno incluido instalación y carreta para la activación del sistema de bombeo del pozo de agua del sector denominado Marcavalle. Nuestra consulta es si el grupo electrógeno va a estar fijo en un lugar determinado (anclado) o si por la instalación se refieren al armado y la puesta en marcha del grupo, el mismo que entendemos se montaría sobre la carreta para que pueda ser trasladado por la entidad de acuerdo a sus necesidades. Por favor aclarar este punto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Instalacio Literal: General Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara al postor que el grupo electrógeno motivo del presente proceso de selección debe ser montado considerando que la entidad convocante por necesidad de servicio va a tener que trasladar a diferentes lugares, por lo que cuando se habla de instalación y carreta se entiende que el grupo electrógeno debe de estar instalado (en funcionamiento) y montado en la carreta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Plantel técnico encargado de la instalación

Señores miembros del comité de selección, a efectos de propiciar una mayor concurrencia de postores y con la finalidad de que exista una real y sana competencia en beneficio de los intereses de la entidad, solicitamos modificar este requisito ya que el personal técnico es quien a sus veces hace las instalaciones ya que tienen, de primera mano, más experiencia en el manejo, operación, instalación y puesta en marcha de las maquinas. En ese sentido, los requisitos indicados en las bases restringen la participación de potenciales postores, lo cual no es correcto y va en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones.

Por otro lado, tampoco esta claro el requerimiento, lo cual también va en contra del principio de transparencia de la Ley de Contrataciones.

Por estas razones, solicitamos que se modifique conforme al siguiente detalle:
Plantel técnico encargado de la instalación:
El contratista proveerá el personal para la instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno en las instalaciones y bajo la instrucción de la Entidad.
El personal podrá ser profesional licenciado o técnico con experiencia no menor a un (1) año en instalación, mantenimiento, reparación y/o supervisión de todo tipo de maquinaria. Deseable experiencia en bienes similares (grupos electrógenos). La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 22Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad, Igualdad de Trato, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de haber verificado la observación NO ACOGE por lo siguiente:
Amparados en el artículo segundo Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones Inciso g)establece vigencia tecnológica, en la que se menciona que los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para lo que son requeridos, por un determinado imprevisible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse intrínsecamente y repotenciarse con los avances científicos y tecnológicos, bajo esta línea de ideas no podría un técnico disponer del expertir necesario que si cuenta un profesional requerido para tal fin, por los que postores deben ceñirse estrictamente a lo establecido en las bases estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 11
Consulta/Observación:
Antecedentes:
02 baterías y cargador de baterías

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Baterías: Indicar bondades técnicas.
Cargador: Indicar bondades técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 23 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección después de analizar la observación ACOGE PARCIALMENTE y con motivo de integración de bases se indicará 02 BATERIAS: indicar bondades técnicas CARGADOR: indicar bondades técnicas.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
02 BATERIAS: indicar bondades técnicas CARGADOR: indicar bondades técnicas.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 12
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Aspiración: Turbo Cargado y Post Enfriado

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Aspiración: Con turbo compresor o turbocargado o turboalimentado. Se considerará como opcional si el grupo electrógeno cuenta con post enfriado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 23 Página: 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia, Igualdad de Trato del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección después de hacer las indagaciones con el área usuaria acoge la observación y con motivo de integración de bases determinará que la aspiración debe ser con turbo cargador, turbo compresor o turbo alimentado, considerándose como opcional si el grupo electro9geno cuenta con post enfriado, por lo que se ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
turbo cargador, turbo compresor o turbo alimentado, considerándose como opcional si el grupo electro9geno cuenta con post enfriado

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 13
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Números de cilindros: 6 en línea

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Números de cilindros: mínimo 4 cilindros en línea

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección después de coordinar con el área usuaria y considerando que el bien adquirirse va a tener un funcionamiento a más 3700 msnm y el mismo que por su naturaleza del requerimiento deberá mino trabajar entre 18 a 24 horas así mismo de acuerdo al artículo 29 de la ley de contrataciones en el numeral 29.8 establece, El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, por lo que este colegiado no puede actuar a intereses particulares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Tipo de gobernador: Electrónica

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Tipo de gobernador: Mecánico y/o Electrónico. Indicar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 23 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección después de coordinar con el área usuaria y considerando que el bien adquirirse va a tener un funcionamiento a más 3700 msnm y el mismo que por su naturaleza del requerimiento deberá mino trabajar entre 18 a 24 horas así mismo de acuerdo al artículo 29 de la ley de contrataciones en el numeral 29.8 establece, El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, por lo que este colegiado no puede actuar a intereses particulares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 15
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Sistema de refrigeración: Por agua

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Sistema de refrigeración: Por agua y/o líquido refrigerante

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección después de coordinar con el área usuaria y considerando que el bien adquirirse va a tener un funcionamiento a más 3700 msnm y el mismo que por su naturaleza del requerimiento deberá mino trabajar entre 18 a 24 horas así mismo de acuerdo al artículo 29 de la ley de contrataciones en el numeral 29.8 establece, El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, por lo que este colegiado no puede actuar a intereses particulares, el mismo que resulta antieconómico para la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Sistema eléctrico: 24VDC. Incluye arrancador y alternador.

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que restringe la participación de potenciales postores en el proceso que no necesariamente tienen esa configuración con sus equipos pero que cuentan con trayectoria y prestigio nacional e internacional. En ese sentido, consideramos que para propiciar mayor concurrencia de postores y una mejor competencia en el proceso de selección, la entidad debe modificar este punto conforme al siguiente detalle:

Sistema eléctrico: 12v ó 24v DC. Incluye arrancador y alternador.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de haber analizado la observación y en coordinación con el área usuaria ACOGE la observación y con motivo de la integración de bases se modificará a lo siguiente: Sistema eléctrico: 12v ó 24v.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema eléctrico: 12v ó 24v.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Entrega en el ALMACEN DE IQUITOS de la empresa EMSAPA YAULI

Señores miembros del comité de selección, a fin de contar con la mayor cantidad de información posible respecto a la entrega, solicitamos precisar la ubicación exacta donde se debe entregar el grupo electrógeno. Nombre y número de la calle, avenida, jirón, distrito, provincia y departamento. De corresponder, horario de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 26 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la observación sobre la ubicación exacta a entregar el grup electrogeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Almacen Iquitos de la Empresa EMSAPA YAULI LA OROYA ubicado en Jr. Iquitos S/N, Distrito la Oroya, Provincia Yauli, Región Junín

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 18
Consulta/Observación:
Antecedentes:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Señores miembros del comité de selección, a efectos de propiciar una mayor concurrencia de postores y con la finalidad de que exista una real y sana competencia en beneficio de los intereses de la entidad, solicitamos modificar este requisito ya que el personal técnico es quien a sus veces hace las instalaciones ya que tienen, de primera mano, más experiencia en el manejo, operación, instalación y puesta en marcha de las maquinas. En ese sentido, los requisitos indicados en las bases restringen la participación de potenciales postores, lo cual no es correcto y va en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones.

Por otro lado, tampoco esta claro el requerimiento, lo cual también va en contra del principio de transparencia de la Ley de Contrataciones.

Por estas razones, solicitamos que se modifique conforme al siguiente detalle:
Plantel técnico encargado de la instalación:
El contratista proveerá el personal para la instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno en las instalaciones y bajo la instrucción de la Entidad.

El personal podrá ser profesional licenciado o técnico con experiencia no menor a un (1) año en instalación, mantenimiento, reparación y/o supervisión de todo tipo de maquinaria. Deseable experiencia en bienes similares (grupos electrógenos). La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: Cap. III

Literal: 3.2

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Equidad, Igualdad de Trato, Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria a determinado que el requerimiento está establecido para el cumplimiento de eficacia y eficiencia esto implica que el expertis del personal clave esta requerido para dar mayor credibilidad y funcionabilidad en la adquisición del bien, este colegiado no puede actuar a intereses particulares por lo que NO ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 19
Consulta/Observación:
Antecedentes:
G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto dado que no se ha especificado cuales son las mejoras frente a las especificaciones técnicas mínimas requeridas. Es decir, se ha colocado 1. EN EL EQUIPAMIENTO NETAMENTE DEL GRUPO ELECTROGENO 2. EN LA ESTRUCTURA DE LA CARRETA PROPUESTA entonces podría ser que el grosor de los fierros de la estructura sea mayor? En qué medida? Por eso no se tiene claro cual será el criterio de evaluación para determinar que postor se pueda beneficiar con estos diez puntos adicionales.

Si bien la normativa permite a las entidades establecer criterios de calificación considerados como mejoras a las especificaciones, estas deben ser claras, razonables al objeto de contratación y representar un beneficio real y tangible para los intereses de la entidad.

En ese sentido, les proponemos que se modifique conforme al siguiente detalle:

G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1) Capacidad del tanque de combustible mayor a 150 Litros: 5 puntos
- 2) Cilindrada menor a 4.5 L: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. IV Literal: G. Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia, Competencia, Vigencia Tecnológica del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección a trasladado la observación al área usuaria, el mismo que aclara y establece que las mejoras están netamente relacionadas al grupo electrógeno en un primer orden y a la carreta que es parte de la adquisición en esto debe entenderse que hay diferentes modelos y funcionalidades de un soporte para que tenga durabilidad en el esquema estructural de la carreta a ofertar se puede deducir que implica estructuras, sistema de suspensión, neumáticos y sistema de remolque, en cuanto al grupo electrógeno puede determinarse con la capacidad del tanque de combustible, calidad de las baterías a ofertar y otros factores externos al grupo electrógeno mas no internos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Antecedentes:

ALTERNADOR

Sistema de excitación: Autoexcitado, PMG

Observación:

Señores miembros del comité de selección, Para el tipo de grupo electrógeno requerido es conveniente que el sistema de excitación sea unicamente autoexcitado.

Sugiriendo esto con la finalidad de procurar la mayor cantidad de postores en el proceso que determinen una competencia real y beneficiosa para la entidad, se solicita cambiar el requerimiento a:

ALTERNADOR

Sistema de excitación: Autoexcitado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección verificado en las especificaciones técnicas determina que por error involuntario a considerado el nominativo PMG el mismo que no guarda relación con el objeto de la contratación, consecuentemente se acoge la observación y con motivo de la integración de bases se suprimirá este nominativo, por lo que se ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de excitación: Autoexcitado

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Antecedentes:

ALTERNADOR
Grado de protección: IP23

Observación:

Señores miembros del comité de selección, para el tipo, capacidades de grupo electrógeno y por el nivel de ventilación requerido, el grado de protección IP21 también cumple con la función de protección.

Sugiriendo que con la finalidad de que la entidad obtenga el mayor número de participantes, se solicita cambiar el requerimiento a:

ALTERNADOR
Grado de protección: Mínimo IP21 o IP23. Indicar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 23 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección realizo las indagaciones con respecto a la observación por parte de los postres en la que se determina que el IP es la protección que tiene el alternador en una maquina motivo del presente proceso de selección y al considerarse una menor cantidad de IP estaríamos reduciendo la calidad técnica de la misma , consecuentemente NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Antecedentes:

EQUIPAMIENTO

1 RUEDA JOCKEY INDUSTRIAL

Señores miembros del comité de selección, la carreta al tener 2 ejes (solicitados en la primera viñeta de Equipamiento) no es necesario 1 rueda adicional Jockey industrial, normalmente es requerido cuando en la carreta existe un solo eje para mantener el equilibrio total del equipo.

En tal sentido, a efectos de propiciar una mayor cantidad de postores y que la entidad obtenga la mejor oferta posible a fin de maximizar el uso de los recursos públicos, solicitamos suprimir este requisito en las bases integradas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficiencia, Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección después de verificar la observación NO ACOGE considerando que para formular el presente proceso la entidad contrato a un especialista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE YAULI - LA OROYA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EMSAPA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTROGENO 100KW/125KVA STAND BY, TRIFASICO DIESEL 220V(CONFIGURABLE), 60HZ, INSONORO, INCLUIDO CARRETA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	22:47:21

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Antecedentes:
EQUIPAMIENTO
4 APOYOS DE 1300KG

Señores miembros del comité de selección, los apoyos son únicamente necesarios para carretas de 1 solo eje, para el caso solicitado no aplicaría por ser de 2 ejes

En ese sentido, se solicita que se suprima en las bases integradas este requisito.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 23 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia, Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ha decidido NO ACOGER la observación y consecuentemente los postores deben a ceñirse a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null