

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	20:03:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER INCLUIR DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE CONSIDERE BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: "VENTA DE BANDEJAS/CANALETAS PORTACABLE", YA QUE GUARDAN RELACION PARA LOS SUMINISTROS SOLICITADOS; LOS CABLES DE COBRE DESNUDO SIRVEN PARA EL ATERRAMIENTO EN LA INSTALACION DE LAS BANDEJAS(CANALETAS)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relacion a la consulta formulada por el participante señala: NO ACCEDE A LA SOLICITUD DEL PATICIPANTE PORQUE NO TIENE NI GUARDA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	11:40:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CABLES LSOH-90 2.5MM2, 4MM2, 6MM2 Y 16MM2, CUANTOS METROS SE VA A REQUERIR POR CADA COLOR? NO SE ESPECIFICA EN LAS BASES, SOLO MENCIONAN LOS COLORES MAS NO LA CANTIDAD PARA CADA COLOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relacion a la consulta formulada por el participante señala: LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm2 LSOH-90(F)+1x2.5mm2 LSOH-90(N)+1x2.5mm2 LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm2 LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm2 LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm2 LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm2 LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm2 LSOH-904MM2. UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM2.

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm2 LSOH-90(F)+1x4mm2 LSOH-90(N)+1x4mm2 LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm2 LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm2 LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm2 LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm2 LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm2 LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm2 LSOH 2325 METROS PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x6mm2 LSOH-90(F)+1x6mm2 LSOH-90(N)+1x6mm2 LSOH-90(T) CANT 84 METROS ES IGUAL A 84 METROS COLOR ROJO 6 mm2 LSOH-90; 84 METROS COLOR NEGRO 6 mm2 LSOH-90; 84 METROS COLOR AZUL 6 mm2 LSOH-90; 84 METROS COLOR BLANCO 6 mm2 LSOH-90 Y 84 METROS COLOR AMARILLO 6 mm2 LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 6 mm2 LSOH 420 METROS

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x16mm2 LSOH-90(F)+1x16mm2 LSOH-90(N)+1x16mm2 LSOH-90(T) CANT 494 METROS ES IGUAL A 494 METROS COLOR ROJO 16 mm2 LSOH-90; 494 METROS COLOR NEGRO 16 mm2 LSOH-90; 494 METROS COLOR AZUL 16 mm2 LSOH-90; 494 METROS COLOR BLANCO 16 mm2 LSOH-90 Y 494 METROS COLOR AMARILLO 16 mm2 LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 16 mm2 LSOH 2470 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES SE PROCEDERA A PRECISAR LO SIGUIENTE:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm2 LSOH-90(F)+1x2.5mm2 LSOH-90(N)+1x2.5mm2 LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm2 LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm2 LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm2 LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm2 LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm2 LSOH-904MM2. UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM2.

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm2 LSOH-90(F)+1x4mm2 LSOH-90(N)+1x4mm2 LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm2 LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm2 LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm2 LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm2 LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm2 LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm2 LSOH 2325 ME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código : 20117330347

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Fecha de envío : 26/09/2024

Hora de envío : 11:40:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CABLE NLT 3X14AWG, EN LAS CARACTERISTICAS DIMENSIONALES INDICAN N° DE ALAMBRES: 39, SIN EMBARGO SEGÚN NORMA TÉCNICA PERUANA EL N° DE ALAMBRES PARA ESE CALIBRE ES DE 40 ALAMBRES, SE SOLICITA AL COMITE CORREGIR EL ERROR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 6 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relacion a la consulta formulada por el participante señala: RESPECTO AL CODUCTOR NLT LA CANTIDAD DE ALAMBRES 39 O 40 ALAMBRES NO ALTERA LA CONDUCCION DE ELECTRICIDAD, LO QUE EL CONDUCTOR DEBE CUMPLIR CON LA NORMA TECNICA PERUANA NTP 370.250.

LO MÍNIMO SOLICITADO ES DE 39 ALAMBRES SEGÚN NORMA, PUDIENDO EL POSTOR PRESENTAR CON MAYOR CANTIDAD DE ALAMBRES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 26/09/2024

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 11:40:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO).

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.3 Literal: A) **Página: 18**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relacion a la consulta formulada por el participante señala: EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE RIGE POR LA LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y DIRECTIVAS VIGENTE A LA FECHA, POR LO QUE SE REGIRÁ A LO ESTABLECIDO EN DICHA NORMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita para el ítem 01, confirmar los colores del cable, en la tabla indica 1F+1N+1T, y los colores indica Negro, Rojo y blanco. confirmar si son estos, ya que el código de colores indica para tierra amarillo, o amarillo/verde, para fases azul, negro, rojo y para neutro color blanco

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relación a la consulta formulada por el participante señala: LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 METROS PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x6mm² LSOH-90(F)+1x6mm² LSOH-90(N)+1x6mm² LSOH-90(T) CANT 84 METROS ES IGUAL A 84 METROS COLOR ROJO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR NEGRO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR AZUL 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR BLANCO 6 mm² LSOH-90 Y 84 METROS COLOR AMARILLO 6 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 6 mm² LSOH 420 METROS

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x16mm² LSOH-90(F)+1x16mm² LSOH-90(N)+1x16mm² LSOH-90(T) CANT 494 METROS ES IGUAL A 494 METROS COLOR ROJO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR NEGRO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR AZUL 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR BLANCO 16 mm² LSOH-90 Y 494 METROS COLOR AMARILLO 16 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 16 mm² LSOH 2470 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES SE PROCEDERA A PRECISAR LO SIGUIENTE:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 ME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita para el ítem 02, confirmar los colores del cable, en la tabla indica 1F+1N+1T, y los colores indica Negro, Rojo y blanco. confirmar si son estos, ya que el código de colores indica para tierra amarillo, o amarillo/verde, para fases azul, negro, rojo y para neutro color blanco

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relación a la consulta formulada por el participante señala: LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 METROS PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x6mm² LSOH-90(F)+1x6mm² LSOH-90(N)+1x6mm² LSOH-90(T) CANT 84 METROS ES IGUAL A 84 METROS COLOR ROJO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR NEGRO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR AZUL 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR BLANCO 6 mm² LSOH-90 Y 84 METROS COLOR AMARILLO 6 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 6 mm² LSOH 420 METROS

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x16mm² LSOH-90(F)+1x16mm² LSOH-90(N)+1x16mm² LSOH-90(T) CANT 494 METROS ES IGUAL A 494 METROS COLOR ROJO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR NEGRO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR AZUL 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR BLANCO 16 mm² LSOH-90 Y 494 METROS COLOR AMARILLO 16 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 16 mm² LSOH 2470 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES SE PROCEDERA A PRECISAR LO SIGUIENTE:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 ME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita para el ítem 03, confirmar los colores del cable, en la tabla indica 3F+1N+1T, y los colores indica Negro, Rojo, azul, verde y blanco. confirmar si son estos, ya que el código de colores indica para tierra amarillo, o amarillo/verde, para fases azul, negro, rojo y para neutro color blanco.

Así también que se pueda aceptar además del color verde, el color verde/amarillo y amarillo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante CARTA Nro. 008-2024-GRP/RO-JSCLL, de fecha 23 de Octubre del 2024 con relación a la consulta formulada por el participante señala: LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 METROS PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x6mm² LSOH-90(F)+1x6mm² LSOH-90(N)+1x6mm² LSOH-90(T) CANT 84 METROS ES IGUAL A 84 METROS COLOR ROJO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR NEGRO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR AZUL 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR BLANCO 6 mm² LSOH-90 Y 84 METROS COLOR AMARILLO 6 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 6 mm² LSOH 420 METROS

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x16mm² LSOH-90(F)+1x16mm² LSOH-90(N)+1x16mm² LSOH-90(T) CANT 494 METROS ES IGUAL A 494 METROS COLOR ROJO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR NEGRO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR AZUL 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR BLANCO 16 mm² LSOH-90 Y 494 METROS COLOR AMARILLO 16 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 16 mm² LSOH 2470 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES SE PROCEDERA A PRECISAR LO SIGUIENTE:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 ME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-264-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES LSOH Y Cu DESNUDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA ¿ LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20519753830	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita para el ítem 05, confirmar los colores del cable, en la tabla indica 3F+1N+1T, y los colores indica negro+rojo+blanco+verde+azul . confirmar si son estos, ya que el código de colores indica para tierra amarillo, o amarillo/verde, para fases azul, negro, rojo y para neutro color blanco .

Asimismo el color verde no es comercial en las fabricas de producción nacional. siendo los comerciales los ya mencionados.

en caso que el color verde, se solicita aceptar color amarillo como alternativa.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 METROS PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x6mm² LSOH-90(F)+1x6mm² LSOH-90(N)+1x6mm² LSOH-90(T) CANT 84 METROS ES IGUAL A 84 METROS COLOR ROJO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR NEGRO 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR AZUL 6 mm² LSOH-90; 84 METROS COLOR BLANCO 6 mm² LSOH-90 Y 84 METROS COLOR AMARILLO 6 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 6 mm² LSOH 420 METROS

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 3-1x16mm² LSOH-90(F)+1x16mm² LSOH-90(N)+1x16mm² LSOH-90(T) CANT 494 METROS ES IGUAL A 494 METROS COLOR ROJO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR NEGRO 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR AZUL 16 mm² LSOH-90; 494 METROS COLOR BLANCO 16 mm² LSOH-90 Y 494 METROS COLOR AMARILLO 16 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 16 mm² LSOH 2470 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCASIÓN DE LA INTEGRACION DE BASES SE PROCEDERA A PRECISAR LO SIGUIENTE:

LA COSIDERACION TIENE EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN EN SU SECCIÓN 030-036. (ROJO, NEGRO Y AZUL SON FASES); (BLANCO NEUTRO); (AMARILLO O AMARILLO CON FRANJAS VERDES ES TIERRA). SEGÚN EL REQUERIMIENTO 1 CABLE 1-1x2.5mm² LSOH-90(F)+1x2.5mm² LSOH-90(N)+1x2.5mm² LSOH-90(T) ES IGUAL A 582 METROS COLOR ROJO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR NEGRO 2.5 mm² LSOH-90; 581 METROS COLOR AZUL 2.5 mm² LSOH-90; 1744 METROS COLOR BLANCO 2.5 mm² LSOH-90 Y 1744 METROS COLOR AMARILLO 2.5 mm² LSOH-904MM². UN TOTAL 5232 METROS DE CONDUCTOR DE 2.5 MM².

SIMILARMENTE PARA EL REQUERIMIENTO CABLE CABLE 1-1x4mm² LSOH-90(F)+1x4mm² LSOH-90(N)+1x4mm² LSOH-90(T) CANT 775 METROS ES IGUAL A 259 METROS COLOR ROJO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR NEGRO 4 mm² LSOH-90; 258 METROS COLOR AZUL 4 mm² LSOH-90; 775 METROS COLOR BLANCO 4 mm² LSOH-90 Y 775 METROS COLOR AMARILLO 4 mm² LSOH-90. TOTAL DEL CONDUCTOR DE 4 mm² LSOH 2325 ME