

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:40:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El objeto de la convocatoria incluye la instalación de los equipos de bombeo, por lo tanto solicitamos al comité una visita técnica. Indicar datos del usuario con quien coordinar dicha visita. Nombre, celular y correo electrónico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante que se realice la visita técnica, las coordinaciones en el área de trabajo las pueden realizar con los ing.

* Carlos Alarcon S., cel. 942607700, email: carlosalarcons2022@gmail.com

* Denni Candela C. cel. 969177545, email: dcandelac@hotmail.com

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es importante que se realice la visita técnica, las coordinaciones en el área de trabajo las pueden realizar con los ing.

* Carlos Alarcon S., cel. 942607700, email: carlosalarcons2022@gmail.com

* Denni Candela C. cel. 969177545, email: dcandelac@hotmail.com

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité adjuntar los planos sanitarios de los cuartos de máquinas en CAD para visualizar la disposición de los equipos y accesorios y presupuestar correctamente la instalación de los equipos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se entregara los planos de distribución de c/u de los cuartos de maquinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se entregara los planos de distribución de c/u de los cuartos de maquinas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Punto 1.8 Página 14 Indica Plazo de Prestación del Servicio 10 días calendarios y en el punto 8 Pág 23 se indica un plazo de entrega del suministro e instalación de 20 días calendarios. Solicitamos al comité que se amplíe el plazo de entrega a 45 días calendarios debido a que es más de un cuarto de bombeo el que será instalado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe mantener el plazo solicitado, pues ya se tiene un cronograma de actividades y debemos cumplir con los plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se debe mantener el plazo solicitado, pues ya se tiene un cronograma de actividades y debemos cumplir con los plazos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pág 21. Punto 5.1 Item del 1 al 8. Indican Rangos de Caudal y Altura de las Electrobombas. Para seleccionar una electrobomba se debe definir el punto de operación en el que trabajarán los equipos.

Solicitamos al comité, definir el punto de operación de cada una de las electrobombas del Item 1 al 8 y no indicar rangos de Caudal y altura.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de operación es la intersección de la HDT + Caudal + Curva de la bomba. Es decir, solo necesitan la HDT y el caudal que requerimos (datos mínimos de operación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El punto de operación es la intersección de la HDT + Caudal + Curva de la bomba. Es decir, solo necesitan la HDT y el caudal que requerimos (datos mínimos de operación)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pág 21. Punto 5.1 Item del 1 al 8. Para cada una de las electrobombas Indican Potencias Definidas.

La potencia de las electrobombas depende de cada fabricante y están en función del punto de operación. Además, los rangos de caudal y Altura que se indican no corresponden a las potencias estándar de las electrobombas.

Solicitamos al comité que las potencias indicadas sean aproximadas, pudiendo el postor ofrecer en potencias mayores siempre y cuando cumplan el punto de operación requerido.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las potencias son aproximadas (en caso que no sean comerciales) pero no menor que las indicadas, responde a los parametros de caudal y altura dinamica total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las potencias son aproximadas (en caso que no sean comerciales) pero no menor que las indicadas, responde a los parametros de caudal y altura dinamica total.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Pág 21. Punto 5.1 Se indica la descripción de los equipos y accesorios requeridos.

Consultamos al comité si los Tableros eléctricos de las electrobombas serán proporcionados por la entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos y accesorios con el tablero conforman un conjunto, debería estar considerado en el requerimiento. Bombas y Tablero de Control además de sus accesorios es un solo equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los equipos y accesorios con el tablero conforman un conjunto, debería estar considerado en el requerimiento. Bombas y Tablero de Control además de sus accesorios es un solo equipamiento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:40:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Pág 22. Punto 31. Indica Tanque Hidroneumático de 80L.

Solicitamos al comité que el volumen del tanque de 80L sea aproximado, pudiendo ofrecer el postor de 60L o 100L que son las capacidades estándar de los Tanques Hidroneumáticos para una mayor participación de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El volumen del tanque hidroneumatico debe ser minimo el que se indica, pero no puede sobrepasar exageradamente el volumen, pues se estara sobredimensionando el sistema y encarecera los precios, ademas, existe en el mercado TH de 80 litros, por lo que se prefiere que se cumpla con las características indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El volumen del tanque hidroneumatico debe ser minimo el que se indica, pero no puede sobrepasar exageradamente el volumen, pues se estara sobredimensionando el sistema y encarecera los precios, ademas, existe en el mercado TH de 80 litros, por lo que se prefiere que se cumpla con las características indicadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:46:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección PRECISAR que el objeto de la contratación es adquisición de BIENES, ya que causa confusión al indicar en la página 20, que son especificaciones técnicas y términos de referencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que el presente tiene por objeto la adquisición de Bienes incluida la instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto se aclara que el presente tiene por objeto la adquisición de Bienes incluida la instalación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS EN CUARTOS DE MAQUINA INC. ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE FÁTIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA C.U.I. 2523792

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 20:46:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

literal n página 17

SE solicita al comité de selección PRECISAR que la licencia de conducir se presentará de solo 1 conductor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** n **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que la licencia de conducir a presentar en la suscripción de contrato será solo del conductor requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto se aclara que la licencia de conducir a presentar en la suscripción de contrato será solo del conductor requerido.