

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA CELDA DE MEDICIÓN DE 23 KV PARA LA SET CASTILLA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código : 20392777190

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.

Hora de envío : 22:33:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A fin de garantizar el acoplamiento de la celda de medición con la celda existente sin la necesidad de una celda de transición, solicitamos que nos puedan enviar los dibujos mecánicos de corte de las dimensiones de la celda y la disposición de las barras acoplar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1.22

Literal: TDT

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se alcanzará los planos existentes de las celda y la disposición de barras al inicio de la ejecución contractual..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA CELDA DE MEDICIÓN DE 23 KV PARA LA SET CASTILLA DE ELECTRONOROESTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392777190 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | Hora de envío : | 22:44:09 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos que el Rele de detección de Arco Interno y sensores de arco sean requerimiento opcional, debido a que debe tener compatibilidad en la comunicación del rele de la celda principal para la detección de arco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDT Literal: TDT Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. A fin de poder detectar preventivamente la ocurrencia de arcos internos dentro de las celdas y no afectar la continuidad del servicio eléctrico se precisa que el relé de arco interno y sensores de arco es un suministro obligatorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA CELDA DE MEDICIÓN DE 23 KV PARA LA SET CASTILLA DE ELECTRONOROESTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392777190 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | Hora de envío : | 22:49:36 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos que puedan considerar que las pruebas FAT en los laboratorios del fabricante sean de manera virtual en presencia de un inspector de ENOSA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EETT Literal: d Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las pruebas FAT a realizarse en los laboratorios o talleres en el extranjero serán supervisadas por el inspector de ENOSA de manera virtual y las pruebas FAT a realizarse en los laboratorios o talleres en Perú serán supervisadas por el inspector de ENOSA de manerar presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA CELDA DE MEDICIÓN DE 23 KV PARA LA SET CASTILLA DE ELECTRONOROESTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392777190 | Fecha de envío : | 25/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | Hora de envío : | 22:51:56 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A fin generar mayor participación de postores en beneficio de ENOSA, solicitamos a bien que puedan considerar la experiencia en venta de bienes similares a los interruptores de recierre automatico recloser, ya que cumplen la misma funciones de protección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, también se considerará como experiencia en ventas de equipos tipo recloser (reconectores)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También se considerará experiencia en ventas de equipos tipo recloser (reconectores)