

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-184-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - AV. AVIACION EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQ

Ruc/código :	20607072931	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	DUVIL INGENIEROS ASOCIADOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:28:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica en las bases que adjuntara plano detalle, sección transversal y planimetría pero no se ha adjuntado, solicitamos puedan brindar esos planos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS BR-01, BR-02, PBR-01, PBR-02, PBR -03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-184-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - AV. AVIACION EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:46:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Adjuntar plano de detalle, sección transversal y planimetría de las barandas tipo II, tipo I y para graderías; igualmente la imagen referencial mencionada en el color de pintado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: TIPO I, II Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS BR-01, BR-02, PBR-01, PBR-02, PBR -03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-184-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - AV. AVIACION EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:46:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si en la propuesta se incluirá la ejecución de los trabajos de concreto simple del ANCLAJE. Si es afirmativa la respuesta Especificar en qué consiste el trabajo de ¿INSTALACION Y/O COLOCACION DE BARANDAS¿ y ¿TODO INSUMO NECESARIO PARA LA INSTALACION Y/O COLOCACION CORRERA¿POR PARTE DEL PROVEEDOR¿ y proporcionar los detalles y características técnicas de la geometría, acero y tipo de concreto, así mismo del suelo para poder cotizar dichos trabajos. Así mismo se entiende que no habrá trabajos de demoliciones de pisos u otras estructuras existentes. Proporcionar un cuadro de metrados de actividades a ejecutar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- * SE ADJUNTAN PLANOS DONDE se tiene los detalles y geometria de las barandas
- * La base o soporte o elemento estructural que sostiene las barandas son: 1) muro de contencion de concreto armado de f" c=210 kg/cm2 para las barandas tipo I y tipo II y 2) graderia de concreto armado y simple de f" c= 210 kg/cm2 para barandas de gradas.
- * asi mismo como se indica en el detalle de anclaje y especificaciones de planos, el proveedor deberá suministrar todos los materiales e insumos y realizar dichos trabajos de anclaje, incluyendo la perforación la varilla y su tuerca, adhesivo epóxido.
- * también aclara que en general el proveedor suministrara todos los materiales e insumos para la fabricación e instalación de las barandas metálicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-184-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - AV. AVIACION EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQ

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	17:51:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

se solicita los planos en autocad o pdf con extension en d.w.g

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

según el art. 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

se adjuntan planos BR-01 BR-02,PBR-01, PBR-02, PBR-03 En formato pdf y dwg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-184-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ¿SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - AV. AVIACION EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQ

Ruc/código :	20448090958	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS S.R.L.	Hora de envío :	17:52:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se ha establecido en las bases administrativas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad El término "SERVICIO DE CARPINTERÍA METALITA" puede ser interpretado de diferentes maneras y puede generar confusión en cuanto a las actividades específicas que se pretenden abarcar. En muchos casos, la carpintería metálica implica la confección y fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, barandas, entre otros elementos de metal. Por lo tanto, sugiero ampliar y clarificar este término para que sea más inclusivo y abarque una gama más amplia de actividades relacionadas con la carpintería metálica y la FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL. Esto permitirá que los postores que cuenten con experiencia en la confección y fabricación de estructuras metálicas en general puedan acreditar su experiencia de manera adecuada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art2 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

experiencia en estructuras metálicas en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null