

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F₂C=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases no indican con que huso sera diseñado el concreto premezclado. Por favor indicar el huso

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE: Se indica que en los requerimientos de las Especificaciones Tecnicas del proyecto en la partida 01.09 Pavimento rigido indican Piedra Chancada de 1/2".Teniendo en cuenta los espesores de losa y espaciamientos minimos espepecificados en el proyecto, se indica aplicar el huso 6 de los requerimientos de gradacion para agregado grueso de la norma ASTM C33.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F₂C=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las normas correctas del cemento Tipo HS son la ASTM 1157 y NTP 334.082, en las bases indican ASTM C150 y NTP 334-009, favor revisar y corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE: respecto a la norma aplicable para el Cemento Portland se modifica en el punto:

5. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO:

[¿]

Certificado de calidad del portland tipo HS con peso específico: 3.10 gr/cm3, dicho cemento debera ser fresco y con fecha de fabricación reciente. Puesto que previo a la preparación del conreto, el Residente de Obra así como el control de calidad de la obra darán el visto bueno al cemento a utilizar, caso contario no se recepcionará el insumo (Norma ASTM C1157 o NTP 334.082 - Especificación para el portland tipo HS, con peso específico: 3.10 gr/cm3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse.

Se modifica las especificaciones en el punto:

5. ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO:

[¿]

Certificado de calidad del portland tipo HS con peso específico: 3.10 gr/cm3, dicho cemento debera ser fresco y con fecha de fabricación reciente. Puesto que previo a la preparación del conreto, el Residente de Obra así como el control de calidad de la obra darán el visto bueno al cemento a utilizar, caso contario no se recepcionará el insumo (Norma ASTM C1157 o NTP 334.082 - Especificación para el portland tipo HS, con peso específico: 3.10 gr/cm3)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F₂C=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan que los agregados cumplan con la normas ASTM C33, de acuerdo a esta normativa no es restrictivo el ensayo de equivalente de arena

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE: La norma ASTM C33 no especifica los parametros para el equivalente de arena, sin embago se recomienda aplicar lo establecido en la tabla 438-04 de EG 2013 seccion 438 Pavimento de concreto hidraulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F₂C=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si la relación a/c es 0.45 para los diseños 175 y 210

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE: - La seccion 438 Pavimento
de concreto hidraulico especifica que la relacion agua/cemento no sera superior a 0.50

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse.

Se modifica las especificaciones en el punto:

PREPARACIÓN DEL CONCRETO PREMEZCLADO:

[¿]

La relación del agua / cemento = 0.50 como máximo.

[¿]

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F_{ck}=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el concreto sea bombeable, y solicitan slump de 2". El slump correcto para concreto bombeable es de 4" a 6"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE: - La seccion 438 Pavimento de concreto hidraulico establece que el asentamiento medido con el cono de abrams (MTC E705) debera estar ente 50mm y 75 mm (2" - 3").

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse.

Se modifica las especificaciones en el punto:

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO PREMEZCLADO:

[.]

Slump de 2" - 3", ASTM C143 (descenso de cono)

[.]

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : LP-SM-2-2025-CS-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 Y CONCRETO PREMEZCLADO F₂C=210 KG/CM2, CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS, PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LOS AA.HH. VILLA PARAÍSO, AMPLIACIÓN VILLA PARAÍSO, 1RO DE MAYO, VILLA EL PACIFICO Y VILLA EL PROGRESO DEL PROMUVI V, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20609319071	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INNOVAMIX CONCRETOS DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:33:27

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el 3.2 requisitos de calificacion, en el parrafo 2 solicita como experiencias similares a la adquisiscion de concreto premezclado con cemento tipo hs lo cual limita la plularidad de postores, por ello se solicita ser cambiado a adquision de concreto premezclado en sus diferentes tipos de resistencias o indicar cada resistencia (a todo costo).

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, el area usuaria responsable de la correcta formulación de las especificaciones técnicas a traves de la Residencia de obra indica incluir lo solicitado por el participante:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS o ADQUISICION ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS o DIFERENTES TIPOS DE CEMENTO Y RESISTENCIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse.

Se modifica las especificaciones en el punto:

11.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS o ADQUISICION ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 CON CEMENTO PORTLAND TIPO HS o DIFERENTES TIPOS DE CEMENTO Y RESISTENCIAS.