

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	18/08/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:15:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: Regulador Solar MPPT RS 450V 200A  
Se está indicando el modelo específico de la marca Victron Energy, modelo RS 450-200.  
Esto incumple la LCE porque retringe la pluralidad de marcas.  
Solicitamos al comité se permite también controladores de otros modelos que permitan conectar 8 paneles solares 405W 24V y 4 Baterías de Litio 48V 4.8kWh

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE SE MODIFICARA EN EL APARTADO DEL a. EQUIPO:  
- Regulador Solar MPPT, compatible con instalaciones de 12V,24V y 48V, corriente de carga nominal 200A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Regulador Solar MPPT, compatible con instalaciones de 12V,24V y 48V, corriente de carga nominal 200A.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	18/08/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:15:29

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Dice: Inv/Carg 8000VA 110-100A.

Se está indicando exactamente el equipo de marca Victron Energy, modelo Quattro 8000VA 48V 110-100A.

Esto incumple la LCE, porque restringe la pluralidad de marcas.

Solicitamos al comité se permite equipos Inversores/Cargadores que soporten como mínimo 8000VA y que trabajen en 48V

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** 3.1.1.      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DEL PARTICIPANTE, MOTIVO POR EL CUAL SE MODIFICARA EN EL APARTADO DEL a. EQUIPO:

-Inv/Carg potencia de salida 8000 VA, potencia pico 16000W, voltaje de salida 230 VAC, voltaje de batería 48VDC, frecuencia 60HZ.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-Inv/Carg potencia de salida 8000 VA, potencia pico 16000W, voltaje de salida 230 VAC, voltaje de batería 48VDC, frecuencia 60HZ.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	13:07:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Disponibilidad de Servicio, La respuesta que tenemos para ofrecer las garantias es de maximo 2 días, contamos con un departamento de SAT y nuestro Taller se encuentra en Lima, se sugiere modificar dicha condición ya que limita la participación de postores que cuentan con taller o área fisica en otros departamentos fuera de Lambayeque.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LA CONDICIÓN ESTABLECIDA RESPECTO A LA GARANTÍA DE SERVICIO CON UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. ESTE REQUERIMIENTO BUSCA ASEGURAR QUE CUALQUIER INCIDENCIA SEA ATENDIDA DE MANERA OPORTUNA, EVITANDO INTERRUPCIONES PROLONGADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, LO CUAL PODRÍA AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRAS OPERACIONES.

ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, LA UBICACIÓN DEL TALLER O ÁREA FÍSICA FUERA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PODRÍA IMPACTAR EN EL TIEMPO DE RESPUESTA, SUPERANDO EL LÍMITE ESTABLECIDO, LO QUE NO RESULTA ACEPTABLE PARA LOS FINES DE LA ENTIDAD. POR ELLO, LA CONDICIÓN DE CONTAR CON UNA RESPUESTA EN UN MÁXIMO DE 2 DÍAS Y LA CERCANÍA GEOGRÁFICA DEL TALLER SE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	13:07:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se sugiere considerar la experiencia del postor bienes unicamente paneles solares, baterias de litio, y sistemas fotovoltaicos al saber que el sistema se trata de un sistema aislada (Off Grid) para una garantia en el cumplimiento de este tipo de tecnologia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE SE MODIFICARA LOS bienes similares a los siguientes: PANELES SOLARES, BATERÍAS DE LIBRE MANTENIMIENTO, BATERÍAS DE LITIO Y SISTEMAS FOTOVOLTACIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: PANELES SOLARES, BATERÍAS DE LIBRE MANTENIMIENTO, BATERÍAS DE LITIO Y SISTEMAS FOTOVOLTACIOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	13:07:30

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAN PANEL SOLAR DE 405W MONOCRISTALINO PERC  
SOLICITAMOS SE PUEDA AMPLIAR EL RANGO DE POTENCIA DE 405W HASTA 610W DE POTENCIA YA QUE SON MAS COMERCIALES EN EL MERCADO NACIONAL Y MEJORA EL OBJETIVO DE CONTRATACION

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EL AREA USUARIA A DEFINIDO CON CLARIDAD, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LAS CONDICIONES DE CALIDAD, DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO, EN FUNCIÓN A SUS PROPIAS NECESIDADES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE (01) SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, OMNIBUS Y EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2648077

Ruc/código :	20564117553	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	LOGISTICA CAMISEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LOGISTICA CAMISEA S.R.L	Hora de envío :	13:07:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE AMBULANCIA CAMIONETA Y OMNIBUS Y EQUIPOS Y AMBIENTES .....  
EL CUAL CONTRADICE EL BIEN A ADQUIRIR QUE ES SISTEMA FOTOVOLTAICO, ADEMAS LOS TERMINOS DE REFERECNIA EN LA PARTE DE GARANTIA Y PRESTACION DE ACESORIAS Y MANTENIMIENTO ESTA DIRIGIDO PARA VEHICULOS Y NO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LA GARANTÍA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICA PARA DIVERSOS TIPOS DE BIENES, POR LO CUAL SE AJUSTAN AL REQUERIMIENTO DEL BIEN MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null