

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 01: LUMINARIA CON LAMPARA LED TECHO 30W lo siguiente:

- Una temperatura de Luz de 4000K O 6500K
- Flujo luminoso: Mínimo desde 2500lm
- Tamaño mínimo de diámetro 25cm
- En caso la instalación se va a realizar en interior considerar desde IP20

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso,

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantienen las características presentadas en el TDR a excepción del flujo luminoso, todo esto basado en cálculos específicos hechos en campo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta por lo que en el numeral 6.1.1. se adiciona: -
luminoso: Mínimo desde 3000 lm

- Flujo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 02: LUMINARIA CONLGANTE PARA TECHO lo siguiente:

- Una temperatura de Luz de 4000K A 6000K ya que no se menciona de manera específica.
- ACLARAR la luminaria es modelo o colgante o de Socket E27, ya que el modelo de la referencia se verifica que es E27.

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerara para el ítem 6.1.2: ¿ Temperatura de color: como minimo 4000K

¿ Respecto al segundo punto se aclara que el Modelo es una luminaria colgante E27

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge consulta por lo que en el numeral 6.1.2. se adiciona: ¿ Temperatura de color: como minimo 4000K

¿ Respecto al segundo punto se aclara que el Modelo es una luminaria colgante E27

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 03: LUMINARIA CON LAMPARA LED 30W 220V o siguiente:

- ACLARAR la temperatura de Luz o en todo caso considerar desde 4000K a 6500K

- Flujo luminoso: No se menciona

- Aclarar si es para adosar o para empotrar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta por lo que en el numeral 6.1.3. se adiciona: se considerara para el ítem 6.1.3.: ¿

Temperatura de luz: desde 4000K a 6500K

¿ Se aclara que debe tener un Flujo luminoso desde 4000 lm mínimo ¿ Se aclara que es un

Artefacto para adosar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge consulta por lo que en el numeral 6.1.3. se adiciona: se considerara para el ítem 6.1.3.: ¿

Temperatura de luz: desde 4000K a 6500K

¿ Se aclara que debe tener un Flujo luminoso desde 4000 lm mínimo ¿ Se aclara que es un

Artefacto para adosar

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 04: LUMINARIA CON LAMPARA LED PARA TEHO 48W lo siguiente:
- Considerar las medidas mencionadas como medidas aproximadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque las medidas son las ideales para los ambientes, las medidas están basados en calculos hechos por el especialista eléctrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge Consulta: Se mantiene las medidas de las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 05: LUMINARIA CON LUZ LED 18W PARA ADOSAR lo siguiente:

- Considerar el Flujo luminosos desde 1500lm
- Potencia desde 18W a 24W.

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge porque las características solicitadas de flujo luminoso y potencia son las ideales para los ambientes y fueron calculadas por un especialista electrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge Consulta

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita ACLARAR para el Ítem 06: LUMINARIA CIRCULAR 1X18W PARA ADOSAR lo siguiente:

- Color de Temperatura considerada
- Flujo luminoso no menciona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta por lo que en el numero 6.1.6. se adiciona: lo siguiente:

4500K Flujo luminoso desde 1500 lm mínimo

Temperatura de luz: desde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge consulta por lo que en el numero 6.1.6. se adiciona: lo siguiente:

4500K Flujo luminoso desde 1500 lm mínimo

Temperatura de luz: desde

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FASUTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA¿ CUI 2337917

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:03:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para el Ítem 07: LUMINARIA CON LUZ LED 36W PARA ADOSAR lo siguiente:

- FLUJO LUMINOSO DESDE 4000LM
- POTENCIA DESDE 36W

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores en el presente proceso,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge porque las características solicitadas de flujo luminoso y potencia son las ideales para los ambientes y fueron calculadas por un especialista electrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge Consulta