

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14-Jun-23						
1.2 ÁREA USUARIA	ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL COORDINADOR LOCAL DE PREVAED - P.P. 0068						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	COMPRA DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPASULADO 12 KW. PARA LA IMPLEMENTACIÓN CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS POR EL P.P. 0068 - PREVAED						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			X			
	Documento que declaró la viabilidad			X			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 019-2023-/GOB-REG-HVCA/GRDS-DREH-UGEL-H-AGI-TIVD/C.L.PREVAED.			Fecha de recepción	08/05/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	05/06/2023	De oficio	--	Con motivo de observaciones	INFORME N°0109-2023	
	Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
	Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
	Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		--				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización		--		Fecha de aprobación	--	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		--		Fecha de inicio de vigencia	--	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	4	INFORME N° 0107-2023	12/05/2023	--	--	--
<i>Respecto al numeral "2. Dependencia que requiere el servicio", El Área Usuaria deberá definir y no intrínicar el requerimiento, teniendo en cuenta que la naturaleza de la genérica y clasificador de gasto (2.6.32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS: GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS) refiere a la adquisición de bienes de activo no financiero (activo fijo patrimonial) y no la contratación de servicios.</i>							

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

Respecto al numeral "6.1.1. Características Técnicas - Sobre la instalación: El grupo electrógeno deberá ser instalado en el local y/o espacio físico que indique la DRE/UGEL según corresponda, en el cual el contratista deberá construir una caseta con una dimensión de 6m x 4m en el cual se construirá una losa para el soporte de vibraciones del grupo electrógeno", con lo indicado en el numeral "6.4.1. Lugar: El proveedor ganador entregará los bienes en el Almacén Central de la UGEL de Huaytará, carretera Los Libertadores S/N distrito Huaytará, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica"; existe una incongruencia que deberá definir el Área Usuaría respecto al lugar de entrega del bien a adquirir, máxime que deberá tomar también en cuenta la estructura de costos disponible en el Marco Presupuestal.

Sobre a la instalación del grupo electrógeno, en el que el proveedor además de entregar el bien deberá en cada local escolar construir una caseta, acondicionar una losa, cables de extensión, caja combinada, interruptores, toma corrientes empotrables, luminarias entre otras características adicionales; dichos costos corresponden a un servicio de instalación, en este sentido el Área Usuaría sólo debe definir las características y especificaciones técnicas propias del bien a adquirir por tratarse de una compra de bienes.

El área usuaria no verificó, advirtió o se informó si era efectiva la disponibilidad presupuestal en el SIAF-SP antes de presentar el requerimiento, evidente prueba de problemas de coordinación en el área de Gestión Institucional, pues si bien existe la Resolución Directoral Nº 00823-2023 emitida el 03 de mayo del presente año, con la cual se aprueba la II Modificación Presupuestal del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará, en lo referente al Programa Presupuestal 068 del PREVAED, dicha modificación presupuestal aun hasta la fecha es efectiva y se visualiza en el SIAF-SP, sin embargo el requerimiento fue presentado con fecha 05 de mayo del 2023 sin prever este requisito básico e indispensable al cual garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME Nº 024-2023	02/06/2023	--	--	--

Con respecto al informe en mención se ha pasado a modificar lo observado.

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Especificaciones técnicas.

### 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/06/2023
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	<div style="text-align: center;">               UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL              HUAYTARA              LUIS CARLOS MEZO ORTIZ              ASISTENTE ADMINISTRATIVO - I              (FIRMAMENTO)           </div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES