

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases solicita:

Fichas Técnicas, folletos, catálogos emitidos por el fabricante, acreditando el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimos, marca, procedencia de todos los bienes solicitados.

Al respecto, se indica que en la Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del Estado, menciona:

Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Al respecto, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, se solicita lo siguiente:

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR Y ENUMERAR que características técnicas tendrá que acreditarse con los folletos o instructivos o catálogos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tiene que acreditar la totalidad de las características técnicas solicitadas en el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAGINAS 17, 18, 19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las bases solicita:

Fichas Técnicas, folletos, catálogos emitidos por el fabricante, acreditando el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimos, marca, procedencia de TODOS LOS BIENES SOLICITADOS.

Se recalca al comité de selección que el único a bien a proveer es el equipo de bombeo.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que lo solicitado en el literal d de la página 14 corresponde solo al equipo de bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que adicionalmente al ANEXO 3 se debe emplear mediante Fichas Técnicas, folletos, catalogos emitidos por el fabricante, la acreditación del cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas minimos, marca, procedencia de todos los bienes solicitados (electrobomba : bomba y motor)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITETAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se menciona en el apartado IV. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: La bomba debe poseer certificación para su uso en agua potable.

SOLICITAMOS se elimine este apartado pues las certificaciones de este tipo no son comunes en las marcas existentes del mercado y restringiría la participación de postores, adicionalmente se hace el comentario que mientras los componentes en contacto con el agua sean de acero inoxidable se puede garantizar que el agua seguirá siendo apta para consumo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta debido a dicha certificación asegura que los equipos son aptos para ser utilizados en contacto con agua potable. Esto es esencial para garantizar la seguridad y calidad del agua destinada al consumo humano.Ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTIETAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos que en el apartado de TIPO de bomba acepten equipos MULTIETAPA VERTICAL EN LÍNEA, pues estos ocupan menos espacio y alcanzan el punto de operación solicitado sin afectar el rendimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, el requerimiento y la infraestructura existente es para el uso de una electrobomba horizontal. Ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS el plano del espacio en donde se instalará el equipo para saber las dimensiones con las que se cuenta para la selección del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las dimensiones del equipo de bombeo depende de cada fabricante, debido que el suministro incluye el servicio de desmontaje, montaje y puesta en marcha, el postor podra realizar una visita a las instaciones. Para ello debera de comunicarse con el sr William Avendaño Leon (jefe de la Div. de Mantenimientode la EPS TACNA S.A.) correo electronico wavendano@epstacna.com.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITETAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS en el apartado de EFICIENCIA MÍNIMA EN EL PUNTO DE OPERACIÓN se cambie el valor a 70% pues la mayoría de marcas existentes en el mercado especialmente de alto caballaje como la solicitada no cuentan en su curva con eficiencias mayores al 70%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se debe garantizar el empleo de equipos eficientes debido a que actualmente se debe garantizar el ahorro energetico. Ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HORIZONTAL MULTITETAPA 350 HP 01 DEL EB-01

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:53:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 140 días, pues el equipo solicitado requiere ser importado y el tiempo promedio de fabricación y entrega sumando al despacho a la región de Tacna tomará más tiempo del originalmente señalado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta dicha consulta, el plazo maximo contemplado es de 110 dias calendario. Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null