

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02, ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases se indica:
En el ítem 1.9 PLAZO DE ENTREGA
Se indica 60 días

En el ítem 5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES
5.1.1 TERMINOS GENERALES
03 Plazo de entrega de bienes: Máximo 12 (30) días calendarios

En el ítem 8 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION
8.1.2 Plazo
Doce (12) días calendarios como máximo, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato

Capítulo IV FACTORES DE EVALUACION
B. Plazo de entrega 70 a 90 días (Plazo máximo)

Por favor aclarar, cual es el real plazo de entrega de los bienes?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 **Página: 14**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la Consulta realizada por el participante y de conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria se pronuncia indicando lo siguiente:
Debemos señalar que es responsabilidad del área usuaria formular los requerimientos técnicos mínimos respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. bajo este contexto esta área usuaria determino las Especificaciones Técnicas para la contratación y /o Adquisición de bienes por paquete , esto en aplicación de los principios de libertad de competencia, razonabilidad y trato justo e igualitario a que hace referencia el Art. 02 de la Ley de contrataciones del estado en ese entender, esta área Usuaria ACOGE la consulta , todo esto con la única finalidad de contar con mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
modificar en las Especificaciones técnicas y se modificara dichos extremos en las bases integradas.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

A. Renovación de motores y bombas de la captación caisson 02, equipos de 20 HP

Características de la bomba turbina vertical

Diámetro de descarga: 250 mm

Diámetro de succión: 200 mm

¿Entendemos que el diámetro de descarga se refiere al cabezal o linterna de descarga que va acoplado al árbol de descarga? Por favor aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto, la bomba puede ser en 8 o 10 pulgadas o su equivalente en milímetros, esto depende del fabricante y su diseño, pero si se debe considerar el cabezal de 10 pulgadas, ya que el arbol de descarga esta en 10 pulgadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara y se modifica en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

A. Renovación de motores y bombas de la captación caisson 02, equipos de 20 HP

Características de la bomba turbina vertical

Longitud de columna: 12 m

Por favor indicar el diámetro de la longitud de columna, y si se va a suministrar los tubos columnas, cabezal o linterna de descarga, ejes y canastilla.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta El diametro sera de 8 o 10 pulgadas o su equivalente en milímetros, dependiendo del diseño del fabricante, pero se debe considerar 10 pulgadas en el cabezal de descarga, ya que este va a coplado a un arbol de descarga de 10 pulgadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

A. Renovación de motores y bombas de la captación caisson 02, equipos de 20 HP

Características del motor eléctrico vertical de 20HP

No se especifica el tipo de arranque del motor, por favor aclarar este punto.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta EL motor debe venir fabricado para arranque estrella triangulo, para un arranque en caso de emergencia, pero sera conectado para arranque directo con variador de frecuencia. El motor debera ser de eficiencia Premium

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agrega en las especificaciones técnicas como tipo de arranque

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

A. Renovación de motores y bombas de la captación caisson 02, equipos de 20 HP

Tablero de arranque con 02 variadores de frecuencia

¿El gabinete metálico, deberá contar con alguna norma?

Los fusibles deberán contar con caja seccionable o podrá ser base porta fusible.

Para el termomagnético principal deberá considerarse regulación térmica y/o magnética por favor indicar.

¿Cuáles deberán ser las protecciones que deberá contar el relé de monitoreo de tensión?

¿En vez de guardamotor, podría utilizarse interruptor termomagnético regulable?

En cuanto al variador de frecuencia no indican las protecciones con las que deberá de contar, el grado de protección, el regimen de carga ND o HD, por favor aclarar este tema.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta : todos los gabinetes deberan de cumplir la normativa IEC 60529 O SU equivalente en NEMA, Los fusibles a instalar para todos los tableros deberán contar con fusibles ultrarrapidos en caja seccionables El interruptor termomagnético principal deberá considerarse regulación termina y magnética.

como mínimo las protecciones del relé de monitoreo de tensión deberan consdierarse las siguientes: subtensión, sobre tensión asimetria , fallo o perdida de fase y secuencia de fases .

en cuanto al variador deber de ser HD regimen de trabajo para electrobombas., grado de protecccin , IP20 ,el cuanto guardamotor se mantiene de acuerdo a las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara con una nota y se modifica en las en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

B. Renovación de motores y bombas de estación de rebombeo, equipos de 150 HP

Características de la bomba turbina vertical

Diámetro de descarga: 250 mm

Diámetro de succión: 200 mm

Al ser mayor el caudal solicitamos que la succión también sea de 250 mm

Indicar si la linterna de descarga o cabezal de descarga es en 200 mm o 250 mm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto, el diametro de Succion de la bomba puede ser en 8 o 10 pulgadas o su equivalente en milímetros, esto depende del fabricante y su diseño,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

B. Renovación de motores y bombas de estación de rebombeo, equipos de 150 HP

Características de la bomba turbina vertical

Longitud de columna: 08 m

Por favor indicar el diámetro de la longitud de columna, y si se va a suministrar los tubos columnas, cabezal o linterna de descarga, ejes y canastilla.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta el diametro de Succion de la bomba puede ser en 8 o 10 pulgadas o su equivalente en milímetros, esto depende del fabricante y su diseño,. El suministro es completo, canastilla de succion, bomba, columnas, ejes, cabezal y motor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara y se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

B. Renovación de motores y bombas de estación de rebombeo, equipos de 150 HP

Características de la bomba turbina vertical

Impulsor de la bomba: BRONCE ASTM B584

Solicitamos que el material sea BRONCE ASTM B584 o material superior, siendo para este caso el acero inoxidable muy superior al solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto, el material sera BRONCE ASTM B584 o material superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara y se modifica en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

B. Renovación de motores y bombas de estación de rebombeo, equipos de 150 HP

Características del motor eléctrico vertical de 150HP

Entendemos que el arranque es estrella triangulo, en su especificación dice YY/¿, por favor aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta El arranque es mediante variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

B. Renovación de motores y bombas de estación de rebombeo, equipos de 150 HP

Tablero de bombeo de 150HP

¿El gabinete metálico, deberá contar con alguna norma?

Los fusibles deberán contar con caja seccionable o podrá ser base porta fusible.

Para el termomagnético principal deberá considerarse regulación térmica y/o magnética por favor indicar.

¿Cuáles deberán ser las protecciones que deberá contar el relé de monitoreo de tensión?

¿En vez de guardamotor, podría utilizarse interruptor termomagnético regulable?

En cuanto al variador de frecuencia no indican las protecciones con las que deberá de contar, el grado de protección, el regimen de carga ND o HD, por favor aclarar este tema.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta : todos los gabinetes deberan de cumplir la normativa IEC 60529 O SU equivalente en NEMA, Los fusibles a instalar para todos los tableros deberán contar con fusibles ultrarrapidos en caja seccionables El interruptor termomagnético principal deberá considerarse regulación termina y magnética.

como mínimo las protecciones del relé de monitoreo de tensión deberan consdierarse las siguientes: subtensión, sobre tensión asimetria , fallo o perdida de fase y secuencia de fases .

en cuanto al variador deber de ser HD regimen de trabajo para electrobombas., grado de protecccin , IP20 ,el cuanto guardamotor se mantiene de acuerdo a las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara con una nota y se modifica en las en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.2 Especificaciones técnicas

C. Renovación de electrobomba sumergible, equipo de 10HP

Electrobomba sumergible para solidos con impulsor helicoidal

Tipo de impulsor: Centrifugo helicoidal

Impulsor de la bomba: Fierro fundido Modular ASTM A536 806006

Este tipo de impulsores pertenece a una marca especifica de bombas, limitando la libre participación, solicitamos que se amplie esta característica a impulsores cerrados, semi abiertos y abiertos.

Solicitamos que se acepte el material equivalente en fierro fundido gris ASTM A48 CL30B o material superior.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta Para una mayor apertura de postores, el impulsor podra ser: Helicoidal, abierto, semi abierto y cerrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara y modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

Nota N.º 2: se requiere la instalación de los equipos de bombeo, tableros eléctricos y puesta en marcha.

¿Al ser llave en mano, se suministrará todo el cableado de los motores a los tableros o se usará el cable que está instalado actualmente?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta EL cableado de los motores al tablero sera por cuenta del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara la nota en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.3 Servicio Post venta

Nº2: disponibilidad de servicios y suministro de repuestos originales

En el territorio regional (departamento de Puno) mínimo un año de funcionamiento (acreditar de la licencia municipal de funcionamiento y de la ficha de inscripción RUC de la sunat)

Indicar: Razón social, antigüedad, dirección y teléfono.

Solicitamos que este requisito se elimine, ya que se limita la libre participación.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta Para una libre participacion, este requisito sera modificado Los ,postores podran ser a nivel nacional (peru)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.3 Servicio Post venta

05 Plan de mantenimiento preventivo: El proveedor realizara los 2 primeros servicios de mantenimiento preventivo (incluye mano de obra)

Indicar el plan de mantenimiento preventivo, certificado por el concesionario regional de la marca.

Al ser equipos nuevos, se recomienda hacer un plan de mantenimiento preventivo una vez al año los tres primeros años, si la garantía es por 12 meses, ¿se haría un mantenimiento preventivo cada 6 meses?, por favor aclarar este punto.

La mayoría de concesionarios y representantes de las distintas marcas de bombas tipo turbina vertical se encuentran fuera de la región Puno, solicitamos que se elimine ¿ certificado por el concesionario regional de la marca. ¿

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la cosulta El mantenimiento preventivo se realizara cada 6 meses , el postor realizara este mantenimiento en la estacion de bombeo, capacitando al personal tecnico y dejando los repuestos necesarios para que el personal tecnico realice el mantenimiento preventivo en un periodo ya antes mencionado. Los postores entregaran una carta de compromiso indicando anteriormente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.3 Servicio Post venta

06 garantía comercial y técnica: Los equipos deberán poseer garantía por vicios ocultos y/o defectos de fabrica como mínimo de 12 meses, el contratista deberá correr con los gastos de insumos y mano de obra calificada para el mantenimiento preventivo los dos primeros como mínimo, centros de servicio a nivel sur del país (Juliaca), indicar disponibilidad de herramientas a nivel sur del país (Juliaca)

La mayoría de concesionarios y representantes de las distintas marcas de bombas tipo turbina vertical se encuentran fuera de la región Puno, solicitamos que se elimine ¿centros de servicio a nivel sur del país (Juliaca), indicar disponibilidad de herramientas a nivel sur del país (Juliaca)¿

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.1.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta Para una libre participacion, este requisito sera modificado Los ,postores podran ser a nivel nacional (peru)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas

5.1.3 Servicio Post venta

07 disponibilidad de centro de servicios y disponibilidad de repuestos.

Solicitamos que se retire este item, es lo mismo que el item 2

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y Se elimina este item, al verificar que esta repetido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se elimina en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

7. Del personal clave

Puesto y/o cargo: Especialista en instalaciones mecánica y eléctricas

Formación académica: Título profesional de mecánico electricista y/o electricista

Solicitamos que se considere el título de ingeniero Mecánico, dentro del personal clave.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, se considera tambien Ingeniero Mecanico, adicional a los solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones tecnicas y en la etapa de calificacion

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

Capitulo III REQUERIMIENTO

7. Del personal clave

Instalación de sistemas de bombeo.

Instalación de equipamiento eléctrico y/o

Electromecanico en baja tensión.

Entendemos que le falto la palabra y/o, debiendo ser:

Instalación de sistemas de bombeo y/o

Instalación de equipamiento eléctrico y/o

Electromecanico en baja tensión.

Por favor aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto: Instalación de sistemas de bombeo y/o

Instalación de equipamiento eléctrico y/o

Electromecánico en baja tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases se indica:
REQUISITOS DE CALIFICACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se considera bienes similares a los siguientes:
Venta de bombas de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o suministro de electrobombas y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.
Al parecer le falto el y/o, por favor revisar este punto.
También solicitamos que el suministro de electrobombas sea electrobombas en general.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto: Venta de bombas de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o suministro de electrobombas en general y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificara en las especificaciones tecnicas etapa de calificacion y las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:28:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases se indica:
REQUISITOS DE CALIFICACION
C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos
Titulo profesional, 01 ing. Mecánico Electricista y/o electricista
Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo y/o, instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión, en funciones como supervisor y/o inspector, residente en trabajos referidos al objeto de contratación.
Al parecer le falta el y/o, por favor revisar este punto.
Solicitamos que se incluya el título de ingeniero Mecánico, dentro del personal clave.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto y se acepta la consulta: Requisitos
Titulo profesional, 01 ing. Mecánico Electricista y/o electricista y/o ing. Mecánico y/o mecánico de fluidos
Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo y/o, instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión, en funciones como supervisor y/o inspector, residente en trabajos referidos al objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificara en las especificaciones técnicas y las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita por favor indicar de cuales equipos se debe presentar obligatoriamente ficha tecnica, para que la oferta se considere admnitida.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá entregar ficha tecnica de lo siguiente: electrobombas ,tableros, variador de velocidad,accesorios de bombeo y valvulas en cumplimiento de todas las especificaciones técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la licitación se indica en el cuadro de la pagina 12 que se debe suministrar 1 tablero de 150HP sin embargo en la pagina 22 indica 2 tableros de 150HP, por favor aclarar la cantidad de tableros que se solicitan.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que son dos electrobombas de 150HP cada una debe contar con variador de velocidad, según el tamaño de los variadores eston deben colocarse en uno o dos gabinetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara en las especificaciones tecnicas y en las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
Solicitamos que tambien se pueda considerar como especialista a profesionales como Ingeniero Electronico.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta Visto de conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria se pronuncia indicando lo siguiente:
Debemos señalar que es responsabilidad del área usuaria formular los requerimientos técnicos mínimos respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. bajo este contexto esta área usuaria determino las Especificaciones Técnicas para la contratación y /o Adquisición de bienes por paquete , esto en aplicación de los principios de libertad de competencia, razonabilidad y trato justo e igualitario a que hace referencia el Art. 02 de la Ley de contrataciones del estado en ese entender, esta área Usuaria NO ACOGE la consulta , todo esto con la unica finalidad de contar con mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para la admisión de la oferta será obligatorio la presentación de la acreditación del personal clave? solicitamos que la presentación de la acreditación del personal clave sea en caso de ser beneficiados con la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la aclaracion puesto que las bases estandares se solicita en la parte de calificacion y en la oferta del postor dicho personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita que como experiencia también se consideren electrobombas de agua y/o desagüe.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 17 Literal: B **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se amplía a electrobomba en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en la experiencia del postor y se aumentara dicha denominación en lo similar

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita que como experiencia también se considere tableros de arranque de electróbombas y/o tableros de arranque.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 17 Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita que el documento de sostenibilidad ambiental a presentar pueda ser a nombre de la fabrica de los productos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 17 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En cuanto a los variadores de velocidad, se solicita se pueda indicar si este debe cubrir unicamente el punto de operación o toda la potencia del motor?

se extiende esta consulta a todos los variadores

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5.1.2 **Literal:** A.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara Los variadores de velocidad deberán cubrir la potencia de motor a la altura de la operación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara como nota en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Por favor indicar si los variadores se deben considerar con derrateo al punto de operación o a toda la potencia del motor.

Se extiende esta consulta para todos los variadores de la licitación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.2 Literal: a.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara El derrateo deberá ser a la altura de operación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara como nota en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20601330963	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	A Y B SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:09:45

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

No se indica capacidad de ruptura de los interruptores termomagnéticos, tambien por favor aclarar si será con doble regulación; magnética y/o térmica

Se extiende esta consulta para todos los tableros

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.2. Literal: A.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que los postores tengan a bien considerar el correcto funcionamiento se sugiere que el ITM principal deberán tener una capacidad de ruptura mínima de 55kA con doble regulación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si la Entidad otorgara un Adelanto de 30% contra carta Fianza por Adelanto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se otorgaran adelantos ,de conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria no considera los adelantos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si el Motor vertical tendra un Encerramiento TEFC o WPI

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta se indica que el motor debera tener un encerramiento de tipo TEFC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si el Motor vertical debe estar preparado para Trabajo con Variador de Frecuencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que el motor debe de estar preparado para trabajar con variador de frecuencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR y/o ACLARAR si existe un programa de Instalación para cada estación de Bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara No exieste un programa de instalacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR otras alternativas de Tipo de Impulsor ya que el tipo Helicoidal solo lo tiene una Fabrica local en todo el territorio peruano. Solicitamos Tipo de Impulsor: Helicoidal o de canal o inatascable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta Para una mayor apertura de postores, el impulsor podra ser: Helicoidal, abierto semi abierto y cerrado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si el Centro de Servicios puede ser un Socio comercial o deberá ser una sucursal de la empresa que presenta la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los postores podran ser de cualquier parte del territorio Peruano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR como especialistas también a las carreras de Ing. Mecánico y/o Ing. Mecánica de Fluidos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, adicional a lo solicitado, se debera incluir las especialidades de ingeniero Mecanico o ingeniero mecanico de fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en parte las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si se requiere la Curva de la Bomba certificada en Banco de pruebas local para una mejor aceptación del equipo correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara se solicita la curva del fabricante y el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Modalidad de ejecución: LLAVE EN MANO

Al respecto, la página 56 de las bases menciona: EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Al respecto, en el plazo de entrega no se detalla los plazos requeridos.

Se solicita al comité de selección tenga a bien DETALLAR los plazos siguientes:

1. Plazo de entrega
2. Instalación
3. Puesta en funcionamiento

Por otro lado, en caso ofertar un mejor plazo, CONFIRMAR que el detalle en días calendarios de cada etapa quedará a potestad del postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.6 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara EL plazo de entrega es de 30 días calendarios, lo cual incluye: Suministro, instalacion y puesta en marcha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las especificaciones tecnicas y las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5:

Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

En base a la resolución mencionada, y en referencia al literal E de la página 17, se solicita al comité de selección tenga a bien ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá entregar ficha tecnica de lo siguiente: electrobombas ,tableros, variador de velocidad,accesorios de bombeo y valvulas en cumplimiento de todas las especificaciones técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas para la admision de ofertas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Disponibilidad de servicios y repuestos.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que lo solicitado en el numeral 5.1.7 de la página 35 se acreditará en los documentos para la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.7 **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara se suprime dichos documentos requeridos en los especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara y se suprime en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR incluir el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Venta de bomba de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con validador de velocidad Y/O suministro de electrobombas y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.

Se solicita ello con el fin de que el detalle de bienes similares quede totalmente CLARO Y PRECISO, para no causar confusión a los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto: Venta de bombas de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o suministro de electrobombas en general y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las especificaciones tecnicas en la experiencia del postor en lo similar

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la emisión del título profesional y/o técnico, respectivamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C.1 **Literal:** C.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia se contabilizara desde la colegiatura en caso de ing y desde la titulación en caso de técnicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara como nota dentro de las especificaciones técnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

INGENIERO

Se solicita al comité de selección tenga a bien incluir el conector Y/O en el detalle de experiencia del ingeniero, quedando de la siguiente manera:

Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo Y/O instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión; en funciones como supervisor y/o inspector Y/O residente en trabajos referidos al objeto de la contratación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C.1 **Literal:** C.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara este punto: Titulo profesional, 01 ing. Mecánico Electricista y/o electricista y/o ing. Mecanico y/o mecanico de fluidos

Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo y/o, instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión, en funciones como supervisor y/o inspector, residente en trabajos referidos al objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las especificaciones técnicas y bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Técnico Electricista

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE como experiencia: instalación de sistemas de bombeo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C.1 **Literal:** C.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ELIMINAR en el apartado 5. CARCATERÍSITCIAS Y CONDICIONES DE BIENES PUNTO C.1 el fragmento de texto ¿TIPO HELICOIDAL¿ E ¿IMPULSOR HELICOIDAL¿, esto bajo la justificación que dicho tipo de impulsor es exclusivo de un solo tipo de marca en el mercado y sería señal de una orientación en el proceso y limitación de participación al resto de competidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta Para una mayor apertura de postores, el impulsor podra ser: Helicoidal, abierto semi abierto y cerrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las especificaciones técnicas y bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega

Solicitamos extender el plazo de entrega de los bienes a CIENTO OCHENTA (180) días calendario, esto debido a que los equipos solicitados, especialmente los de turbina de vertical requieren importarse y no se encuentran en el mercado local por lo que se necesita un tiempo prudente para fabricarlos (debido a la naturaleza de los materiales solicitados), importarlos y enviarlos al destino en la propiedad de la eps.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara EL plazo de entrega es de 30 días calendarios, lo cual incluye: Suministro, instalacion y puesta en marcha según especificaciones tecnicas y el expediente tecnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS MODIFICAR EN EL APARTADO DE ¿EJE DE MOTOR¿ EL TÉRMINO ¿HUECO¿ POR ¿INDICAR¿ ESTO DEBIDO A QUE EL EJE HUECO ES UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE UN FABRICANTE PRESENTE EN EL MERCADO PERUANO Y LIMITA LA PARTICPACIÓN DE MÚLTPLES MARCAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** A.1 **Literal:** A.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, existen varias marcas que suministran motores de eje hueco, no siendo particular esta característica para alguna marca en especifico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR EL VOLTAJE CON EL QUE TRABAJARÁ EL TABLERO DE BOMBEO DE 20 HP, ESTO DEBIDO A QUE LOS VARIADORES A UTILIZAR EN EL DICHO TABLERO SON DE UN VOLTAJE ESPECÍFICO YA SEA 220 O 440V.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** A.1 **Literal:** A.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara EL voltaje del tablero es de 440V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS MODIFICAR EN EL APARTADO DE ¿EJE DE MOTOR¿ EL TÉRMINO ¿HUECO¿ POR ¿INDICAR¿ ESTO DEBIDO A QUE EL EJE HUECO ES UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE UN FABRICANTE PRESENTE EN EL MERCADO PERUANO Y LIMITA LA PARTICPACIÓN DE MÚLTPLES MARCAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.1 **Literal:** B.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, existen varias marcas que suministran motores de eje hueco, no siendo particular esta característica para alguna marca en especifico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS MODIFICAR EN EL APARTADO DE EFICIENCIA MÍNIMA DE BOMBA DE ¿85%¿ A ¿75% O SUPERIOR¿ SIEMPRE Y CUANDO LOS VALORES SOLICITADOS DE POTENCIA, PRESIÓN Y CAUDAL SE MANTENGAN, ESTO DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE MARCAS PARA EQUIPOS DE POTENCIA ELEVADA NO ALCANZAN LOS VALORES SOLICITADOS Y SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE MARCAS EN LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.1 **Literal:** B.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, al bajar la eficiencia del equipo esto nos genera mayor consumo de energia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS ACLARAR EL VOLTAJE CON EL QUE TRABAJARÁ EL TABLERO DE BOMBEO DE 150 HP, ESTO DEBIDO A QUE LOS VARIADORES A UTILIZAR EN EL DICHO TABLERO SON DE UN VOLTAJE ESPECÍFICO Y EN EL CUADRO PRESENTE EN LA PÁGINA 32 SE MENCIONA ¿VOLTAJE 380-500 VAC¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.1 Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara EL voltaje del tablero es de 440V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ELIMINAR en el apartado C.1 el fragmento de texto ¿CON IMPULSOR HELICOIDAL¿, esto bajo la justificación que dicho tipo de impulsor es exclusivo de un solo tipo de marca en el mercado y sería señal de una orientación en el proceso y limitación de participación al resto de competidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C.1 **Literal:** C.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta Para una mayor apertura de postores, el impulsor podra ser: Helicoidal, abierto semi abierto y cerrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR EL VOLTAJE CON EL QUE TRABAJARÁ EL TABLERO DE BOMBEO DE 10 HP, ESTO DEBIDO A QUE LOS VARIADORES A UTILIZAR EN EL DICHO TABLERO SON DE UN VOLTAJE ESPECÍFICO. TAMBIÉN EN EL CUADRO ANEXADO EN LA PÁGINA 33 SE MENCIONA QUE EL MOTOR SERÁ DE 2 HP, SOLICITAMOS ACLARAR EL CABALLAJE CORRECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.1 Literal: B.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara EL voltaje del tablero es de 220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS ACLARAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PUES EN EL PUNTO 8.1.2 SE MENCIONAN 12 DÍAS, LO CUÁL SE CONTRADICE CON INFORMACIÓN PREVIAMENTE INDICADA EN LA PÁGINA 25. SOLICITAMOS ACLARAR CUANTO TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SE TENDRÁ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1.2 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara EL plazo de entrega es de 30 dias calendarios, lo cual incluye: Suministro, instalacion y puesta en marcha o funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modifica en las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS QUE LA ENTIDAD PUEDA ENVIAR O ADJUNTAR A LAS BASES INTEGRADAS FOTOGRAFÍAS DE LAS CONDICIONES DEL LUGAR O LUGARES DE INSTALACIÓN PARA GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN PLURAL DE PROVEEDORES PUES ES LIMITANTE EL REALIZAR UNA VISITA OCULAR A LAS INSTALACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara Los postores son libres de realizar una visita a las instalaciones y puedan verificar todos los detalles del suministro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:58

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR en las bases integradas imágenes y/o fotografías del cuarto de bombas.

Se solicita ello con el fin de que se pueda tener un mayor alcance con respecto a los trabajos requeridos en las EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara Los postores son libres de realizar una visita a las instalaciones y puedan verificar todos los detalles del suministro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	10013411986	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	BLANCO COLQUE OSMAR EDWIN	Hora de envío :	18:50:54

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Indica:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI. 2'500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil y 00/100 soles)) por la venta de bienes Iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes (Venta de Bomba de Agua en General y/o Venta de Motores Eléctricos y/o Instalación de Motores Eléctricos y/o Venta de Tableros Eléctricos con Variador de Velocidad, Suministro de Electrobombas y/o Instalación de Tableros Eléctricos con Variador de Velocidad)

¿Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obras similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca.

Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, y se considere como bienes similares a los siguientes:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI. 1'000,000.00 (Un Millón y 00/100 soles)) por la venta de bienes Iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes (Venta de Bomba de Agua en General y/o Venta de Motores Eléctricos y/o Instalación de Motores Eléctricos y/o Venta de Tableros Eléctricos con Variador de Velocidad, Suministro de Electrobombas y/o Instalación de Tableros Eléctricos con Variador de Velocidad y/o tableros de control y/o tablero de media tensión); así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: REQUERIMIE Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarando este punto, el suministro solicitado no es una obra, es suministro de bienes. se acoge en parte la observacion Visto la observación realizada por el participante y de conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria se pronuncia indicando lo siguiente:

Debemos señalar que es responsabilidad del área usuaria formular los requerimientos técnicos mínimos respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. bajo este contexto esta área usuaria determino las Especificaciones Técnicas para la contratación y /o Adquisición de bienes por paquete , esto en aplicación de los principios de libertad de competencia, razonabilidad y trato justo e igualitario a que hace referencia el Art. 02 de la Ley de contrataciones del estado en ese entender, esta área Usuaria se ACOGE

en parte y quedaria Venta de bombas de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o suministro de electrobombas

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

General	III	REQUERIMIE	38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:
en general y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se modificara en la especificaciones tecnicas Venta de bombas de agua en general y/o venta de motores eléctricos y/o instalación de motores eléctricos y/o venta de tableros eléctricos con variador de velocidad y/o suministro de electrobombas en general y/o instalación de tableros eléctricos con variador de velocidad.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Ruc/código :	10013411986	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	BLANCO COLQUE OSMAR EDWIN	Hora de envío :	18:50:54

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

dice

Requisitos:

Título profesional; 01 Ing. Mecánico Electricistas y/o Electricistas

Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo, instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión; en funciones como supervisor y/o inspector, residente en trabajos referidos al Objeto de la contratación

Título profesional; 02 Técnico Electricista:

Deberán contar como mínimo con un (01) años de experiencia mínimo en funciones como técnico electricista, en trabajos de baja tensión y/o en trabajos referidos al objeto de la contratación

¿Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obras similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, y se considere los siguientes requisitos

C.- CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Título profesional; 01 Ing. Mecánico Electricista y/o Electricista

Deberá contar como mínimo con dos (02) años de experiencia en trabajos de instalación de sistemas de bombeo, instalación de equipamiento eléctrico y/o electromecánico en baja tensión y/o Especialista Electromecánico en obras de saneamiento en general; en funciones como supervisor y/o inspector, residente, Especialista en trabajos referidos al Objeto de la contratación

Título profesional; 02 Técnico Electricista:

Deberán contar como mínimo con un (01) años de experiencia mínimo en funciones como técnico electricista, en trabajos de baja tensión y media tensiona y/o en trabajos referidos al objeto de la contratación; así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: REQUERIMIE Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge en parte la observacion.Visto la realizada por el participante y de conformidad al Art 16 de la Ley y el Art 29 del Reglamento esta área usuaria se pronuncia indicando lo siguiente:

Debemos señalar que es responsabilidad del área usuaria formular los requerimientos técnicos mínimos respecto de los bienes, servicios u obras objeto de adquisición y/o contratación, orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. bajo este contexto esta área usuaria determino las Especificaciones Técnicas para la contratación y /o Adquisición de bienes por paquete , esto en aplicación de los principios de libertad de competencia, razonabilidad y trato justo e igualitario a que hace referencia el Art. 02 de la Ley de contrataciones del estado en ese entender, esta área Usuaria se ACOGE

en parte : y/o Especialista Electromecánico en obras de saneamiento en general;

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SRL
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-EPSALTIPLANO/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Bienes para la RENOVACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR DE LA CAPTACION CAISSON 02,ESTACION DE REBOMBEO TABLERO DE CONTROL,ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ,ACCESORIOS ,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO APARA EL PROYECTO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL (LA) CAPTACION CAISSON 2 DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge y se modificara en las especificaciones técnicas y bases integradas