

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL APOYO DE PUQUIO.

Ruc/código : 20537811871

Fecha de envío : 27/05/2023

Nombre o Razón social : JCC INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C

Hora de envío : 14:36:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad brinda un plazo de 7 días calendario a partir de la firma del contrato. Sin embargo, los materiales tienen que ser importados en su gran mayoría de Europa y China, los tiempos de importación son de entre 30 a 45 días, por lo cual solicitaríamos se pueda ampliar el plazo de ejecución, tomando en cuenta el tiempo que tarda el suministro de los materiales.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13.5

Literal: 13.5.2

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: el área usuaria determina el plazo de de la prestación del servicio por lo que se amplía el plazo a 15 a 30 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL APOYO DE PUQUIO.

Ruc/código : 20606090251

Nombre o Razón social : PSA GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 29/05/2023

Hora de envío : 13:01:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los REQUISITOS DE HABILITACIÓN solicitan A.1 FORMACIÓN ACADEMICA para el personal clave ¿Profesional especialista en prevención y mantenimiento en activos de oxígeno medicinal¿.

Consultamos al Comité de Selección se sirva precisar que la acreditación de este requisito se efectuará con el Titulo a nombre de la nación del profesional en Ingeniería Mecanica y Electrica y/o Industrial.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A 1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge: se se aclaro los tipos de profesionales en las bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL APOYO DE PUQUIO.

Ruc/código : 20606090251

Nombre o Razón social : PSA GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 29/05/2023

Hora de envío : 13:01:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los términos de referencia solo indica como parte de las prestaciones que el futuro contratista solo haga mantenimiento al BOOSTER y SECADOR :

¿Se solicita al Comité de Selección se sirva precisar si también se realizará mantenimiento al Compresor de Aire y Generador de Oxígeno?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: S/N Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclaró en las bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RED DE SALUD PUQUIO SUR AYACUCHO

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL APOYO DE PUQUIO.

Ruc/código :	20537811871	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	JCC INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C	Hora de envío :	14:56:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se esta duplicando la pagina 6 del TDR, les solicitamos nos indiquen si esto es correcto o existe información adicional por revisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** 11.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclaro en las bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null