

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20504451276	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	COSASING S.R.L.	Hora de envío :	18:55:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar las medidas solicitadas del poste, en su página 20 indican un poste con características de diámetro 8m, diámetro de la cima 0.140m, diámetro de la base 0.300m, peso 60kg, y en la página 23 indican otra característica de 8m, diámetro de la cima 155 mm, diámetro de la base 275 mm, peso de 89kg

Se solicita sincerarse la medida correcta

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS SOLICITADAS DEL POSTE, SON: LONGITUD 8M, DIAMETRO DE LA CIMA 0.14M DIAMETRO DE LA BASE 0.300M PESO 60KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20504451276	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	COSASING S.R.L.	Hora de envío :	18:55:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Aclarar el tipo de resina a ser usada como GEI COAT EXOFTALMICO, y en la página 22 mencionan un tipo de resina GEL COAT ISOFTALICO, indicar el tipo de resina correcta a usar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL TIPO RESINA A USAR PARA LA PROTECCION DEL POSTE ES GEL COAT ISOFTALICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20504451276	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	COSASING S.R.L.	Hora de envío :	18:55:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 23 mencionan, la identificación del poste, confirmar si debe llevar el rotulado de ESCARSA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

TIENE QUE LLEVAR LA MARCA DEL POSTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20504451276	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	COSASING S.R.L.	Hora de envío :	18:55:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 13, indican un plazo de entrega de 10 días, sin embargo en la página 26 indican un plazo diferente de 20 días, además de la diferencia para el tiempo de plazo, se solicita que el tiempo de entrega sea considerado por 30 días, esto a raíz de que existe una prueba de calidad a realizarse a un prototipo para la aceptación del lote, y esto llevará tiempo de fabricación y transporte hasta la obra

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CORRECTO, EL TIEMPO DE PLAZO SE CORRIGE A 30 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según el cuadro de las Características Técnicas y Condiciones el poste de prfv que figura en la página 20, el poste se describe como 8x500 kgf; Solicitamos se precise ¿cuál es Carga de Trabajo y cual es la Carga de Rotura?, ya que en la misma página existe un cuadro donde se indica que la Carga de Trabajo es de 250 kgf.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 01 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a su observacion, donde para un poste de peso de 60kg la carga de trabajo es de 250KgF y su carga de diseño es de 500KgF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según el segundo cuadro de las Características de las Especificaciones técnicas de poste de poliéster reforzado con fibra de vidrio 8x500 kgf, se indica un peso de 60kg; Solicitamos se precise si el peso al que hacen mención corresponde únicamente al poste de PRFV sin considerar el peso del embone de fierro o corresponde al poste de PRFV mas el peso de la brida de embone?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 01 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PESO DE POSTE ES DE 60KG CORRESPONDE UNICAMENTE AL POSTE DE PRFV SIN CONSIDERAR EL PESO DEL EMBONE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

3) En la tabla de Características del poste, en la página 23, se indica el valor de 500kgf como carga de trabajo; Solicitamos se precise ¿Cuál es Carga de Trabajo y cuál es la Carga de Rotura? pues se contradice con el segundo cuadro de la página 20.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 01 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, la carga de trabajo es de 250KgF y su carga de diseño o rotura es de 500KgF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la tabla de Características del poste, en la pagina 23, se indica el valor de 85kg como peso; ¿Solicitamos se precise si el peso al que hacen mención corresponde únicamente al poste de PRFV sin considerar el peso del embone de fierro o es un peso conjunto resultado de la suma del poste con el embone de hierro? pues se contradice con el segundo cuadro de la página 20 que indica 60 kilogramos.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACION EL POSTE ES DE 60KILOGRAMOS DE PESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

5) En la tabla de Características del poste se indica el ANCHO PLACA BASE para el embone metálico (brida); sin embargo, no se hace mención a otras dimensiones como largo del tubo interior que va fijado al poste y/o los agujeros de la base para fijación al suelo. Solicitamos se precise si ¿cuentan con una dimensión propuesta para la altura del embone o será a criterio del proveedor?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el ancho de placa base para el embone metalico (brida) se adecuara segun el ancho de la base del poste que iran fijados al poste y/o los agujeros de la base para fijacion al suelo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20510077190	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:26:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la imagen de Poste con base o Embone de Instalación sobre superficie, en la página 25, se señala que se trata de una brida de acero revestida en PRFV para protección a la corrosión y a agentes químicos; Solicitamos se precise si ¿para este proceso será aceptado un embone (brida) de acero revestido en prfv, es decir el embone ya no sería galvanizado, sino más bien de acero con un proceso de arenado y recubierto de resina y fibra para otorgarle mejores propiedades de resistencia a la intemperie o solo será una brida o embone galvanizado? Solicitamos se considere una brida revestida en PRFV para prolongar la vida útil de la base y que dure la misma cantidad de años que el poste de PRFV, debido a que, si fuese solo galvanizado, la brida perdería el galvanizado en 3 a 5 años, empezando a corroerse.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 01 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el embone es de acero con un proceso de arenado y recubierto de resina y fibra para otorgarle mejores propiedades de resistencia a la intemperie, se considera una brida revestida en PRFV para prolongar la vida útil de la base y que dure la misma cantidad de años que el poste de PRFV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20604924449	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	23:01:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LA PÁGINA 20 DE LAS BASES SE MUESTRA UN CUADRO DE CARACTERÍSTICAS E INDICAN LO SIGUIENTE:

CARGA DE TRABAJO: 250KGF

CARGA DE DISEÑO: 500KGF

SIN EMBARGO, EN LA PÁGINA 23 DE LAS BASES HAY OTRO CUADRO DONDE INDICAN:

CARGA DE TRABAJO: 500KGF.

FAVOR DE CONFIRMAR:

CARGA DE TRABAJO

CARGA DE DISEÑO

% DEFLEXION

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RECALCAMOS QUE LA CARGA DE TRABAJO ES DE 250KgF y su carga de diseño es de 500 KgF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20604924449	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	23:01:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Cual va a ser el uso del poste? Para Distribución de energía (montajes electromecánicos) o instalación de luminarias (iluminación)?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL USO DE LOS POSTES ES DE POSTES ORNAMENTALES PARA ALUMBRADO EXTERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20604924449	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	23:01:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿La placa base metálica, puede ser galvanizada y acabado de pintura electrostático.?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL EMBONE ES DE ACERO CON UN PROCESO DE ARENADO Y RECUBIERTO DE RESINA Y FIBRA PARA OTORGAR MEJORES PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, SE CONSIDERA UNA BRIDA REVISADA EN PRFV PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LA BASE Y QUE DURE LA MISMA CANTIDAD DE AÑOS QUE EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20604924449	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	23:01:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACEPTAR COMO COLOR DE LA PINTURA DEL POSTE: RAL-7032

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COLOR O GAMA DEL POSTE RAL-7035

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-87-2023-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : AQUISICION DE POSTES POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA LA OBRA SALVACION DE MANU

Ruc/código :	20604924449	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	23:01:43

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

PAG. 13. PLAZO DE ENTREGA INDICAN 10 DIAS. SIN EMBARGO EN LA PAGINA 26 INDICAN PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS. CONFIRMAR QUE EL PLAZO REQUERIDO SERA DE 20 DIAS

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CORRIGE EL PLAZO Y LA ENTREGA SERA EN 30 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null