

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postes se solicita ampliar el plazo a 30 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta de manera parcial, para mayor pluralidad de postes se rectifica el plazo de ejecución de 10 días a 30 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capítulo I GENERALIDADES de las bases integradas 1.9 PLAZO DE ENTREGA pag 16 y ESPECIFICACIONES TECNICAS 12 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA pag 25 , se modifica el plazo de entrega de 10 a 20 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de que los potores NO incurran en error y sean descalificados, se solicita que nos confirmen que todos los documentos requeridos para la admisión de la oferta se encuentran detallados unicamente en este numeral. En el caso, que exista un requisito en el interior de los TDR se solicita colocarlo en este numeral, tal como lo señala en la norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, lo que se indica en el numeral 2.2.1.
Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1.
Documentos para la admisión de la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica lo detallado en el ítem 2.2.1.
Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1.
Documentos para la admisión de la oferta

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que nos confirmen, que para efectos de la formalización del contrato, el formato de los precios de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete y que por ninguna razon nos solicitaran corrección del mismo o que se añada alguna información adicional. De darse el caso que requieran alguna información especifica para presentarse para la formalización del contrato se solicita que para efectos de la absolución de consultas e integración de las bases se adjunto el formato que se desea.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: i Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, lo que se indica en el numeral 2.4.
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO seran los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica lo detallado en el ítem 2.4.
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para efectos de la presentación de los documentos para la formalización del contrato se puede utilizar la mesa de partes de virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, considerando que existe la obligatoriedad de su implementación desde 21/04/2021 de acuerdo a la Ley N° 31170. Favor de indicar la ruta de la mesa de partes virtual o el correo electronico a considerar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta se debe proceder de acuerdo a lo estipulado en la bases 2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica lo detallado en el ítem 2.5
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	30/12/2024
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:41:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el item 7 ha sido eliminado del requerimiento, ya que solo hay un cuadrado en blanco.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e aclara que por error se ha confundido la numeracion no haciendo falta ningun item , la cantidad de items requeridos es de 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el item ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3 CARACTERISTICAS TECNICAS SE CORREGIRA LA NUMERACION DE LOS ITEMS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	12:20:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

para la luminaria downlight tipo led 22w para empotrar IP20,IK02 solicitamos que la potencia sea menor iguala a 22W,flujo luminoso mayor igual a 1850Lm,grado de proteccion mayor igual a IP20,mayor igual a IK02 para poder ampliar la participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta cumplimiento a lo referido a la mayor participacion de postores y considerando que el concepto tecnico de menor potencia y mayor flujo luminico mejora las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el ítem ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3 CARACTERISTICAS TECNICAS SE AÑADIRA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN LO REFERENTE A POTENCIA, FLUJO LUMINOSO,GRADO DE PROTECCION CONSIDERANDO QUE AMPLIAN LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ES UNA MEJORA A LAS BASES ITEM 2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	12:20:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

para la luminaria downlight tipo led de 24w,solicitamos que la potencia se menor igual a 24W,flujo luminosos mayor igual a 2200lm,6000-6500K,grado de proteccion mayor igual a IP20,mayor igual a IK02 para poder ampliar la participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta cumplimiento a lo referido a la mayor participacion de postores y considerando que el concepto tecnico de menor potencia y mayor flujo luminico mejora las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el ítem ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3 CARACTERISTICAS TECNICAS SE AÑADIRA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN LO REFERENTE A POTENCIA, FLUJO LUMINOSO,GRADO DE PROTECCION CONSIDERANDO QUE AMPLIAN LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ES UNA MEJORA A LAS BASES ITEM 3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	12:20:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

para la luminaria led circular de 20w,para adosar solicitamos que flujo luminoso sea mayor igual a 1800Lm,asi como la proteccion sea mayor igual a IP20 para poder ampliar la participacion de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta cumplimiento a lo referido a la mayor participacion de postores y considerando que el concepto tecnico de menor potencia y mayor flujo luminico mejora las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el ítem ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 6 CARACTERISTICAS TECNICAS SE AÑADIRA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN LO REFERENTE A POTENCIA, FLUJO LUMINOSO,GRADO DE PROTECCION CONSIDERANDO QUE AMPLIAN LA PARTICIPACION DE POSTORES Y ES UNA MEJORA A LAS BASES ITEM 3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	12:20:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
para la luminaria spot de piso empotrable de 20w, solicitamos que el rango de potencia sea de 20-24w, y un flujo luminoso mayor igual a 1500Lm para poder ampliar la participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, no tiene mayor incidencia ampliar el rango de la potencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica lo detallado en ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3 CARACTERISTICAS TECNICAS ITEM 10

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-246-2024-GR-CUSCO.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (META: 255)

Ruc/código :	20527354839	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	INSTAELEC SRL	Hora de envío :	12:36:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el equipo de iluminacion de emergencia que habiendo evidencia que hay un direccionamiento a una marca especifica solicitamos la apertura de la ampliacion de los parametros,como cosiderar un flujo luminoso 350-1200Lm,bateria: Ni-Cd/Lifepo4(El cadmio está clasificado como peligroso, mientras que las baterías de litio son seguras para el medio ambiente.)autonomia : 60-180 minutos,potencia : 4-9W

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta , se considera que las características tecnicas abarcan características que son comunes a diferentes marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica los señalado en LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3 CARACTERISTICAS ITEM 1