

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-SEAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	19:46:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor. Dado que el objeto del requerimiento corresponde a SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO, y los equipos que conforman el sistema de Alumbrado Público son los siguientes: medidores de energía, fotocelula, contactores, luminaria, entre otros. En ese sentido y con la finalidad de promover la pluralidad de participantes en beneficio de los intereses de SEAL, solicitamos confirmar que se aceptará la experiencia en el suministro de medidores de energía para Alumbrado Público en empresas de distribución de energía, toda vez que estos equipos son similares y conforman parte del sistema de medición del Alumbrado Público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 - B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En ccordinacióncon el área usuaria, se acepta la consulta, en el sentido de que los equipos que conforman el sistema de encendido de los circuitos de alumbrado público así como su sistema de medición de energía de AP, por lo que se aceptará admitir como experiencia del postor a los medidores de energía y a las fotocélulas en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade a las bases, lo siguiente:

Página 42, numeral 3.2:

Se consideran bienes similares a los siguientes:

¿., medidores de energía en general, fotocélulas en general.

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-SEAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	19:46:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la muestra digital, solicitamos confirmar que lo requerido corresponde a una imagen digital del producto a ofertar. Así mismo, con la finalidad de evitar un posible vicio de nulidad, solicitamos precisar que características técnicas serán evaluadas de la muestra digital, de lo contrario la evaluación técnica sería subjetiva, o en su defecto retirar este requisito toda vez que las características técnicas se encuentran requeridas en el literal 2.2.1.1 e)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 g Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se aclara que la presentación de las muestras digitales está establecida en el numeral 16.2.3 del numeral 3.1, capítulo 3 de la sección específica de las bases, y corresponden a imágenes digitales del producto a ofertar.

Asimismo, las características técnicas que serán evaluadas de las muestras digitales se encuentran establecidas en el numeral 16.2.3.1.1 del numeral 3.1, capítulo 3 de la sección específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-SEAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	19:46:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al contactor de 30A. Solicitamos confirmar que el postor podrá ofertar una corriente nominal de funcionamiento entre el rango de 30 - 40 amperios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se aclara que el postor podrá ofertar un contactor entre 30 a 32 A en AC-1 de acuerdo al valor requerido en la característica 3.3 "Corriente nominal de funcionamiento (Ie)", que se indica en la tabla de datos técnicos del sub ítem 1.1 "CONTACTOR ELECTROMECHANICO DE 30 AMPERIOS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-SEAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	19:46:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al contactor de 50A. Solicitamos confirmar que el postor podrá ofertar una corriente nominal de funcionamiento entre el rango de 50 - 55 amperios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se aclara que el postor podrá ofertar un contactor de 50A en AC-1 de acuerdo al valor requerido en la característica 3.3 "Corriente nominal de funcionamiento (Ie)", que se indica en la tabla de datos técnicos del sub ítem 1.2"CONTACTOR ELECTROMECHANICO DE 50 AMPERIOS".

Sin perjuicio de lo indicado, el área usuaria podrá aceptar contactores hasta de 55 amperios en Categoría de utilización AC-1, siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-SEAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	19:46:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al contactor de 80A. Solicitamos confirmar que el postor podrá ofertar una corriente nominal de funcionamiento entre el rango de 80 - 100 amperios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se aclara que el postor podrá ofertar un contactor de 80A en AC-1 de acuerdo al valor requerido en la característica 3.3 "Corriente nominal de funcionamiento (Ie)", que se indica en la tabla de datos técnicos del sub ítem 1.3"CONTACTOR ELECTROMECAÁNICO DE 80 AMPERIOS".

Sin perjuicio de lo indicado, el área usuaria podrá aceptar contactores hasta de 100 amperios en Categoría de utilización AC-1, siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null